

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 63, лит. А	Договор:	36930.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Бабушкина ул, д. 63	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	125291
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема				график: 149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	12.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 207233	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3056	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 92,8405	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.02.2025	24,00	*	113,09	108,35	4,74	84,45	44,58	39,87	6,80	4,90												4,72
24.02.2025	24,00	*	111,72	107,19	4,53	83,03	44,04	38,99	6,80	4,90												4,56
25.02.2025	24,00	*	112,56	108,48	4,08	80,93	43,46	37,47	6,80	4,90												4,40
26.02.2025	24,00	*	113,40	109,13	4,27	79,81	43,25	36,56	6,80	4,90												4,33
27.02.2025	24,00	*	119,13	114,82	4,31	81,15	44,94	36,21	6,80	4,90												4,51
28.02.2025	24,00	*	115,70	112,13	3,57	78,64	43,79	34,85	6,80	4,90												4,19
01.03.2025	24,00	*	112,33	108,48	3,85	76,46	42,38	34,08	6,80	4,90												3,99
02.03.2025	24,00	*	112,24	108,24	4,00	76,16	42,29	33,87	6,80	4,90												3,97
03.03.2025	24,00	*	113,31	109,50	3,81	77,07	42,77	34,30	6,80	4,90												4,05
04.03.2025	24,00	*	112,63	109,56	3,07	75,78	42,59	33,19	6,80	4,90												3,87
05.03.2025	24,00	*	109,98	106,94	3,04	73,56	41,21	32,35	6,80	4,90												3,68
06.03.2025	24,00	*	114,66	112,94	1,72	73,94	42,37	31,57	6,80	4,90												3,69
07.03.2025	24,00	*	113,45	111,71	1,74	74,04	42,38	31,66	6,80	4,90												3,67
08.03.2025	24,00	*	115,01	113,08	1,93	74,12	42,64	31,48	6,80	4,90												3,70
09.03.2025	24,00	*	112,66	110,17	2,49	73,50	42,13	31,37	6,80	4,90												3,64
10.03.2025	24,00	*	113,44	111,32	2,12	73,82	42,35	31,47	6,80	4,90												3,66
11.03.2025	24,00	*	112,69	111,72	0,97	74,96	42,93	32,03	6,80	4,90												3,65
12.03.2025	24,00	*	110,01	106,99	3,02	75,97	42,29	33,68	6,80	4,90												3,83
13.03.2025	24,00	*	111,93	108,87	3,06	76,02	42,38	33,64	6,80	4,90												3,90
14.03.2025	24,00	*	110,93	108,27	2,66	76,50	42,46	34,04	6,80	4,90												3,89
15.03.2025	24,00	*	111,19	108,16	3,03	76,95	42,47	34,48	6,80	4,90												3,97
16.03.2025	24,00	*	110,91	109,04	1,87	77,11	42,71	34,40	6,80	4,90												3,90
17.03.2025	24,00	*	108,98	105,65	3,33	76,59	41,89	34,70	6,80	4,90												3,92
18.03.2025	24,00	*	110,66	109,15	1,51	76,97	42,61	34,36	6,80	4,90												3,86
19.03.2025	24,00	*	112,85	112,29	0,56	75,41	42,92	32,49	6,80	4,90												3,69
20.03.2025	24,00	*	110,60	109,10	1,50	72,01	41,42	30,59	6,80	4,90												3,44
21.03.2025	24,00	*	108,01	108,01	0,00	70,51	40,65	29,86	6,80	4,90												3,23
22.03.2025	24,00	*	108,17	107,98	0,19	71,13	40,69	30,44	6,80	4,90												3,30
Среднее	24,00		112,22	109,55	2,68	76,31	42,59	33,71	6,80	4,90												3,90
Итого	672,00		3142,24	3067,27	74,97																	109,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	120919	120785,00						3630,79	28318,00
23.03.2025	124173	123960,00						3744,73	29014,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,64 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 109,21 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 11:39 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

27.03.25 16:37 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Идентификатор: 2d339abf-d2e5-49dd-a376-e2efa9ebcddb2 Представитель теплоснабжающей организации