

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 7, лит. А	Договор:	33942.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 7, лит. А ИТП	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	109713
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 1 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	147/71
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	05.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7.03 № 206886	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,171	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1297		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,059		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 54	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 23,6	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.02.2025	24,00		85,76	76,64	9,12	84,87	50,21	34,66	6,80	4,90	7,99		7,99	8,21		8,21		83,59				3,44
24.02.2025	24,00		85,87	76,61	9,26	83,91	49,88	34,03	6,80	4,90	8,13		8,13	8,37		8,37		82,46				3,39
25.02.2025	24,00		85,65	76,79	8,86	81,28	49,21	32,07	6,80	4,90	7,86		7,86	8,07		8,07		79,85				3,18
26.02.2025	24,00		86,57	77,09	9,48	80,30	48,86	31,44	6,80	4,90	8,56		8,56	8,78		8,78		79,16				3,19
27.02.2025	24,00		87,27	77,43	9,84	80,06	49,14	30,92	6,80	4,90	8,88		8,88	9,11		9,11		78,90				3,18
28.02.2025	24,00		86,30	77,09	9,21	78,27	48,40	29,87	6,80	4,90	8,42		8,42	8,62		8,62		76,91				3,03
01.03.2025	24,00		86,21	76,71	9,50	77,33	47,70	29,63	6,80	4,90	8,74		8,74	9,00		9,00		76,28				3,01
02.03.2025	24,00		86,98	76,65	10,33	76,89	47,46	29,43	6,80	4,90	9,64		9,64	9,88		9,88		75,83				3,05
03.03.2025	24,00		86,40	76,81	9,59	77,51	47,75	29,76	6,80	4,90	8,81		8,81	9,05		9,05		76,49				3,03
04.03.2025	24,00		85,66	76,36	9,30	75,15	46,65	28,50	6,80	4,90	8,67		8,67	8,89		8,89		73,91				2,88
05.03.2025	24,00		85,69	75,89	9,80	74,16	46,04	28,12	6,80	4,90	9,15		9,15	9,39		9,39		73,35				2,86
06.03.2025	24,00		87,08	77,12	9,96	73,96	46,32	27,64	6,80	4,90	9,32		9,32	9,56		9,56		73,36				2,87
07.03.2025	24,00		85,80	76,21	9,59	73,02	45,72	27,30	6,80	4,90	8,99		8,99	9,19		9,19		72,20				2,78
08.03.2025	24,00		85,89	76,86	9,03	73,82	46,14	27,68	6,80	4,90	8,43		8,43	8,64		8,64		72,97				2,80
09.03.2025	24,00		85,86	75,92	9,94	73,95	45,77	28,18	6,80	4,90	9,34		9,34	9,58		9,58		72,97				2,88
10.03.2025	24,00		87,39	76,53	10,86	73,23	45,75	27,48	6,80	4,90	10,25		10,25	10,51		10,51		72,31				2,90
11.03.2025	24,00		85,50	76,31	9,19	74,55	46,38	28,17	6,80	4,90	8,58		8,58	8,81		8,81		73,73				2,84
12.03.2025	24,00		85,11	75,06	10,05	75,88	46,36	29,52	6,80	4,90	9,40		9,40	9,65		9,65		74,80				2,98
13.03.2025	24,00		85,12	75,29	9,83	76,01	46,43	29,58	6,80	4,90	9,13		9,13	9,37		9,37		75,07				2,98
14.03.2025	24,00		84,89	74,64	10,25	75,12	45,74	29,38	6,80	4,90	9,54		9,54	9,77		9,77		74,26				2,96
15.03.2025	24,00		84,27	75,17	9,10	76,35	46,07	30,28	6,80	4,90	8,42		8,42	8,63		8,63		75,03				2,97
16.03.2025	24,00		85,53	75,86	9,67	76,77	46,71	30,06	6,80	4,90	9,04		9,04	9,27		9,27		75,56				3,02
17.03.2025	24,00		83,83	74,71	9,12	76,47	46,04	30,43	6,80	4,90	8,48		8,48	8,71		8,71		75,31				2,97
18.03.2025	24,00		86,44	76,00	10,44	77,42	47,05	30,37	6,80	4,90	9,83		9,83	10,08		10,08		76,79				3,12
19.03.2025	24,00		86,64	77,11	9,53	75,75	46,87	28,88	6,80	4,90	8,89		8,89	9,12		9,12		74,46				2,95
20.03.2025	24,00		86,75	76,63	10,12	72,59	45,69	26,90	6,80	4,90	9,51		9,51	9,73		9,73		71,61				2,80
21.03.2025	24,00		85,36	75,55	9,81	70,41	44,46	25,95	6,80	4,90	9,31		9,31	9,53		9,53		69,74				2,65
22.03.2025	24,00		85,06	75,76	9,30	72,02	45,07	26,95	6,80	4,90	8,75		8,75	8,96		8,96		71,10				2,71
Среднее	24,00		85,89	76,24	9,65	76,32	46,92	29,40	6,80	4,90	8,93		8,93	9,16		9,16		75,29				2,98
Итого	672,00		2404,88	2134,80	270,08						250,06		250,06	256,48		256,48						83,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	75103,2	65258,10	9253,27		9480,23			3134,70	29774,00
23.03.2025	77595	67469,30	9512,63		9746,28			3241,23	30470,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,55 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 83 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 256,48 м.куб.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 11:39 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

27.03.25 16:37 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Идентификатор: 2d339abf-d2e5-49dd-a376-e2efa9ebcddb2
Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"