

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 73, лит. А	Договор:	36932.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 73 ИТП	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	125294
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	12.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 208340	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,1942	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,173		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,051		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 58,9975	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 20,4	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.02.2025	24,00	*	93,47	85,83	7,64	85,18	52,74	32,44	6,80	4,90	6,29		6,29	6,48		6,48		83,90				3,44
24.02.2025	24,00	*	93,41	85,31	8,10	83,72	52,07	31,65	6,80	4,90	6,59		6,59	6,77		6,77		82,55				3,38
25.02.2025	24,00	*	93,08	86,01	7,07	81,57	51,57	30,00	6,80	4,90	5,61		5,61	5,79		5,79		79,98				3,16
26.02.2025	24,00	*	92,23	86,65	5,58	80,50	51,21	29,29	6,80	4,90	4,23		4,23	4,35		4,35		79,08				2,99
27.02.2025	24,00	*	95,80	90,22	5,58	81,87	52,74	29,13	6,80	4,90	4,12		4,12	4,25		4,25		80,36				3,09
28.02.2025	24,00	*	95,54	88,16	7,38	79,26	51,29	27,97	6,80	4,90	5,98		5,98	6,14		6,14		77,47				3,05
01.03.2025	24,00	*	94,46	86,49	7,97	77,07	49,75	27,32	6,80	4,90	6,69		6,69	6,85		6,85		76,12				2,98
02.03.2025	24,00	*	95,32	86,37	8,95	76,71	49,43	27,28	6,80	4,90	7,49		7,49	7,67		7,67		75,59				3,04
03.03.2025	24,00	*	95,35	87,04	8,31	77,64	49,90	27,74	6,80	4,90	6,91		6,91	7,08		7,08		76,75				3,06
04.03.2025	24,00	*	95,88	86,65	9,23	76,24	49,38	26,86	6,80	4,90	7,77		7,77	7,96		7,96		74,80				3,03
05.03.2025	24,00	*	93,67	85,11	8,56	74,06	47,95	26,11	6,80	4,90	7,07		7,07	7,26		7,26		73,28				2,86
06.03.2025	24,00	*	96,66	87,96	8,70	74,47	48,83	25,64	6,80	4,90	7,27		7,27	7,44		7,44		73,64				2,90
07.03.2025	24,00	*	94,89	87,27	7,62	74,58	48,85	25,73	6,80	4,90	6,21		6,21	6,37		6,37		73,54				2,82
08.03.2025	24,00	*	96,19	88,22	7,97	74,68	49,09	25,59	6,80	4,90	6,52		6,52	6,68		6,68		73,87				2,85
09.03.2025	24,00	*	94,88	86,70	8,18	74,01	48,38	25,63	6,80	4,90	6,77		6,77	6,93		6,93		73,12				2,83
10.03.2025	24,00	*	94,54	87,33	7,21	74,43	48,90	25,53	6,80	4,90	5,81		5,81	5,96		5,96		73,49				2,77
11.03.2025	24,00	*	94,16	87,08	7,08	75,62	49,52	26,10	6,80	4,90	5,77		5,77	5,93		5,93		74,85				2,81
12.03.2025	24,00	*	92,24	84,86	7,38	76,61	49,32	27,29	6,80	4,90	6,02		6,02	6,19		6,19		75,71				2,89
13.03.2025	24,00	*	92,93	85,67	7,26	76,70	49,47	27,23	6,80	4,90	5,93		5,93	6,08		6,08		75,88				2,89
14.03.2025	24,00	*	92,54	85,69	6,85	77,11	49,60	27,51	6,80	4,90	5,53		5,53	5,67		5,67		75,97				2,89
15.03.2025	24,00	*	93,21	85,80	7,41	77,52	49,39	28,13	6,80	4,90	5,86		5,86	6,03		6,03		76,50				2,99
16.03.2025	24,00	*	93,39	85,78	7,61	77,68	49,50	28,18	6,80	4,90	6,17		6,17	6,33		6,33		76,63				3,01
17.03.2025	24,00	*	91,91	84,71	7,20	77,10	48,93	28,17	6,80	4,90	5,70		5,70	5,85		5,85		76,05				2,94
18.03.2025	24,00	*	93,25	85,70	7,55	77,47	49,47	28,00	6,80	4,90	6,12		6,12	6,30		6,30		76,44				2,99
19.03.2025	24,00	*	93,86	87,15	6,71	75,82	49,14	26,68	6,80	4,90	5,21		5,21	5,33		5,33		74,22				2,84
20.03.2025	24,00	*	93,53	85,23	8,30	72,46	47,46	25,00	6,80	4,90	6,88		6,88	7,03		7,03		71,29				2,73
21.03.2025	24,00	*	91,79	84,48	7,31	70,94	46,63	24,31	6,80	4,90	5,93		5,93	6,07		6,07		70,10				2,57
22.03.2025																						
Среднее	24,00		94,01	86,42	7,58	77,07	49,65	27,43	6,80	4,90	6,16		6,16	6,33		6,33		75,97				2,96
Итого	648,00		2538,18	2333,47	204,71						166,45		166,45	170,79		170,79						79,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.02.2025	102352	87116,70	8245,88		8441,44			3825,67	28506,00
22.03.2025	104796	89364,30	8406,04		8605,75			3914,13	29130,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

24 час 2,96 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

24 час 6,33 куб.м

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,64 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 82,41 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 177,12 м.куб.

Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

27.03.25 11:39 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:37 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D