

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 81, корп. 1, лит. А	Договор:	33948.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Бабушкина ул, д. 81, корп. 1, лит. А ИТП1	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	109717
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	12.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 205518	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,2292	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 68,76	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.02.2025	24,00		93,28	93,28	0,00	82,83	50,22	32,61	6,80	4,90												3,04
24.02.2025	24,00		91,47	91,47	0,00	81,42	49,38	32,04	6,80	4,90												2,94
25.02.2025	24,00		91,37	91,37	0,00	77,93	47,98	29,95	6,80	4,90												2,74
26.02.2025	24,00		92,53	92,53	0,00	77,07	47,96	29,11	6,80	4,90												2,70
27.02.2025	24,00		93,20	93,20	0,00	77,28	48,31	28,97	6,80	4,90												2,70
28.02.2025	24,00		92,81	92,81	0,00	76,57	48,04	28,53	6,80	4,90												2,65
01.03.2025	24,00		92,63	92,63	0,00	75,91	47,74	28,17	6,80	4,90												2,61
02.03.2025	24,00		91,92	91,92	0,00	75,54	47,42	28,12	6,80	4,90												2,58
03.03.2025	24,00		91,84	91,84	0,00	75,06	47,31	27,75	6,80	4,90												2,55
04.03.2025	24,00		91,10	91,10	0,00	74,48	47,04	27,44	6,80	4,90												2,50
05.03.2025	24,00 *		44,80	44,80	0,00	70,96	44,59	26,37	6,80	4,90												1,18
06.03.2025	24,00		75,64	75,64	0,00	69,99	41,20	28,79	6,80	4,90												2,18
07.03.2025	24,00		88,35	88,35	0,00	72,96	45,71	27,25	6,80	4,90												2,41
08.03.2025	24,00		87,96	87,96	0,00	73,44	45,99	27,45	6,80	4,90												2,41
09.03.2025	24,00		87,13	87,13	0,00	73,06	45,67	27,39	6,80	4,90												2,39
10.03.2025	24,00		87,81	87,81	0,00	72,81	45,73	27,08	6,80	4,90												2,38
11.03.2025	24,00		85,99	85,99	0,00	73,55	45,87	27,68	6,80	4,90												2,39
12.03.2025	24,00		85,66	85,66	0,00	75,28	46,03	29,25	6,80	4,90												2,51
13.03.2025	24,00		86,44	86,44	0,00	75,31	46,35	28,96	6,80	4,90												2,51
14.03.2025	24,00		84,62	84,62	0,00	74,53	45,63	28,90	6,80	4,90												2,45
15.03.2025	24,00		83,82	83,82	0,00	75,28	45,51	29,77	6,80	4,90												2,50
16.03.2025	24,00		83,97	83,97	0,00	75,21	45,62	29,59	6,80	4,90												2,49
17.03.2025	24,00		81,09	81,09	0,00	74,51	44,44	30,07	6,80	4,90												2,44
18.03.2025	24,00		84,60	84,60	0,00	74,98	45,45	29,53	6,80	4,90												2,50
19.03.2025	24,00		86,16	86,16	0,00	73,98	45,66	28,32	6,80	4,90												2,44
20.03.2025	24,00		84,59	84,59	0,00	72,68	44,98	27,70	6,80	4,90												2,35
21.03.2025	24,00		81,69	81,69	0,00	68,66	42,95	25,71	6,80	4,90												2,10
22.03.2025	24,00		80,92	80,92	0,00	69,29	42,74	26,55	6,80	4,90												2,15
Среднее	24,00		85,84	85,84	0,00	74,66	46,13	28,54	6,80	4,90												2,46
Итого	672,00		2403,39	2403,39	0,00																	68,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	68995,5	68959,80						1717,91	28081,00
23.03.2025	71493,3	71457,60						1789,77	28777,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 68,79 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Документ подписан Электронной подписью

Идентификатор: 2d339abf-d2e5-49dd-a376-e2efa9ebcddb2

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

27.03.25 11:39 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:37 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D