

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2025
за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-3
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-3
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №207928		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.29	
Подающ.тр.(М1): № 517953	Расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 36036Г	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(М2): № 515770	Расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 36036Х	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(М3): № 252419	Расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 3998	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:			
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Гот=	Гвент.=	Гтех.пот.=	Ггвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						Общее теплотр-е	
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.		
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3			P4
ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	т	т	м3	м3	м3	°С	°С	МПа	МПа	Гкал	
23.02.25	24,00	-	100,79	85,63	15,16	86,08	48,00	38,08	0,69	0,49	28,24	-	28,24	29,18	-	29,18	-	85,90	-	-	-	-	4,57
24.02.25	24,00	-	97,94	85,36	12,58	84,37	46,60	37,77	0,69	0,49	25,77	-	25,77	26,58	-	26,58	-	84,04	-	-	-	-	4,29
25.02.25	24,00	-	98,33	85,54	12,79	80,86	45,45	35,41	0,69	0,49	26,23	-	26,23	26,99	-	26,99	-	80,73	-	-	-	-	4,07
26.02.25	24,00	-	100,13	85,83	14,30	79,96	45,60	34,36	0,69	0,49	27,72	-	27,72	28,50	-	28,50	-	79,84	-	-	-	-	4,10
27.02.25	24,00	-	99,93	86,79	13,14	80,23	45,85	34,38	0,69	0,49	26,91	-	26,91	27,70	-	27,70	-	80,10	-	-	-	-	4,04
28.02.25	24,00	-	97,85	86,57	11,28	79,39	45,34	34,05	0,69	0,49	25,20	-	25,20	25,91	-	25,91	-	79,21	-	-	-	-	3,85
01.03.25	24,00	-	98,81	86,18	12,63	78,78	45,05	33,73	0,69	0,49	26,50	-	26,50	27,22	-	27,22	-	78,73	-	-	-	-	3,90
02.03.25	24,00	-	100,23	85,35	14,88	78,26	44,77	33,49	0,69	0,49	28,37	-	28,37	29,13	-	29,13	-	78,05	-	-	-	-	4,03
03.03.25	24,00	-	99,09	85,83	13,26	77,92	44,70	33,22	0,69	0,49	26,81	-	26,81	27,53	-	27,53	-	77,78	-	-	-	-	3,89
04.03.25	24,00	-	98,52	85,22	13,30	77,16	44,54	32,62	0,69	0,49	26,73	-	26,73	27,44	-	27,44	-	76,97	-	-	-	-	3,81
05.03.25	24,00	-	101,90	88,40	13,50	76,39	44,83	31,56	0,69	0,49	27,36	-	27,36	28,09	-	28,09	-	76,26	-	-	-	-	3,82
06.03.25	24,00	-	100,97	87,11	13,86	74,88	44,31	30,57	0,69	0,49	27,73	-	27,73	28,45	-	28,45	-	74,89	-	-	-	-	3,70
07.03.25	24,00	-	99,76	86,20	13,56	75,90	44,58	31,32	0,69	0,49	27,31	-	27,31	28,02	-	28,02	-	75,77	-	-	-	-	3,73
08.03.25	24,00	-	100,39	86,74	13,65	76,38	44,59	31,79	0,69	0,49	27,44	-	27,44	28,16	-	28,16	-	76,31	-	-	-	-	3,80
09.03.25	24,00	-	100,03	85,46	14,57	76,31	44,33	31,98	0,69	0,49	28,25	-	28,25	29,00	-	29,00	-	76,25	-	-	-	-	3,85
10.03.25	24,00	-	98,44	85,86	12,58	75,99	44,25	31,74	0,69	0,49	26,44	-	26,44	27,16	-	27,16	-	75,87	-	-	-	-	3,68
11.03.25	24,00	-	98,23	85,44	12,79	76,63	44,56	32,07	0,69	0,49	26,60	-	26,60	27,32	-	27,32	-	76,54	-	-	-	-	3,72
12.03.25	24,00	-	96,94	84,17	12,77	78,53	44,52	34,01	0,69	0,49	26,44	-	26,44	27,18	-	27,18	-	78,42	-	-	-	-	3,87
13.03.25	24,00	-	97,80	85,49	12,31	78,39	44,72	33,67	0,69	0,49	26,13	-	26,13	26,85	-	26,85	-	78,28	-	-	-	-	3,85
14.03.25	24,00	-	96,96	83,75	13,21	77,63	44,26	33,37	0,69	0,49	26,62	-	26,62	27,33	-	27,33	-	77,56	-	-	-	-	3,82
15.03.25	24,00	-	97,08	83,58	13,50	78,41	44,30	34,11	0,69	0,49	27,03	-	27,03	27,79	-	27,79	-	78,31	-	-	-	-	3,91
16.03.25	24,00	-	98,22	84,00	14,22	78,36	44,47	33,89	0,69	0,49	27,80	-	27,80	28,55	-	28,55	-	78,24	-	-	-	-	3,96
17.03.25	24,00	-	95,83	81,10	14,73	77,72	43,22	34,50	0,69	0,49	27,73	-	27,73	28,48	-	28,48	-	77,60	-	-	-	-	3,95
18.03.25	24,00	-	97,54	84,79	12,75	78,02	44,17	33,85	0,69	0,49	26,30	-	26,30	27,01	-	27,01	-	77,86	-	-	-	-	3,87
19.03.25	24,00	-	100,98	86,42	14,56	76,68	44,44	32,24	0,69	0,49	28,21	-	28,21	28,94	-	28,94	-	76,42	-	-	-	-	3,90
20.03.25	24,00	-	98,40	85,62	12,78	75,32	43,92	31,40	0,69	0,49	26,24	-	26,24	26,91	-	26,91	-	75,08	-	-	-	-	3,65
21.03.25	24,00	-	98,01	82,64	15,37	70,94	41,81	29,13	0,69	0,49	28,15	-	28,15	28,80	-	28,80	-	70,38	-	-	-	-	3,50
22.03.25	24,00	-	96,53	81,69	14,84	72,12	41,49	30,63	0,69	0,49	27,37	-	27,37	28,03	-	28,03	-	72,00	-	-	-	-	3,58
Среднее	24,00	-	98,77	85,24	13,53	77,77	44,60	33,18	0,69	0,49	27,06	-	27,06	27,79	-	27,79	-	77,62	-	-	0,00	-	3,88
Итого	672,00	-	2765,63	2386,76	378,87	-	-	-	-	-	757,63	-	757,63	778,25	-	778,25	-	-	-	-	-	-	108,70

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.25							-	-
	22.03.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,29 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 108,59 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 386,60 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 5c637f7f-5327-4cc3-8f1f-1a7218311c3f

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб" , Соколов Дмитрий Александрович Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5	27.03.25 11:40 (MSK)	Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" , ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.03.25 16:35 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D