

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2025
за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 49
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 49

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Установленные приборы:		Часовые и суточные архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.29	
Вычислитель: БКТ-7 №208366		Режим (схема):		№		№	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=		
Договорные нагрузки (ср.час):		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=		

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						Общее теплопотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ti	HC	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.02.25	24,00	-									32,57	6,68	25,89	33,26	6,68	26,58	-	69,28	37,99	0,59	0,49	2,00
24.02.25	24,00	-									31,60	6,72	24,88	32,26	6,72	25,54	-	68,59	38,57	0,59	0,49	1,91
25.02.25	24,00	-									32,75	6,65	26,10	33,47	6,65	26,82	-	69,23	38,75	0,59	0,49	2,01
26.02.25	24,00	-									33,57	6,41	27,16	34,32	6,41	27,91	-	69,74	39,11	0,59	0,49	2,09
27.02.25	24,00	-									31,91	6,63	25,28	32,59	6,63	25,96	-	69,65	39,34	0,59	0,49	1,96
28.02.25	24,00	-									32,18	7,00	25,18	32,92	7,00	25,92	-	69,35	39,36	0,59	0,49	1,96
01.03.25	24,00	-									33,40	6,67	26,73	34,15	6,67	27,48	-	70,35	39,15	0,59	0,49	2,09
02.03.25	24,00	-									34,36	6,00	28,36	35,14	6,00	29,14	-	71,12	37,72	0,59	0,49	2,22
03.03.25	24,00	-									31,45	6,82	24,63	32,17	6,82	25,35	-	69,32	38,98	0,59	0,49	1,91
04.03.25	24,00	-									32,83	6,74	26,09	33,56	6,74	26,82	-	69,27	39,09	0,59	0,49	2,01
05.03.25	24,00	-									31,31	6,59	24,72	31,99	6,59	25,40	-	68,95	38,12	0,59	0,49	1,91
06.03.25	24,00	-									31,81	6,71	25,10	32,53	6,71	25,82	-	69,25	38,90	0,59	0,49	1,94
07.03.25	24,00	-									31,62	6,80	24,82	32,33	6,80	25,53	-	69,73	39,29	0,59	0,49	1,94
08.03.25	24,00	-									32,98	6,36	26,62	33,70	6,36	27,34	-	70,03	38,59	0,59	0,49	2,06
09.03.25	24,00	-									32,59	6,40	26,19	33,32	6,40	26,92	-	69,81	37,94	0,59	0,49	2,03
10.03.25	24,00	-									29,93	6,64	23,29	30,61	6,64	23,97	-	70,23	39,70	0,59	0,49	1,84
11.03.25	24,00	-									26,70	7,10	19,60	27,27	7,10	20,17	-	69,47	39,49	0,59	0,49	1,57
12.03.25	24,00	-									28,79	7,09	21,70	29,42	7,09	22,33	-	68,83	39,46	0,59	0,49	1,70
13.03.25	24,00	-									27,26	7,09	20,17	27,85	7,09	20,76	-	68,25	38,89	0,59	0,49	1,58
14.03.25	24,00	-									27,15	7,12	20,03	27,72	7,12	20,60	-	68,34	38,71	0,59	0,49	1,58
15.03.25	24,00	-									28,49	6,87	21,62	29,12	6,87	22,25	-	68,88	37,61	0,59	0,49	1,70
16.03.25	24,00	-									30,70	6,54	24,16	31,37	6,54	24,83	-	69,06	38,32	0,59	0,49	1,87
17.03.25	24,00	-									26,91	7,00	19,91	27,47	7,00	20,47	-	67,89	38,21	0,59	0,49	1,56
18.03.25	24,00	-									26,83	6,92	19,91	27,38	6,92	20,46	-	68,66	38,20	0,59	0,49	1,58
19.03.25	24,00	-									25,99	6,99	19,00	26,54	6,99	19,55	-	68,80	37,43	0,59	0,49	1,53
20.03.25	24,00	-									27,10	7,16	19,94	27,68	7,16	20,52	-	69,09	39,46	0,59	0,49	1,59
21.03.25	24,00	-									25,96	7,08	18,88	26,54	7,08	19,46	-	69,49	39,46	0,59	0,49	1,52
22.03.25	24,00	-									29,03	7,02	22,01	29,68	7,02	22,66	-	70,31	40,38	0,59	0,49	1,76
Среднее	24,00	-									30,28	6,78	23,50	30,94	6,779	24,16	-	69,32	38,79	0,59	0,49	1,84
Итого	672,00	-									847,77	189,80	657,97	866,36	189,80	676,56	-	-	-	-	-	51,43

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ti (°C)
	22.02.25							-	-	-
	22.03.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizl, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час

0.29 °C

Гкал
м3

0,00
51,43
676,56

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 5c637f7f-5327-4cc3-8f1f-1a7218311c3f

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5 **27.03.25** 11:40 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **27.03.25** 16:35 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D