

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2025
за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 66-1
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор: 9969.038.1 от 01.11.2008
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 66-1

Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №207788		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 1.95	
Подходящ.тр.(M1): № 534679	Расходомер: ПРЭМ-3 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 40464Г	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(M2): № 508772	Расходомер: ПРЭМ-3 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 40464Х	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(M3): № 526818	Расходомер: ПРЭМ 32 С1	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 3855	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:			
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.ср.=	Qвент.ср.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Got=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						Общее теплотр-е Qобщ.
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
23.02.25	24,00	-	131,91	117,44	14,47	86,44	50,63	35,81	0,69	0,49	47,71	-	47,71	49,29	-	49,29	-	86,37	-	-	-	5,46
24.02.25	24,00	-	130,12	117,00	13,12	84,79	49,77	35,02	0,69	0,49	46,28	-	46,28	47,73	-	47,73	-	84,70	-	-	-	5,22
25.02.25	24,00	-	132,58	117,30	15,28	81,19	48,61	32,58	0,69	0,49	48,51	-	48,51	49,96	-	49,96	-	81,18	-	-	-	5,07
26.02.25	24,00	-	132,94	117,66	15,28	80,26	48,37	31,89	0,69	0,49	48,73	-	48,73	50,12	-	50,12	-	80,24	-	-	-	4,98
27.02.25	24,00	-	133,13	119,10	14,03	80,53	48,99	31,54	0,69	0,49	47,94	-	47,94	49,31	-	49,31	-	80,54	-	-	-	4,89
28.02.25	24,00	-	133,32	118,79	14,53	79,65	48,55	31,10	0,69	0,49	48,35	-	48,35	49,75	-	49,75	-	79,57	-	-	-	4,86
01.03.25	24,00	-	135,45	118,14	17,31	79,06	48,26	30,80	0,69	0,49	50,86	-	50,86	52,29	-	52,29	-	79,08	-	-	-	5,01
02.03.25	24,00	-	134,93	117,31	17,62	78,59	47,68	30,91	0,69	0,49	50,87	-	50,87	52,29	-	52,29	-	78,54	-	-	-	5,02
03.03.25	24,00	-	132,84	118,02	14,82	78,19	47,65	30,54	0,69	0,49	48,39	-	48,39	49,73	-	49,73	-	78,20	-	-	-	4,77
04.03.25	24,00	-	130,61	117,57	13,04	77,41	47,20	30,21	0,69	0,49	46,50	-	46,50	47,75	-	47,75	-	77,37	-	-	-	4,56
05.03.25	24,00	-	136,17	121,13	15,04	76,54	47,34	29,20	0,69	0,49	49,58	-	49,58	50,90	-	50,90	-	76,53	-	-	-	4,70
06.03.25	24,00	-	135,50	119,62	15,88	74,93	46,85	28,08	0,69	0,49	49,95	-	49,95	51,23	-	51,23	-	75,03	-	-	-	4,55
07.03.25	24,00	-	135,22	118,05	17,17	75,96	47,26	28,70	0,69	0,49	50,64	-	50,64	51,98	-	51,98	-	75,96	-	-	-	4,70
08.03.25	24,00	-	133,76	118,92	14,84	76,46	47,39	29,07	0,69	0,49	48,64	-	48,64	49,92	-	49,92	-	76,49	-	-	-	4,59
09.03.25	24,00	-	134,98	117,24	17,74	76,37	46,99	29,38	0,69	0,49	50,95	-	50,95	52,26	-	52,26	-	76,39	-	-	-	4,81
10.03.25	24,00	-	134,34	117,78	16,56	76,08	47,02	29,06	0,69	0,49	49,81	-	49,81	51,13	-	51,13	-	76,07	-	-	-	4,69
11.03.25	24,00	-	133,02	117,51	15,51	76,68	47,36	29,32	0,69	0,49	48,92	-	48,92	50,20	-	50,20	-	76,66	-	-	-	4,64
12.03.25	24,00	-	130,89	115,83	15,06	78,63	47,40	31,23	0,69	0,49	47,78	-	47,78	49,10	-	49,10	-	78,65	-	-	-	4,80
13.03.25	24,00	-	133,34	117,36	15,98	78,55	47,61	30,94	0,69	0,49	49,27	-	49,27	50,66	-	50,66	-	78,58	-	-	-	4,89
14.03.25	24,00	-	117,59	105,63	11,96	77,66	46,78	30,88	0,69	0,49	45,60	-	45,60	46,85	-	46,85	-	77,74	-	-	-	4,19
15.03.25	24,00	-	130,96	115,10	15,86	78,56	46,80	31,76	0,69	0,49	48,43	-	48,43	49,75	-	49,75	-	78,56	-	-	-	4,91
16.03.25	24,00	-	133,84	115,67	18,17	78,54	47,01	31,53	0,69	0,49	50,90	-	50,90	52,30	-	52,30	-	78,53	-	-	-	5,08
17.03.25	24,00	-	126,65	112,13	14,52	77,87	46,10	31,77	0,69	0,49	46,19	-	46,19	47,44	-	47,44	-	77,84	-	-	-	4,69
18.03.25	24,00	-	131,62	116,68	14,94	78,21	47,22	30,99	0,69	0,49	48,09	-	48,09	49,43	-	49,43	-	78,17	-	-	-	4,79
19.03.25	24,00	-	132,66	119,12	13,54	76,94	47,30	29,64	0,69	0,49	47,55	-	47,55	48,83	-	48,83	-	76,90	-	-	-	4,58
20.03.25	24,00	-	131,77	117,72	14,05	75,59	46,91	28,68	0,69	0,49	47,73	-	47,73	48,98	-	48,98	-	75,57	-	-	-	4,44
21.03.25	24,00	-	129,85	114,23	15,62	71,20	44,60	26,60	0,69	0,49	48,12	-	48,12	49,24	-	49,24	-	71,00	-	-	-	4,15
22.03.25	24,00	-	127,90	112,25	15,65	72,35	44,21	28,14	0,69	0,49	47,56	-	47,56	48,70	-	48,70	-	72,34	-	-	-	4,29
Среднее	24,00	-	132,07	116,80	15,27	77,97	47,42	30,55	0,69	0,49	48,57	-	48,57	49,90	-	49,90	-	77,96	-	-	0,00	4,76
Итого	672,00	-	3697,89	3270,30	427,59	-	-	-	-	-	1359,85	-	1359,85	1397,12	-	1397,12	-	-	-	-	-	133,31

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.25							-	-
	22.03.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vizl, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 1.95 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 132,46 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 436,32 м3
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 5c637f7f-5327-4cc3-8f1f-1a7218311c3f

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб" , Соколов Дмитрий Александрович Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdeb5	27.03.25 11:40 (MSK)	Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" , ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.03.25 16:35 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D