

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2025
за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 76
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 76

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №207145		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.29	
Подающ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Гот=	Гвент.=	Гтех.пот.=	Ггвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						Общее теплотоптр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.02.25	24,00	-	263,92	256,46	7,46	87,15	67,76	19,39	0,69	0,49	151,87	-	151,87	156,96	-	156,96	-	87,10	-	-	-	5,65
24.02.25	24,00	-	262,91	258,91	4,00	85,49	66,38	19,11	0,69	0,49	150,62	-	150,62	155,53	-	155,53	-	85,43	-	-	-	5,31
25.02.25	24,00	-	263,34	257,24	6,10	81,85	64,01	17,84	0,69	0,49	151,09	-	151,09	155,65	-	155,65	-	81,79	-	-	-	5,10
26.02.25	24,00	-	264,29	255,70	8,59	80,93	63,44	17,49	0,69	0,49	152,09	-	152,09	156,53	-	156,53	-	80,88	-	-	-	5,18
27.02.25	24,00	-	265,74	261,12	4,62	81,20	64,11	17,09	0,69	0,49	151,79	-	151,79	156,28	-	156,28	-	81,15	-	-	-	4,85
28.02.25	24,00	-	264,88	260,33	4,55	80,36	63,39	16,97	0,69	0,49	151,36	-	151,36	155,73	-	155,73	-	80,31	-	-	-	4,80
01.03.25	24,00	-	264,81	256,95	7,86	79,71	62,52	17,19	0,69	0,49	151,99	-	151,99	156,31	-	156,31	-	79,66	-	-	-	5,06
02.03.25	24,00	-	263,99	256,15	7,84	79,25	62,37	16,88	0,69	0,49	151,53	-	151,53	155,85	-	155,85	-	79,19	-	-	-	4,96
03.03.25	24,00	-	264,34	258,98	5,36	78,89	62,54	16,35	0,69	0,49	151,29	-	151,29	155,57	-	155,57	-	78,84	-	-	-	4,67
04.03.25	24,00	-	263,48	258,07	5,41	78,10	62,01	16,09	0,69	0,49	151,02	-	151,02	155,15	-	155,15	-	78,05	-	-	-	4,59
05.03.25	24,00	-	268,68	264,03	4,65	77,25	61,57	15,68	0,69	0,49	153,14	-	153,14	157,25	-	157,25	-	77,19	-	-	-	4,51
06.03.25	24,00	-	266,91	261,17	5,74	75,67	60,74	14,93	0,69	0,49	152,62	-	152,62	156,57	-	156,57	-	75,62	-	-	-	4,34
07.03.25	24,00	-	264,58	258,52	6,06	76,74	61,06	15,68	0,69	0,49	151,43	-	151,43	155,48	-	155,48	-	76,69	-	-	-	4,53
08.03.25	24,00	-	265,27	259,75	5,52	77,22	61,52	15,70	0,69	0,49	151,57	-	151,57	155,65	-	155,65	-	77,18	-	-	-	4,52
09.03.25	24,00	-	263,60	256,04	7,56	77,17	61,08	16,09	0,69	0,49	151,29	-	151,29	155,37	-	155,37	-	77,13	-	-	-	4,72
10.03.25	24,00	-	264,04	257,81	6,23	76,84	61,11	15,73	0,69	0,49	151,27	-	151,27	155,32	-	155,32	-	76,78	-	-	-	4,55
11.03.25	24,00	-	263,65	258,01	5,64	77,49	61,57	15,92	0,69	0,49	150,87	-	150,87	155,00	-	155,00	-	77,43	-	-	-	4,56
12.03.25	24,00	-	261,34	255,91	5,43	79,45	62,22	17,23	0,69	0,49	150,04	-	150,04	154,27	-	154,27	-	79,39	-	-	-	4,86
13.03.25	24,00	-	263,76	258,00	5,76	79,30	62,16	17,14	0,69	0,49	151,06	-	151,06	155,33	-	155,33	-	79,25	-	-	-	4,89
14.03.25	24,00	-	238,51	233,39	5,12	78,48	61,21	17,27	0,69	0,49	148,64	-	148,64	152,77	-	152,77	-	78,47	-	-	-	4,45
15.03.25	24,00	-	260,83	254,04	6,79	79,35	61,89	17,46	0,69	0,49	150,12	-	150,12	154,36	-	154,36	-	79,29	-	-	-	4,99
16.03.25	24,00	-	261,89	252,97	8,92	79,31	62,12	17,19	0,69	0,49	150,86	-	150,86	155,14	-	155,14	-	79,25	-	-	-	5,07
17.03.25	24,00	-	256,47	250,54	5,93	78,69	60,84	17,85	0,69	0,49	148,23	-	148,23	152,38	-	152,38	-	78,64	-	-	-	4,95
18.03.25	24,00	-	262,94	256,93	6,01	78,97	61,74	17,23	0,69	0,49	151,15	-	151,15	155,40	-	155,40	-	78,91	-	-	-	4,92
19.03.25	24,00	-	265,53	259,77	5,76	77,65	61,73	15,92	0,69	0,49	152,11	-	152,11	156,27	-	156,27	-	77,60	-	-	-	4,59
20.03.25	24,00	-	263,54	258,29	5,25	76,25	60,68	15,57	0,69	0,49	151,07	-	151,07	155,05	-	155,05	-	76,19	-	-	-	4,43
21.03.25	24,00	-	258,71	251,37	7,34	71,81	56,95	14,86	0,69	0,49	149,14	-	149,14	152,64	-	152,64	-	71,72	-	-	-	4,27
22.03.25	24,00	-	257,98	249,91	8,07	73,00	57,38	15,62	0,69	0,49	149,45	-	149,45	153,06	-	153,06	-	72,94	-	-	-	4,50
Среднее	24,00	-	262,50	256,30	6,20	78,70	62,00	16,70	0,69	0,49	151,03	-	151,03	155,25	-	155,25	-	78,65	-	-	0,00	4,78
Итого	672,00	-	7349,93	7176,36	173,57	-	-	-	-	-	4228,71	-	4228,71	4346,87	-	4346,87	-	-	-	-	-	133,78

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.25							-	-
	22.03.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vizl, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0.29 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 133,73 Гкал
 Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 177,11 м3
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 5c637f7f-5327-4cc3-8f1f-1a7218311c3f

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович **27.03.25 11:40 (MSK)** Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
 Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdeb5
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.03.25 16:35 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР