

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2025
за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 78
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 78
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №208354 Подающ.тр.(M1): № Обратн.тр.(M2): № Тр. ГВС(M3): № Тр.цирк.ГВС(M4): № Тр.подпитки(V5):	Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер:	Gmin= Gmin= Gmin= Gmin= Gmin=	Режим (схема):	Gmax= Gmax= Gmax= Gmax= Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до:	№ № № № №	Тхв, гр.С= 0.29 Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:	№ № № № №
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	Qтех.пот.= Qгвс.ср= Gтех.пот.=	Qгвс= Gгвс= Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						Общее теплотр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
23.02.25	24,00	-	194,59	197,77	-3,18	87,38	60,29	27,09	0,69	0,49	92,59	-	92,59	95,71	-	95,71	-	87,28	-	-	-	5,09
24.02.25	24,00	-	184,09	176,96	7,13	85,66	59,25	26,41	0,69	0,49	90,50	-	90,50	93,44	-	93,44	-	85,58	-	-	-	5,29
25.02.25	24,00	-	192,51	184,27	8,24	82,08	57,47	24,61	0,69	0,49	90,90	-	90,90	93,62	-	93,62	-	82,00	-	-	-	5,22
26.02.25	24,00	-	192,67	184,71	7,96	81,14	57,04	24,10	0,69	0,49	90,81	-	90,81	93,48	-	93,48	-	81,05	-	-	-	5,10
27.02.25	24,00	-	194,76	186,55	8,21	81,42	57,54	23,88	0,69	0,49	91,98	-	91,98	94,70	-	94,70	-	81,33	-	-	-	5,13
28.02.25	24,00	-	193,25	185,67	7,58	80,59	57,05	23,54	0,69	0,49	90,94	-	90,94	93,58	-	93,58	-	80,49	-	-	-	4,99
01.03.25	24,00	-	194,08	184,96	9,12	79,95	56,49	23,46	0,69	0,49	92,21	-	92,21	94,86	-	94,86	-	79,89	-	-	-	5,08
02.03.25	24,00	-	193,50	183,79	9,71	79,47	56,16	23,31	0,69	0,49	92,21	-	92,21	94,82	-	94,82	-	79,37	-	-	-	5,06
03.03.25	24,00	-	193,76	184,40	9,36	79,10	56,09	23,01	0,69	0,49	92,10	-	92,10	94,68	-	94,68	-	79,02	-	-	-	4,99
04.03.25	24,00	-	191,18	183,44	7,74	78,35	55,64	22,71	0,69	0,49	89,98	-	89,98	92,47	-	92,47	-	78,24	-	-	-	4,78
05.03.25	24,00	-	198,07	189,15	8,92	77,52	55,53	21,99	0,69	0,49	93,82	-	93,82	96,37	-	96,37	-	77,43	-	-	-	4,86
06.03.25	24,00	-	196,11	186,70	9,41	75,95	54,69	21,26	0,69	0,49	93,57	-	93,57	96,01	-	96,01	-	75,89	-	-	-	4,69
07.03.25	24,00	-	192,21	184,56	7,65	77,01	55,14	21,87	0,69	0,49	90,91	-	90,91	93,37	-	93,37	-	76,90	-	-	-	4,63
08.03.25	24,00	-	193,58	185,56	8,02	77,51	55,37	22,14	0,69	0,49	91,59	-	91,59	94,09	-	94,09	-	77,43	-	-	-	4,74
09.03.25	24,00	-	192,99	183,44	9,55	77,44	55,20	22,24	0,69	0,49	92,00	-	92,00	94,48	-	94,48	-	77,36	-	-	-	4,83
10.03.25	24,00	-	192,90	184,14	8,76	77,12	54,95	22,17	0,69	0,49	91,38	-	91,38	93,85	-	93,85	-	77,02	-	-	-	4,76
11.03.25	24,00	-	192,36	183,60	8,76	77,75	55,37	22,38	0,69	0,49	91,13	-	91,13	93,61	-	93,61	-	77,66	-	-	-	4,80
12.03.25	24,00	-	189,20	181,15	8,05	79,72	55,79	23,93	0,69	0,49	89,37	-	89,37	91,93	-	91,93	-	79,63	-	-	-	4,98
13.03.25	24,00	-	192,56	183,67	8,89	79,57	56,03	23,54	0,69	0,49	91,37	-	91,37	93,98	-	93,98	-	79,49	-	-	-	5,04
14.03.25	24,00	-	172,95	165,00	7,95	78,74	55,49	23,25	0,69	0,49	88,57	-	88,57	91,04	-	91,04	-	78,68	-	-	-	4,47
15.03.25	24,00	-	189,79	180,31	9,48	79,60	55,83	23,77	0,69	0,49	90,49	-	90,49	93,08	-	93,08	-	79,51	-	-	-	5,05
16.03.25	24,00	-	192,00	181,39	10,61	79,57	56,07	23,50	0,69	0,49	92,07	-	92,07	94,70	-	94,70	-	79,48	-	-	-	5,12
17.03.25	24,00	-	184,85	175,54	9,31	78,95	54,94	24,01	0,69	0,49	88,11	-	88,11	90,57	-	90,57	-	78,85	-	-	-	4,96
18.03.25	24,00	-	190,44	182,63	7,81	79,23	55,75	23,48	0,69	0,49	89,91	-	89,91	92,44	-	92,44	-	79,13	-	-	-	4,92
19.03.25	24,00	-	193,79	185,88	7,91	77,88	55,60	22,28	0,69	0,49	91,41	-	91,41	93,90	-	93,90	-	77,77	-	-	-	4,76
20.03.25	24,00	-	191,60	183,72	7,88	76,48	54,83	21,65	0,69	0,49	90,38	-	90,38	92,77	-	92,77	-	76,37	-	-	-	4,59
21.03.25	24,00	-	187,51	178,36	9,15	72,12	51,95	20,17	0,69	0,49	89,19	-	89,19	91,31	-	91,31	-	71,98	-	-	-	4,26
22.03.25	24,00	-	186,30	176,11	10,19	73,25	51,94	21,31	0,69	0,49	89,38	-	89,38	91,56	-	91,56	-	73,14	-	-	-	4,50
Среднее	24,00	-	191,20	182,98	8,22	78,95	55,84	23,11	0,69	0,49	91,03	-	91,03	93,59	-	93,59	-	78,86	-	-	0,00	4,88
Итого	672,00	-	5353,60	5123,43	230,17	-	-	-	-	-	2548,87	-	2548,87	2620,42	-	2620,42	-	-	-	-	-	136,69

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.25							-	-
	22.03.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vizl, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,29 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 136,62 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 234,87 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 5c637f7f-5327-4cc3-8f1f-1a7218311c3f

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб" , Соколов Дмитрий Александрович Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5	27.03.25 11:40 (MSK)	Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" , ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.03.25 16:35 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D