

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2025
за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 14
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор: 10026.038.1 от 01.11.2008
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 14

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубая. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №205779		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Тхв, гр.С= 0.29	
Подающ.тр.(M1): № 505625	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17697Г	Преобр.давления:	№				
Обратн.тр.(M2): № 526973	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17697Х	Преобр.давления:	№				
Тр. ГВС(M3): № 494939	Расходомер: ПРЭМ 20 В1	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4407	Преобр.давления:	№				
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№				
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:					
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=0.23		Qвент.=		Qтех.пот.=		Qгвс=0.0858			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=		Qгвс.ср=		Gтех.пот.=		Gгвс=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=		Gвент.=		Gтех.пот.=		Gгвс=			

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						Общее
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ.		
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4		P3	P4
	ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С		МПа	МПа
23.02.25	24,00	-	100,13	89,77	10,36	86,81	54,69	32,12	0,69	0,49	9,36	-	9,36	9,65	-	9,65	-	85,92	-	-	-	3,79
24.02.25	24,00	-	98,59	89,43	9,16	85,21	53,67	31,54	0,69	0,49	8,24	-	8,24	8,49	-	8,49	-	83,90	-	-	-	3,61
25.02.25	24,00	-	98,29	89,56	8,73	81,52	52,25	29,27	0,69	0,49	7,80	-	7,80	8,04	-	8,04	-	80,66	-	-	-	3,34
26.02.25	24,00	-	99,40	89,74	9,66	80,59	51,95	28,64	0,69	0,49	8,72	-	8,72	8,97	-	8,97	-	79,79	-	-	-	3,35
27.02.25	24,00	-	99,37	90,68	8,69	80,84	52,50	28,34	0,69	0,49	7,75	-	7,75	7,99	-	7,99	-	80,17	-	-	-	3,28
28.02.25	24,00	-	98,97	90,48	8,49	79,96	51,85	28,11	0,69	0,49	7,56	-	7,56	7,80	-	7,80	-	78,96	-	-	-	3,22
01.03.25	24,00	-	99,42	89,90	9,52	79,39	51,09	28,30	0,69	0,49	8,52	-	8,52	8,73	-	8,73	-	78,88	-	-	-	3,31
02.03.25	24,00	-	100,11	89,31	10,80	78,92	50,80	28,12	0,69	0,49	9,78	-	9,78	10,04	-	10,04	-	78,04	-	-	-	3,37
03.03.25	24,00	-	99,48	89,60	9,88	78,47	50,68	27,79	0,69	0,49	8,81	-	8,81	9,06	-	9,06	-	77,63	-	-	-	3,27
04.03.25	24,00	-	98,95	89,12	9,83	77,82	50,27	27,55	0,69	0,49	8,78	-	8,78	9,02	-	9,02	-	76,81	-	-	-	3,22
05.03.25	24,00	-	52,57	55,73	-3,16	71,56	48,95	22,61	0,69	0,49	9,59	-	9,59	9,72	-	9,72	-	55,69	-	-	-	1,04
06.03.25	24,00	-	97,90	89,47	8,43	74,88	48,07	26,81	0,69	0,49	9,51	-	9,51	9,75	-	9,75	-	73,00	-	-	-	3,03
07.03.25	24,00	-	97,84	89,50	8,34	76,46	49,65	26,81	0,69	0,49	8,27	-	8,27	8,47	-	8,47	-	75,71	-	-	-	3,04
08.03.25	24,00	-	98,31	90,02	8,29	76,95	50,10	26,85	0,69	0,49	8,18	-	8,18	8,39	-	8,39	-	76,37	-	-	-	3,06
09.03.25	24,00	-	98,54	89,00	9,54	76,83	49,47	27,36	0,69	0,49	9,44	-	9,44	9,67	-	9,67	-	76,38	-	-	-	3,17
10.03.25	24,00	-	98,24	89,26	8,98	76,60	49,90	26,70	0,69	0,49	8,85	-	8,85	9,09	-	9,09	-	75,98	-	-	-	3,07
11.03.25	24,00	-	98,42	88,91	9,51	77,16	50,18	26,98	0,69	0,49	9,33	-	9,33	9,58	-	9,58	-	76,57	-	-	-	3,13
12.03.25	24,00	-	97,13	88,30	8,83	79,10	50,15	28,95	0,69	0,49	8,54	-	8,54	8,78	-	8,78	-	78,58	-	-	-	3,26
13.03.25	24,00	-	99,28	89,76	9,52	78,97	50,73	28,24	0,69	0,49	9,13	-	9,13	9,38	-	9,38	-	78,51	-	-	-	3,29
14.03.25	24,00	-	98,74	88,66	10,08	78,12	49,99	28,13	0,69	0,49	9,63	-	9,63	9,89	-	9,89	-	77,64	-	-	-	3,28
15.03.25	24,00	-	96,48	88,03	8,45	78,98	50,16	28,82	0,69	0,49	7,90	-	7,90	8,11	-	8,11	-	78,10	-	-	-	3,21
16.03.25	24,00	-	99,46	88,51	10,95	78,93	50,43	28,50	0,69	0,49	10,29	-	10,29	10,56	-	10,56	-	78,32	-	-	-	3,39
17.03.25	24,00	-	94,19	85,57	8,62	78,30	49,11	29,19	0,69	0,49	7,89	-	7,89	8,12	-	8,12	-	77,42	-	-	-	3,17
18.03.25	24,00	-	98,36	88,84	9,52	78,63	50,47	28,16	0,69	0,49	8,85	-	8,85	9,11	-	9,11	-	77,81	-	-	-	3,25
19.03.25	24,00	-	100,34	90,55	9,79	77,31	50,37	26,94	0,69	0,49	9,07	-	9,07	9,29	-	9,29	-	76,23	-	-	-	3,20
20.03.25	24,00	-	99,14	89,58	9,56	75,97	49,79	26,18	0,69	0,49	8,94	-	8,94	9,17	-	9,17	-	74,95	-	-	-	3,07
21.03.25	24,00	-	96,91	86,97	9,94	71,51	47,28	24,23	0,69	0,49	9,40	-	9,40	9,61	-	9,61	-	69,15	-	-	-	2,82
22.03.25	24,00	-	97,19	86,58	10,61	72,61	47,33	25,28	0,69	0,49	10,00	-	10,00	10,23	-	10,23	-	71,95	-	-	-	2,96
Среднее	24,00	-	96,85	87,89	8,96	78,16	50,42	27,73	0,69	0,49	8,86	-	8,86	9,10	-	9,10	-	76,75	-	-	0,00	3,15
Итого	672,00	-	2711,75	2460,83	250,92	-	-	-	-	-	248,13	-	248,13	254,71	-	254,71	-	-	-	-	-	88,21

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.02.25							-	-	-
	22.03.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: _____ час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: _____ м3
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,29 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 88,14 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 5c637f7f-5327-4cc3-8f1f-1a7218311c3f

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович 27.03.25 11:40 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdb5

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН 27.03.25 16:35 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР