Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2025 за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Договор: 10023.038.1 от 01.11.2008

Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 24 ТЦ-1

Узел учета: Общий Код УУТЭ:

Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 24 ТЦ-1 Обслуживающая организация: Источник: Установле

Потребитель: ЖКС №2 Невского района

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:				Часовые и сут					
Вычислитель: ВКТ-7 №207249			Режим	(схема):	Приборы	УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 1.93	
Подающ.тр.(М1): № 537671	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 21968Γ	Преобр.давления:	Nō
Обратн.тр.(М2): № 527353	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 21968X	Преобр.давления:	Νō
Tp. ГВС(M3): № 518870	Расходомер:	ПРЭМ 32 С1	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4267	Преобр.давления:	Νō
Тр.цирк.ГВС(M4): Nº	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Νō	Преобр.давления:	Νō
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) Расчетный алгоритм:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qгвс=0.30292 Qот=0.3339 Qтех.гвс.cp= Qгвс.cp=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gвент.= Gтех.пот.= **Gгвс=** GoT=

тическое по	преоление :	за предвіду	щии отчетни	ии период с	25.02.2025	Учет ГВС									Kou:	гроль ГВС (Т	R-21					Общее теплопотр-
Дата	Ти	HC	M1	M2	dM	T1	T2	ďΤ	P1	P2	M3	M4	dM	V3	\/4	dV(излив)	Уподп	T3	T4	P3	P4	Ообщ.
дата	ч		т т	т	т.	°C	°C	°C	МПа	MΠa	т	т	т.	м3	м3	м3	мЗ	°C	۰۲	МПа	МПа	- С Гкал
23.02.25	24.00	-	122.67	111.58	11.09	84.13	50,54	33,59	0,69	0.49	57.75	-	57.75	59,56	-	59,56	-	83.81	-	-	-	4,69
24.02.25	24,00	-	121,65	111,57	10,08	82,64	49,85	32,79	0,69	0,49	56,74	-	56,74	58,46	-	58,46	-	82,30	-	-	-	4,50
25.02.25	24,00	-	121,98	111,68	10,30	79,17	48,63	30,54	0,69	0.49	57,06	-	57,06	58,66	-	58,66	-	78,88	-	-	-	4,23
26.02.25	24,00	-	121,85	112,09	9,76	78,29	48,47	29,82	0,69	0,49	56,61	-	56,61	58,16	-	58,16	-	77,99	-	-	-	4,11
27.02.25	24,00	-	122,68	113,12	9,56	78,51	48,86	29,65	0,69	0,49	56,85	-	56,85	58,42	-	58,42	-	78,23	-	-	-	4,11
28.02.25	24,00	-	64,66	57,92	6,74	74,58	46,24	28,34	0,69	0,49	34,72	-	34,72	35,54		35,54	-	71,31	-	-	-	2,14
01.03.25	24,00	-	123,57	112,64	10,93	76,89	47,90	28,99	0,69	0,49	58,81	-	58,81	60,37	-	60,37	-	76,64			-	4,11
02.03.25	24,00	-	123,79	111,20	12,59	76,69	47,69	29,00	0,69	0,49	60,31	-	60,31	61,93	-	61,93	-	76,39	-	-	-	4,19
03.03.25	24,00	-	121,95	112,41	9,54	76,21	47,66	28,55	0,69	0,49	57,89	-	57,89	59,40	-	59,40	-	75,90	-	-	-	3,94
04.03.25	24,00	-	120,52	111,76	8,76	75,49	47,34	28,15	0,69	0,49	56,69	-	56,69	58,17	-	58,17	-	75,19	-	-	-	3,81
05.03.25	24,00	-	61,53	57,95	3,58	70,39	45,87	24,52	0,69	0,49	33,90	-	33,90	34,59	-	34,59	-	65,82	-	-	-	1,68
06.03.25	24,00	-	45,51	52,82	-7,31	66,81	46,29	20,52	0,69	0,49	26,74	-	26,74	27,28	-	27,28	-	65,25	-	-	-	0,60
07.03.25	24,00	-	130,05	120,40	9,65	73,18	46,75	26,43	0,69	0,49	60,72	-	60,72	62,18	-	62,18	-	72,92	-	-	-	3,89
08.03.25	24,00	-	130,07	119,70	10,37	73,83	47,19	26,64	0,69	0,49	61,37	-	61,37	62,89	-	62,89	-	73,58	-	-	-	3,96
09.03.25	24,00	-	129,50	117,55	11,95	73,75	46,95	26,80	0,69	0,49	62,01	-	62,01	63,51	-	63,51	-	73,50	-	-	-	4,03
10.03.25	24,00	-	128,99	118,07	10,92	73,49	47,10	26,39	0,69	0,49	61,32	-	61,32	62,82	-	62,82	-	73,22	-	-	-	3,92
11.03.25	24,00 24.00	-	128,62 127,64	117,35 118.36	11,27 9,28	73,92 75,40	47,31 47,66	26,61 27,74	0,69	0,49	61,45 59,80	-	61,45 59,80	62,95 61,34	-	62,95 61.34	-	73,67 75.14	-	-	-	3,96
12.03.25	24,00	-	119.76	112,14	7,62	75,40 75,15	47,66	27,74	0,69	0,49	59,80	-	59,80	58,54	-	58,54		75,14	-	-	_	3,99
13.03.25 14.03.25	24,00	-	56,28	52,61	3,67	72,20	47,95	27,20	0,69	0,49 0.49	30,15	-	30,15	30,82		30,82		69,72	-	-	-	3,63 1.84
15.03.25	24,00		122.85	111.86	10,99	75,35	46,14	29,72	0,69	0,49	57,96		57,96	59,42	-	59,42		75.08	_			4.10
16.03.25	24,00		126,77	114,38	12,39	75,25	46,92	28,33	0,69	0,49	60,72		60.72	62.30	-	62,30		75,00			-	4,10
7.03.25	24,00	_	118,56	108,56	10,00	75,01	45,79	29,22	0,69	0,49	55,96		55,96	57,37		57,37		74,73		_	_	3.93
18.03.25	24,00	_	122,82	112,25	10,57	75,54	46,78	28,76	0,69	0,49	58,21	-	58,21	59,70		59,70		75,26		_	-	4.03
9.03.25	24,00	_	124,87	114,71	10,16	74,56	46,95	27,61	0,69	0,49	58,91	_	58,91	60,38	_	60,38	_	74,26	_	-	-	3,93
20.03.25	24,00	-	123,87	113,24	10,63	73,30	46,42	26.88	0,69	0,49	58,93	_	58,93	60,33		60,33	-	73,01		-	-	3,83
21.03.25	24,00	-	119.51	109,29	10,22	69,23	44,25	24,98	0,69	0,49	57,00	-	57,00	58,24	-	58,24	-	68,82	-	-	-	3,44
22.03.25	24,00	-	91,15	84,57	6,58	69,08	42,84	26,24	0,69	0,49	46,56	-	46,56	47,55	-	47,55	-	67,27	-	-	-	2,68
реднее	24.00	-	113.35	104,35	9,00	74,93	46,96	27,97	0,69	0,49	54,37	_	54,37	55,75	_	55,75	-	74,18	-	-	0.00	3,62
Итого	672,00	_	3173.67	2921.78	251.89	/55	.0/50	/5/	-,05		1522,25		1522,25	1560.88		1560.88		/10	h .	<u> </u>	-,00	101.4

	Дата и время	M1 (T)	M2 (T)	M3 (T)	M4 (T)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на	22.02.25							-	-	-
момент снятия данных	22.03.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: Период расчета по договору:		час час		Гкал м3	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Период превышения t2: Корректировка на температуру холодной воды: Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):	1.93	°C	-0,50 100,91	Гкал Гкал	Представитель теплоснабжающей организации
Объём потреблённого теплоносителя Угвс изл:			257,03	мЗ	

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 5c637f7f-5327-4cc3-8f1f-1a7218311c3f **АО "ТЭК СПБ",** Соколов Дмитрий Александрович Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5 ОТПРАВЛЕНО 27.03.25 11:40 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

27.03.25 16:35 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР