

Отчет о теплоте потреблении по приборам УУТЗ за Март 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д. 35, корп. 2, лит. А			Договор:	38077.046.6		Телефон:			Узел учета:	Отопление	
Адрес:	Елизарова пр-кт, д. 35, корп. 2 ИТП			Строит.адрес:						Код УУТЭ:	129515	
Обслуживающая организация:				Телефон:								
Источник:	котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а			Схема подключения:	2-х трубная схема						график: 95/70	
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	12.08.2025		Режим (схема):					
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 208256			расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-D			0,3	45		КТСП-Н					
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-D			0,3	45		КТСП-Н					
Подающий ГВС (M3)												
Циркуляционный ГВС (M4)												
Подпиточный трубопровод (Vп)												
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)			лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)								
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,212			Qвент.= 0	Qтех.= 0		Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 203,52			Gвент.= 0	Gтех.= 0		Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0		Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.02.2025	24,00		201,68	201,68	0,00	59,50	47,84	11,66	6,80	4,90												2,36
24.02.2025	24,00		205,79	205,79	0,00	58,28	47,28	11,00	6,80	4,90												2,27
25.02.2025	24,00		205,68	205,68	0,00	56,43	46,06	10,37	6,80	4,90												2,13
26.02.2025	24,00		202,70	202,70	0,00	56,06	45,76	10,30	6,80	4,90												2,09
27.02.2025	24,00		202,96	202,96	0,00	55,99	45,82	10,17	6,80	4,90												2,07
28.02.2025	24,00		202,89	202,89	0,00	54,73	45,01	9,72	6,80	4,90												1,98
01.03.2025	24,00		202,85	202,85	0,00	53,48	44,05	9,43	6,80	4,90												1,92
02.03.2025	24,00		202,86	202,86	0,00	53,67	44,17	9,50	6,80	4,90												1,93
03.03.2025	24,00		201,28	201,28	0,00	53,60	44,10	9,50	6,80	4,90												1,92
04.03.2025	24,00		199,75	199,75	0,00	53,15	43,75	9,40	6,80	4,90												1,88
05.03.2025	24,00		199,71	199,71	0,00	52,90	43,52	9,38	6,80	4,90												1,88
06.03.2025	24,00		200,66	200,66	0,00	53,11	43,79	9,32	6,80	4,90												1,88
07.03.2025	24,00		201,30	201,30	0,00	53,36	44,04	9,32	6,80	4,90												1,88
08.03.2025	24,00		201,14	201,14	0,00	53,68	44,37	9,31	6,80	4,90												1,88
09.03.2025	24,00		201,01	201,01	0,00	52,99	43,95	9,04	6,80	4,90												1,82
10.03.2025	24,00		201,16	201,16	0,00	52,81	43,72	9,09	6,80	4,90												1,83
11.03.2025	24,00		201,18	201,18	0,00	52,76	43,75	9,01	6,80	4,90												1,82
12.03.2025	24,00		201,10	201,10	0,00	53,62	44,12	9,50	6,80	4,90												1,92
13.03.2025	24,00		201,31	201,31	0,00	53,88	44,22	9,66	6,80	4,90												1,95
14.03.2025	24,00		201,34	201,34	0,00	53,40	43,87	9,53	6,80	4,90												1,92
15.03.2025	24,00		201,35	201,35	0,00	53,43	43,82	9,61	6,80	4,90												1,94
16.03.2025	24,00		201,30	201,30	0,00	53,84	44,12	9,72	6,80	4,90												1,96
17.03.2025	24,00		201,39	201,39	0,00	53,66	43,85	9,81	6,80	4,90												1,98
18.03.2025	24,00		201,40	201,40	0,00	54,02	44,28	9,74	6,80	4,90												1,97
19.03.2025	24,00		203,53	203,53	0,00	53,35	44,02	9,33	6,80	4,90												1,90
20.03.2025	24,00		205,43	205,43	0,00	51,77	43,06	8,71	6,80	4,90												1,79
21.03.2025	24,00		205,10	205,10	0,00	50,87	42,43	8,44	6,80	4,90												1,74
22.03.2025	24,00		205,08	205,08	0,00	51,14	42,57	8,57	6,80	4,90												1,76
Среднее	24,00		202,25	202,25	0,00	53,91	44,33	9,58	6,80	4,90												1,94
Итого	672,00		5662,93	5662,93	0,00																	54,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	150105	150063,00						1478,20	28140,00
23.03.2025	155970	155927,00						1534,92	28836,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3,72 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 54,37 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Документ подписан Электронной подписью

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: d81e108e-fd32-473f-9ebf-09b8d6f62584

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

27.03.25 11:42 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", Орлов Иван
Игоревич, Генеральный директор

27.03.25 16:33 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D