

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2025
за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Елизарова, 19
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Елизарова, 19

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы: Вычислитель: СПП943 ТВ1+ТВ2 №14797 Подающ.тр.(М1): № Обратн.тр.(М2): № Тр. ГВС(М3): № Тр.цирк.ГВС(М4): № Тр.подпитки(В5):	Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер:	Gmin= Gmin= Gmin= Gmin= Gmin=	Режим (схема):	Gmax= Gmax= Gmax= Gmax= Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до:	№ № № № №	Тхв, гр.С= 1.55 Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:	№ № № № №
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)						
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	Qтех.пот.= Gтех.пот.=	Qгвс= Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						Общее теплопотр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ.		
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4		P3	P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.02.25	24,00	-	169,42	158,98	10,44	85,21	53,52	31,69	0,60	0,39	16,89	-	16,89	17,43	-	17,43	-	84,15	-	0,44	-	5,94
24.02.25	24,00	-	168,83	159,05	9,78	84,29	53,33	30,96	0,60	0,39	16,22	-	16,22	16,72	-	16,72	-	83,01	-	0,44	-	5,76
25.02.25	24,00	-	169,26	159,48	9,78	81,74	52,55	29,19	0,60	0,39	16,37	-	16,37	16,85	-	16,85	-	80,45	-	0,44	-	5,47
26.02.25	24,00	-	169,67	159,85	9,82	80,49	51,92	28,57	0,60	0,39	16,49	-	16,49	16,96	-	16,96	-	79,41	-	0,44	-	5,37
27.02.25	24,00	-	170,27	160,88	9,40	80,35	52,29	28,06	0,60	0,39	16,07	-	16,07	16,53	-	16,53	-	79,30	-	0,44	-	5,28
28.02.25	24,00	-	169,46	160,12	9,34	78,74	51,44	27,30	0,60	0,39	16,05	-	16,05	16,49	-	16,49	-	77,48	-	0,44	-	5,12
01.03.25	24,00	-	169,17	158,61	10,56	77,61	50,60	27,01	0,60	0,39	17,10	-	17,10	17,55	-	17,55	-	76,70	-	0,44	-	5,11
02.03.25	24,00	-	169,53	158,17	11,36	77,21	50,41	26,80	0,60	0,39	17,79	-	17,79	18,26	-	18,26	-	76,10	-	0,44	-	5,13
03.03.25	24,00	-	169,26	158,85	10,41	77,73	50,78	26,96	0,60	0,39	16,81	-	16,81	17,26	-	17,26	-	76,88	-	0,44	-	5,10
04.03.25	24,00	-	167,79	158,08	9,70	75,67	49,81	25,86	0,60	0,39	16,27	-	16,27	16,68	-	16,68	-	74,62	-	0,44	-	4,83
05.03.25	24,00	-	167,24	156,64	10,60	74,39	48,77	25,63	0,60	0,39	17,02	-	17,02	17,45	-	17,45	-	73,51	-	0,44	-	4,81
06.03.25	24,00	-	169,33	159,59	9,74	74,16	49,25	24,91	0,60	0,39	16,39	-	16,39	16,80	-	16,80	-	73,54	-	0,44	-	4,71
07.03.25	24,00	-	168,08	157,47	10,62	73,33	48,55	24,77	0,60	0,39	17,27	-	17,27	17,68	-	17,68	-	72,65	-	0,44	-	4,69
08.03.25	24,00	-	169,47	159,14	10,33	74,14	49,24	24,90	0,60	0,39	17,03	-	17,03	17,45	-	17,45	-	73,39	-	0,44	-	4,74
09.03.25	24,00	-	168,51	155,90	12,60	74,22	48,88	25,34	0,60	0,39	18,64	-	18,64	19,10	-	19,10	-	73,39	-	0,44	-	4,89
10.03.25	24,00	-	169,00	158,34	10,67	73,48	48,77	24,71	0,60	0,39	17,56	-	17,56	17,99	-	17,99	-	72,78	-	0,44	-	4,70
11.03.25	24,00	-	167,90	158,22	9,68	74,83	49,63	25,21	0,60	0,39	16,33	-	16,33	16,74	-	16,74	-	74,03	-	0,44	-	4,72
12.03.25	24,00	-	165,54	155,39	10,14	76,15	49,54	26,60	0,60	0,39	16,74	-	16,74	17,17	-	17,17	-	75,14	-	0,44	-	4,92
13.03.25	24,00	-	165,67	155,91	9,76	76,27	49,42	26,85	0,60	0,39	16,38	-	16,38	16,80	-	16,80	-	75,17	-	0,44	-	4,94
14.03.25	24,00	-	147,89	140,19	7,70	75,43	48,71	26,72	0,60	0,39	13,75	-	13,75	14,10	-	14,10	-	74,48	-	0,44	-	4,33
15.03.25	24,00	-	165,24	155,53	9,71	76,59	49,09	27,50	0,60	0,39	16,29	-	16,29	16,71	-	16,71	-	75,36	-	0,44	-	5,03
16.03.25	24,00	-	167,91	156,67	11,25	77,15	49,50	27,65	0,60	0,39	17,89	-	17,89	18,36	-	18,36	-	76,06	-	0,44	-	5,21
17.03.25	24,00	-	164,76	154,09	10,67	76,69	48,73	27,95	0,60	0,39	17,21	-	17,21	17,65	-	17,65	-	75,71	-	0,44	-	5,13
18.03.25	24,00	-	167,58	157,15	10,43	77,65	49,95	27,70	0,60	0,39	17,13	-	17,13	17,59	-	17,59	-	76,79	-	0,44	-	5,17
19.03.25	24,00	-	169,89	159,51	10,38	76,18	49,89	26,29	0,60	0,39	17,27	-	17,27	17,72	-	17,72	-	75,12	-	0,44	-	4,99
20.03.25	24,00	-	168,72	158,58	10,14	73,02	48,52	24,49	0,60	0,39	17,01	-	17,01	17,42	-	17,42	-	72,13	-	0,44	-	4,63
21.03.25	24,00	-	166,62	156,52	10,10	70,61	47,08	23,53	0,60	0,39	17,06	-	17,06	17,44	-	17,44	-	69,87	-	0,44	-	4,40
22.03.25	24,00	-	167,61	156,19	11,42	72,31	47,64	24,67	0,60	0,39	17,97	-	17,97	18,39	-	18,39	-	71,56	-	0,44	-	4,69
Среднее	24,00	-	167,49	157,25	10,23	76,63	49,92	26,71	0,60	0,39	16,82	-	16,82	17,26	-	17,26	-	75,67	-	0,44	0,00	4,99
Итого	672,00	-	4689,61	4403,08	286,53	-	-	-	-	-	471,01	-	471,01	483,28	-	483,28	-	-	-	-	-	139,81

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.25							-	-
	22.03.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vizl, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 1.55 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 139,35 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 292,38 м3
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: d81e108e-fd32-473f-9ebf-09b8d6f62584

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cda5

27.03.25 11:42 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:35 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D