

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2025
за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 17
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 17

Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 №221168	Режим (схема):	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Тхв, гр.С= 1.64	
Подающ.тр.(M1): № 517922	Расходомер: ПРЭМ 40 D	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н № 22245Г	Преобр.давления: №
Обратн.тр.(M2): № 497778	Расходомер: ПРЭМ 40 D	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н № 22245X	Преобр.давления: №
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Дата	Учет СЦО (ТВ-1)										Контроль СЦО (ТВ-2)										Общее теплотр-е Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
			т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа		МПа
23.02.25	24,00	-	128,58	128,58	0,00	85,26	42,96	42,30	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,44
24.02.25	24,00	-	127,63	127,63	0,00	83,80	42,37	41,43	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,29
25.02.25	24,00	-	128,43	128,43	0,00	81,67	42,21	39,46	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,07
26.02.25	24,00	-	128,91	128,14	0,77	80,52	41,93	38,59	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,01
27.02.25	24,00	-	134,02	133,31	0,71	81,92	43,30	38,62	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,21
28.02.25	24,00	-	131,53	131,53	0,00	79,45	42,34	37,11	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,88
01.03.25	24,00	-	128,76	128,76	0,00	77,15	41,02	36,13	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,65
02.03.25	24,00	-	128,82	128,82	0,00	76,84	40,94	35,90	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,63
03.03.25	24,00	-	129,32	128,92	0,40	77,74	41,31	36,43	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,73
04.03.25	24,00	-	129,27	128,56	0,71	76,46	41,04	35,42	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,61
05.03.25	24,00	-	127,09	127,09	0,00	74,19	39,92	34,27	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,36
06.03.25	24,00	-	131,69	131,69	0,00	74,59	40,78	33,81	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,45
07.03.25	24,00	-	130,11	130,11	0,00	74,69	40,64	34,05	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,43
08.03.25	24,00	-	131,74	131,74	0,00	74,78	40,95	33,83	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,46
09.03.25	24,00	-	129,69	129,69	0,00	74,13	40,49	33,64	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,36
10.03.25	24,00	-	130,22	130,22	0,00	74,48	40,77	33,71	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,39
11.03.25	24,00	-	129,81	129,19	0,62	75,63	41,28	34,35	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,49
12.03.25	24,00	-	126,61	126,61	0,00	76,65	40,96	35,69	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,52
13.03.25	24,00	-	127,72	126,56	1,16	76,73	41,04	35,69	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,61
14.03.25	24,00	-	127,83	127,83	0,00	77,17	40,99	36,18	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,62
15.03.25	24,00	-	128,24	128,24	0,00	77,62	40,99	36,63	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,70
16.03.25	24,00	-	128,26	128,26	0,00	77,80	41,10	36,70	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,71
17.03.25	24,00	-	126,59	126,59	0,00	77,22	40,30	36,92	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,68
18.03.25	24,00	-	128,11	128,11	0,00	77,56	40,84	36,72	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,71
19.03.25	24,00	-	130,00	130,00	0,00	76,03	40,77	35,26	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,58
20.03.25	24,00	-	127,45	127,45	0,00	72,60	39,44	33,16	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,23
21.03.25	24,00	-	126,28	126,28	0,00	71,03	38,78	32,25	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,07
22.03.25	24,00	-	126,47	126,47	0,00	71,67	38,97	32,70	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,13
Среднее	24,00	-	128,90	128,74	0,16	76,98	41,02	35,96	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,64
Итого	672,00	-	3609,18	3604,81	4,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,02

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.02.25									
	22.03.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час

час

Гкал

м3

Гкал

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: d81e108e-fd32-473f-9ebf-09b8d6f62584

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович **27.03.25 11:42 (MSK)** Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cda5

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.03.25 16:33 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР