

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 31, корп. 1, лит. А	Договор:	36936.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Караваевская ул, д. 31, корп. 1, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	125296
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	95/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель:	расходомер:	Gmin=	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PC32-30	0,2	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	PC32-30	0,2	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)			СДВ-И-1,60
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,124	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 119,04	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Gтех.гвс= 0
			Gгвс.= 0
			Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2025	24,00		220,89	225,76	-4,87	60,06	50,88	9,18	4,30	3,60												1,78
24.02.2025	24,00		222,53	227,43	-4,90	58,92	50,08	8,84	4,30	3,60												1,72
25.02.2025	24,00		222,62	227,50	-4,88	57,34	49,01	8,33	4,30	3,60												1,61
26.02.2025	24,00		223,07	227,94	-4,87	56,16	48,17	7,99	4,30	3,60												1,55
27.02.2025	24,00		223,25	228,13	-4,88	56,17	48,28	7,89	4,30	3,60												1,52
28.02.2025	24,00		224,35	229,27	-4,92	55,71	47,96	7,75	4,00	3,20												1,50
01.03.2025	24,00		221,49	226,35	-4,86	55,14	47,46	7,68	4,30	3,60												1,47
02.03.2025	24,00		221,09	225,94	-4,85	55,18	47,48	7,70	4,30	3,60												1,47
03.03.2025	24,00		220,64	225,42	-4,78	54,92	47,31	7,61	4,30	3,60												1,45
04.03.2025	24,00		220,27	225,10	-4,83	54,18	46,73	7,45	4,30	3,60												1,42
05.03.2025	24,00		221,56	226,41	-4,85	53,24	45,99	7,25	4,30	3,60												1,38
06.03.2025	24,00		219,84	224,66	-4,82	53,49	46,26	7,23	4,30	3,60												1,37
07.03.2025	24,00		219,67	224,49	-4,82	53,26	46,16	7,10	4,30	3,60												1,34
08.03.2025	24,00		218,99	223,78	-4,79	53,07	45,98	7,09	4,30	3,60												1,33
09.03.2025	24,00		218,63	223,39	-4,76	53,25	46,08	7,17	4,40	3,60												1,35
10.03.2025	24,00		219,46	224,26	-4,80	53,37	46,16	7,21	4,40	3,60												1,36
11.03.2025	24,00		218,38	223,17	-4,79	54,24	46,85	7,39	4,40	3,60												1,39
12.03.2025	24,00		218,70	223,52	-4,82	55,32	47,56	7,76	4,40	3,60												1,47
13.03.2025	24,00		219,27	224,10	-4,83	55,24	47,44	7,80	4,40	3,60												1,48
14.03.2025	24,00		219,08	223,84	-4,76	55,23	47,38	7,85	4,40	3,60												1,49
15.03.2025	24,00		220,38	225,14	-4,76	55,28	47,39	7,89	4,30	3,60												1,51
16.03.2025	24,00		219,67	224,48	-4,81	55,27	47,36	7,91	4,30	3,60												1,51
17.03.2025	24,00		220,15	224,96	-4,81	55,24	47,27	7,97	4,30	3,60												1,53
18.03.2025	24,00		222,59	227,44	-4,85	55,14	47,36	7,78	4,30	3,60												1,50
19.03.2025	24,00		223,41	228,25	-4,84	54,09	46,76	7,33	4,30	3,60												1,41
20.03.2025	24,00		224,27	229,11	-4,84	52,15	45,41	6,74	4,30	3,50												1,29
21.03.2025	24,00		222,20	227,11	-4,91	51,20	44,79	6,41	4,30	3,50												1,21
22.03.2025	24,00		223,08	228,02	-4,94	51,27	44,80	6,47	4,30	3,50												1,22
Среднее	24,00		221,05	225,89	-4,84	54,75	47,16	7,60	4,31	3,57												1,45
Итого	672,00		6189,53	6324,97	-135,44																	40,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	30203,5	30847,00						202,71	3753,81
23.03.2025	36613,9	37397,80						245,18	4449,81

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Итог к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

0,2 °C

40,63 Гкал

м.куб.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: d81e108e-fd32-473f-9ebf-09b8d6f62584
Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

27.03.25 11:42 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:35 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D