

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 37, лит. А**
Адрес: **Караваевская ул, д. 37, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ-22**

Договор: **42652.046.6**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
Узел учета:
Код УУТЗ:
Отопление: **149101**

график: **146/76**

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЗ поверены до:			Режим (схема):		
Вычислитель:	СПТ940 № 2114	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (M1)		PC40-45	0,3	45	КТПТР-05	СДВ-И-1,60			
Обратный трубопровод (M2)		PC40-45	0,3	45	КТПТР-05	СДВ-И-1,60			
Подающий ГВС (M3)									
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hxb)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот. =	0,144	Qвент. =	0	Qтех. =	0	Qгвс. =	0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	49,3714	Gвент. =	0	Gтех. =	0	Gгвс. =	0
								Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2025	24,00		153,02	152,26	0,76	59,90	47,86	12,04	4,00	3,80												1,88
24.02.2025	24,00		154,12	153,36	0,76	58,76	47,16	11,60	4,00	3,70												1,82
25.02.2025	24,00		154,17	153,43	0,74	57,18	46,23	10,95	4,00	3,70												1,72
26.02.2025	24,00		154,41	153,66	0,75	56,00	45,49	10,51	4,00	3,70												1,65
27.02.2025	24,00		154,51	153,77	0,74	56,01	45,61	10,40	4,00	3,70												1,64
28.02.2025	24,00		154,25	153,54	0,71	55,55	45,31	10,24	3,70	3,40												1,61
01.03.2025	24,00		151,52	150,86	0,66	54,98	44,78	10,20	4,00	3,80												1,57
02.03.2025	24,00		150,49	149,91	0,58	55,02	44,77	10,25	4,00	3,80												1,57
03.03.2025	24,00		150,27	149,65	0,62	54,75	44,57	10,18	4,00	3,80												1,55
04.03.2025	24,00		150,23	149,56	0,67	54,01	44,18	9,83	4,00	3,80												1,50
05.03.2025	24,00		151,10	150,41	0,69	53,08	43,59	9,49	4,00	3,80												1,46
06.03.2025	24,00		150,01	149,33	0,68	53,33	43,86	9,47	4,00	3,80												1,45
07.03.2025	24,00		149,88	149,21	0,67	53,10	43,72	9,38	4,00	3,80												1,43
08.03.2025	24,00		151,84	151,18	0,66	52,91	43,66	9,25	4,00	3,80												1,43
09.03.2025	24,00		153,85	153,21	0,64	53,08	43,91	9,17	4,10	3,80												1,44
10.03.2025	24,00		154,71	154,00	0,71	53,22	44,01	9,21	4,10	3,80												1,45
11.03.2025	24,00		153,76	153,09	0,67	54,07	44,60	9,47	4,10	3,80												1,49
12.03.2025	24,00		153,86	153,24	0,62	55,16	45,14	10,02	4,10	3,80												1,57
13.03.2025	24,00		154,19	153,55	0,64	55,08	45,05	10,03	4,10	3,80												1,57
14.03.2025	24,00		154,03	153,37	0,66	55,06	45,07	9,99	4,10	3,80												1,57
15.03.2025	24,00		155,00	154,32	0,68	55,11	45,00	10,11	4,00	3,80												1,60
16.03.2025	24,00		154,52	153,82	0,70	55,09	44,99	10,10	4,10	3,80												1,59
17.03.2025	24,00		155,12	154,40	0,72	55,07	44,96	10,11	4,10	3,80												1,60
18.03.2025	24,00		156,79	156,05	0,74	54,97	44,99	9,98	4,00	3,80												1,60
19.03.2025	24,00		157,46	156,64	0,82	53,93	44,50	9,43	4,00	3,70												1,52
20.03.2025	24,00		158,57	157,83	0,74	51,98	43,23	8,75	4,00	3,70												1,42
21.03.2025	24,00		158,85	158,23	0,62	51,04	42,58	8,46	4,00	3,70												1,37
22.03.2025	24,00		159,38	158,77	0,61	51,12	42,55	8,57	4,00	3,70												1,39
Среднее	24,00		153,93	153,24	0,69	54,59	44,69	9,90	4,02	3,76												1,55
Итого	672,00		4309,91	4290,65	19,26																	43,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	20568,5	20492,00						211,69	3338,62
23.03.2025	25031,5	24934,90						257,04	4034,62

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

0 час
0 час
час
0 Гкал

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: d81e108e-fd32-473f-9ebf-09b8d6f62584
Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 11:42 (MSK)
27.03.25 16:33 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D