

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 41, корп. 4, лит. А			Договор:	40122.046.6			Телефон:				Узел учета:	Отопление		
Адрес:	Караваевская ул, д. 41, корп. 4, лит. А ИТП			Строит.адрес:								Код УУТЗ:	142102		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	95/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЗ поверены до:	30.06.2026			Режим (схема):	ОП: А3;						
Вычислитель:	ТСРВ-043 № 1802731			расходомер:	Gmin= Gmax=			Термопреобр.:	Преобр.давления:						
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)			0,283	70,75			Взлет ТПС	СДВ-И-1,60						
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)			0,283	70,75			Взлет ТПС	СДВ-И-1,60						
Подающий ГВС (M3)															
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)										
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,35			Qвент.= 0	Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 336			Gвент.= 0	Gтех.= 0			Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0			Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.02.2025	24,00		316,80	316,80	0,00	59,69	48,03	11,66	4,00	3,80												3,69
24.02.2025	24,00		318,88	318,88	0,00	58,49	47,31	11,18	4,00	3,80												3,56
25.02.2025	24,00		319,23	319,23	0,00	56,91	46,35	10,56	4,00	3,80												3,37
26.02.2025	24,00		319,71	319,71	0,00	55,84	45,65	10,19	4,00	3,80												3,26
27.02.2025	24,00		320,36	320,26	0,10	55,80	45,73	10,07	4,00	3,80												3,23
28.02.2025	24,00		322,07	322,07	0,00	55,34	45,45	9,89	3,70	3,40												3,18
01.03.2025	24,00		318,43	318,43	0,00	54,79	45,00	9,79	4,00	3,80												3,11
02.03.2025	24,00		317,64	317,64	0,00	54,84	44,92	9,92	4,00	3,80												3,15
03.03.2025	24,00		317,61	317,60	0,01	54,57	44,77	9,80	4,00	3,80												3,11
04.03.2025	24,00		317,78	317,78	0,00	53,76	44,26	9,50	4,00	3,80												3,01
05.03.2025	24,00		319,53	319,53	0,00	52,90	43,65	9,25	4,00	3,80												2,95
06.03.2025	24,00		316,98	316,98	0,00	53,11	43,84	9,27	4,00	3,80												2,93
07.03.2025	24,00		317,08	317,08	0,00	52,85	43,70	9,15	4,00	3,80												2,90
08.03.2025	24,00		315,75	315,75	0,00	52,67	43,54	9,13	4,10	3,80												2,88
09.03.2025	24,00		315,68	315,67	0,01	52,87	43,68	9,19	4,10	3,80												2,90
10.03.2025	24,00		316,75	316,75	0,00	53,00	43,83	9,17	4,10	3,80												2,90
11.03.2025	24,00		315,30	315,30	0,00	53,87	44,41	9,46	4,10	3,80												2,98
12.03.2025	24,00		315,86	315,86	0,00	54,94	45,03	9,91	4,10	3,80												3,13
13.03.2025	24,00		316,59	316,59	0,00	54,86	45,00	9,86	4,10	3,80												3,12
14.03.2025	24,00		316,40	316,40	0,00	54,82	44,94	9,88	4,10	3,80												3,12
15.03.2025	24,00		318,24	318,24	0,00	54,88	44,84	10,04	4,00	3,80												3,19
16.03.2025	24,00		317,17	317,17	0,00	54,86	44,81	10,05	4,00	3,80												3,19
17.03.2025	24,00		317,74	317,74	0,00	54,83	44,76	10,07	4,00	3,80												3,19
18.03.2025	24,00		321,48	321,48	0,00	54,77	44,90	9,87	4,00	3,80												3,17
19.03.2025	24,00		322,31	322,31	0,00	53,65	44,31	9,34	4,00	3,70												3,01
20.03.2025	24,00		324,12	324,12	0,00	51,76	43,06	8,70	4,00	3,70												2,82
21.03.2025	24,00		324,81	324,81	0,00	50,83	42,43	8,40	4,00	3,70												2,72
22.03.2025	24,00		326,02	326,02	0,00	50,94	42,41	8,53	4,00	3,70												2,78
Среднее	24,00		318,80	318,79	0,00	54,37	44,66	9,71	4,01	3,77												3,09
Итого	672,00		8926,32	8926,20	0,12																	86,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	175598	175375,00						1819,67	24,00
23.03.2025	184841	184618,00						1909,93	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,2 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 86,55 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

27.03.25 11:43 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:17 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 86с7101f-495а-45еа-971с-с4227b577а96
Представитель теплоснабжающей организации