

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Кибальчича, д. 18, лит. Г	Договор:	37469.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Кибальчича ул, д. 18, корп. 1	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	130729
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	18.07.2025	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;		
Вычислитель:	СПТ 943.2 № 6066	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ		0,12	30	КТПТР-05		
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ		0,12	30	КТПТР-05		
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-20-D		0,08	12	ТПТ-15-2		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,336	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1971		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,0896		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 100,8	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 35,84	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2025	24.00	*	114,39	93,21	21,18	85,55	45,28	40,27	5,10	3,30	19,31		19,31	19,73		19,73		68,75		3,50		5,57
24.02.2025	24,00	*	114,90	92,25	22,65	84,07	44,58	39,49	5,10	3,30	20,84		20,84	21,28		21,28		68,04		3,50		5,56
25.02.2025	24,00	*	114,69	94,60	20,09	80,39	43,89	36,50	5,10	3,30	18,16		18,16	18,54		18,54		66,86		3,50		5,08
26.02.2025	24,00	*	114,54	95,42	19,12	79,48	43,68	35,80	5,10	3,30	17,15		17,15	17,51		17,51		67,03		3,50		4,94
27.02.2025	24,00	*	116,19	95,86	20,33	79,71	44,11	35,60	5,10	3,30	18,43		18,43	18,81		18,81		67,18		3,50		5,04
28.02.2025	24,00	*	116,55	95,09	21,46	78,93	43,61	35,32	5,10	3,30	19,65		19,65	20,05		20,05		66,22		3,50		5,06
01.03.2025	24,00	*	116,36	94,39	21,97	78,33	43,04	35,29	5,10	3,30	20,23		20,23	20,65		20,65		66,32		3,50		5,06
02.03.2025	24,00	*	115,60	92,87	22,73	77,95	42,86	35,09	5,10	3,30	21,06		21,06	21,48		21,48		64,79		3,50		5,04
03.03.2025	24,00	*	115,84	94,53	21,31	77,43	42,70	34,73	5,10	3,30	19,55		19,55	19,95		19,95		65,75		3,50		4,94
04.03.2025	24,00	*	114,86	94,35	20,51	76,86	42,60	34,26	5,10	3,30	18,73		18,73	19,10		19,10		65,18		3,50		4,82
05.03.2025	24,00	*	60,62	63,47	-2,85	73,80	43,26	30,54	5,10	3,30	18,50		18,50	18,77		18,77		55,08		3,50		1,73
06.03.2025	24,00	*	108,74	93,74	15,00	73,67	40,84	32,83	5,10	3,30	18,46		18,46	18,81		18,81		63,71		3,50		4,19
07.03.2025	24,00	*	114,19	95,15	19,04	75,42	42,30	33,12	5,10	3,30	19,92		19,92	20,30		20,30		64,56		3,50		4,59
08.03.2025	24,00	*	114,28	96,01	18,27	75,83	42,59	33,24	5,10	3,30	19,10		19,10	19,48		19,48		65,45		3,50		4,58
09.03.2025	24,00	*	113,35	93,78	19,57	75,73	42,28	33,45	5,10	3,30	20,42		20,42	20,81		20,81		64,23		3,50		4,63
10.03.2025	24,00	*	112,95	95,44	17,51	75,45	42,39	33,06	5,10	3,30	18,28		18,28	18,65		18,65		65,62		3,50		4,48
11.03.2025	24,00	*	112,75	94,91	17,84	75,90	42,75	33,15	5,10	3,30	18,73		18,73	19,10		19,10		65,14		3,50		4,51
12.03.2025	24,00	*	110,89	93,49	17,40	77,73	42,49	35,24	5,10	3,30	18,25		18,25	18,62		18,62		65,73		3,50		4,65
13.03.2025	24,00	*	111,93	95,82	16,11	77,73	42,76	34,97	5,10	3,30	17,05		17,05	17,40		17,40		66,82		3,50		4,61
14.03.2025	24,00	*	111,19	93,41	17,78	76,96	42,43	34,53	5,10	3,30	18,96		18,96	19,34		19,34		65,08		3,50		4,60
15.03.2025	24,00	*	110,90	91,75	19,15	77,81	41,98	35,83	5,10	3,30	20,48		20,48	20,88		20,88		64,77		3,50		4,78
16.03.2025	24,00	*	113,43	89,55	23,88	77,73	42,08	35,65	5,10	3,30	25,54		25,54	26,01		26,01		63,07		3,50		5,06
17.03.2025	24,00	*	108,08	88,96	19,12	77,06	41,03	36,03	5,10	3,30	20,33		20,33	20,72		20,72		64,10		3,50		4,68
18.03.2025	24,00	*	112,32	94,11	18,21	77,41	42,10	35,31	5,10	3,30	19,34		19,34	19,73		19,73		65,87		3,50		4,74
19.03.2025	24,00	*	116,43	96,04	20,39	76,29	42,66	33,63	5,10	3,30	21,67		21,67	22,10		22,10		64,53		3,50		4,79
20.03.2025	24,00	*	114,60	96,33	18,27	74,92	42,26	32,66	5,10	3,30	19,39		19,39	19,76		19,76		64,65		3,50		4,52
21.03.2025	24,00	*	112,79	94,19	18,60	70,61	40,69	29,92	5,10	3,30	19,76		19,76	20,11		20,11		60,97		3,50		4,14
22.03.2025	24,00	*	112,90	92,64	20,26	71,53	40,37	31,16	5,10	3,30	21,51		21,51	21,89		21,89		61,79		3,50		4,34
Среднее	24,00		111,65	92,91	18,75	77,15	42,63	34,52	5,10	3,30	19,60		19,60	19,98		19,98		64,90		3,50		4,67
Итого	672,00		3126,26	2601,36	524,90						548,80		548,80	559,58		559,58						130,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	124779	102272,00	20249,50		20702,80			6072,80	30510,90
23.03.2025	128020	104968,00	20816,30		21280,70			6245,95	31206,90

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

0,29 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Документ подписан электронной подписью

Идентификатор: 86с7101f-495а-45еа-971с-с4227b577а96
Представитель теплоснабжающей организации

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.

130,58 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

559,58 м.куб.

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

27.03.25 11:43 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:34 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D