

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 1, лит. А**
Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 1 ИТП2**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **34973.046.6**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
Узел учета:
Код УУТЭ:
Отопление **112502**
график: **150/70**

Установленные приборы:			Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до: 15.06.2027			Режим (схема):		
Вычислитель: СПТ941.10 № 36388			расходомер:			Термопреобр.:			Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)			ПРЭМ			КТПТР-05					
Обратный трубопровод (М2)			ПРЭМ			КТПТР-05					
Подающий ГВС (М3)											
Циркуляционный ГВС (М4)											
Подпиточный трубопровод (Vп)											
Расчетный алгоритм:			зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$			лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$					
Договорные нагрузки, Гкал/час:			Qот.= 0,864			Qвент.= 0			Qтех.гв.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср= 0			Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:			Gот.= 259,2			Gвент.= 0			Gтех.гв.= 0		
									Gгвс.= 0		
									Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)													
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.02.2025	24,00	*	117,50	110,43	7,07	86,95	55,36	31,59														4,11
24.02.2025	24,00	*	116,75	109,59	7,16	85,49	54,62	30,87														4,00
25.02.2025	24,00	*	117,23	110,06	7,17	81,61	52,99	28,62														3,74
26.02.2025	24,00	*	117,48	110,35	7,13	80,67	52,70	27,97														3,67
27.02.2025	24,00	*	118,79	111,64	7,15	80,83	53,20	27,63														3,67
28.02.2025	24,00	*	118,41	111,26	7,15	80,11	52,83	27,28														3,62
01.03.2025	24,00	*	117,78	110,68	7,10	79,45	52,47	26,98														3,56
02.03.2025	24,00	*	117,09	109,96	7,13	79,07	52,24	26,83														3,52
03.03.2025	24,00	*	117,43	110,31	7,12	78,53	52,09	26,44														3,48
04.03.2025	24,00	*	116,80	109,73	7,07	78,01	51,90	26,11														3,42
05.03.2025	24,00	*	61,49	57,52	3,97	76,28	50,28	26,00														1,80
06.03.2025	24,00	*	112,69	106,69	6,00	74,54	49,52	25,02														3,12
07.03.2025	24,00	*	117,39	110,78	6,61	76,49	51,20	25,29														3,31
08.03.2025	24,00	*	118,09	111,36	6,73	76,93	51,69	25,24														3,34
09.03.2025	24,00	*	116,96	110,09	6,87	76,82	51,70	25,12														3,30
10.03.2025	24,00	*	117,41	110,36	7,05	76,63	51,59	25,04														3,31
11.03.2025	24,00	*	116,98	109,87	7,11	77,10	52,00	25,10														3,31
12.03.2025	24,00	*	115,58	108,43	7,15	79,08	52,60	26,48														3,44
13.03.2025	24,00	*	117,25	110,00	7,25	79,03	52,74	26,29														3,47
14.03.2025	24,00	*	115,55	108,36	7,19	78,26	51,93	26,33														3,42
15.03.2025	24,00	*	115,10	107,90	7,20	79,10	52,14	26,96														3,49
16.03.2025	24,00	*	116,05	108,83	7,22	79,00	52,20	26,80														3,49
17.03.2025	24,00	*	111,99	104,90	7,09	78,40	51,23	27,17														3,41
18.03.2025	24,00	*	116,15	109,05	7,10	78,72	52,18	26,54														3,46
19.03.2025	24,00	*	118,85	111,80	7,05	77,52	52,35	25,17														3,37
20.03.2025	24,00	*	117,45	110,58	6,87	76,16	51,76	24,40														3,23
21.03.2025	24,00	*	114,14	107,41	6,73	71,90	49,42	22,48														2,90
22.03.2025	24,00	*	112,67	105,75	6,92	72,67	48,93	23,74														3,02
Среднее	24,00		114,54	107,63	6,91	78,41	52,00	26,41														3,39
Итого	672,00		3207,05	3013,69	193,36																	94,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	39982	37654,90						1242,06	13549,50
23.03.2025	43308	40780,40						1341,22	14245,50

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час
Период расчета по договору: **час**
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: **0,29** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **94,98** Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 86с7101f-495а-45еа-971с-с4227б577а96
Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 11:43 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
27.03.25 16:34 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D