

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 1, лит. А**
Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 1 ИТПЗ**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **34973.046.6**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
Узел учета:
Код УУТЗ:
Отопление: **112502**
график: **150/70**

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЗ поверены до:		15.06.2027		Режим (схема):	
Вычислитель: СПТ941.10 № 36498		расходомер:		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ		0,2		30		КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ		0,2		30		КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)									
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,864		Qвент.= 0		Qтех.= 0		Qтех.гвс= 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qгвс.ср= 0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 259,2		Gвент.= 0		Gтех.= 0		Gтех.гвс= 0	
								Gгвс.= 0	
								Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)													
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.02.2025	24,00		118,29	113,01	5,28	84,87	43,90	40,97														5,09
24.02.2025	24,00		117,60	112,49	5,11	83,49	43,42	40,07														4,94
25.02.2025	24,00		118,03	112,60	5,43	79,79	42,53	37,26														4,64
26.02.2025	24,00		118,28	112,72	5,56	78,87	42,30	36,57														4,57
27.02.2025	24,00		119,59	113,95	5,64	78,99	42,71	36,28														4,59
28.02.2025	24,00		119,21	113,55	5,66	78,34	42,58	35,76														4,51
01.03.2025	24,00		118,57	112,91	5,66	77,65	42,28	35,37														4,44
02.03.2025	24,00		117,86	112,23	5,63	77,31	42,18	35,13														4,38
03.03.2025	24,00		118,20	112,54	5,66	76,75	42,15	34,60														4,33
04.03.2025	24,00		117,57	111,91	5,66	76,25	42,01	34,24														4,27
05.03.2025	24,00 *		61,60	58,67	2,93	74,55	40,52	34,03														2,22
06.03.2025	24,00 *		112,50	107,75	4,75	72,48	39,88	32,60														3,86
07.03.2025	24,00		117,67	114,00	3,67	74,76	41,50	33,26														4,07
08.03.2025	24,00		118,40	114,61	3,79	75,21	41,97	33,24														4,10
09.03.2025	24,00		117,32	113,35	3,97	75,08	42,15	32,93														4,04
10.03.2025	24,00		117,71	113,57	4,14	74,91	42,24	32,67														4,02
11.03.2025	24,00		117,19	112,93	4,26	75,33	42,40	32,93														4,05
12.03.2025	24,00		115,83	111,46	4,37	77,16	42,43	34,73														4,21
13.03.2025	24,00		117,47	112,98	4,49	77,20	42,60	34,60														4,26
14.03.2025	24,00		115,77	111,29	4,48	76,45	42,08	34,37														4,17
15.03.2025	24,00		115,31	110,74	4,57	77,24	42,18	35,06														4,24
16.03.2025	24,00		116,25	111,77	4,48	77,15	42,22	34,93														4,26
17.03.2025	24,00		112,22	107,82	4,40	76,52	41,17	35,35														4,15
18.03.2025	24,00		116,65	112,07	4,58	76,90	41,99	34,91														4,27
19.03.2025	24,00		119,03	114,41	4,62	75,88	42,38	33,50														4,19
20.03.2025	24,00		117,62	113,13	4,49	74,54	41,82	32,72														4,04
21.03.2025	24,00		114,31	110,10	4,21	70,48	40,11	30,37														3,64
22.03.2025	24,00		113,47	109,20	4,27	71,03	39,92	31,11														3,70
Среднее	24,00		114,98	110,28	4,71	76,61	41,99	34,63														4,19
Итого	672,00		3219,52	3087,76	131,76																	117,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	38892,9	29963,00						1771,85	13549,40
23.03.2025	42232,2	33164,90						1894,27	14245,40

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

0 час
0 час
час

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 86с7101f-495а-45еа-971с-с4227b577а96
Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 11:43 (MSK)
27.03.25 16:17 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D