

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 18, лит. Д			Договор:	33085.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Красных Зорь б-р, д. 18, лит. Д			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	106114		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема								график: 150/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	05.08.2025			Режим (схема):				Преобр.давления:			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 215581			расходомер:	Gmin= Gmax=			Термопреобр.:							
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ-32-B1	0,067 30			КТСП-Н							
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ	0,067 30			КТСП-Н							
Подающий ГВС (M3)				ПРЭМ	0,027 12			ТСП-Н							
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,23			Qвент.= 0	Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,0858						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,039						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 69			Gвент.= 0	Gтех.= 0			Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 15,6 Gгвс.м=						

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.02.2025	24,00		119,01	110,76	8,25	86,24	61,92	24,32	6,80	4,90	10,92		10,92	11,25		11,25		85,31				3,41
24.02.2025	24,00		121,45	114,28	7,17	84,74	61,30	23,44	6,80	4,90	9,72		9,72	10,01		10,01		83,82				3,29
25.02.2025	24,00		123,28	117,39	5,89	81,03	59,19	21,84	6,80	4,90	8,81		8,81	9,07		9,07		80,22				3,04
26.02.2025	24,00		122,63	116,27	6,36	80,12	58,80	21,32	6,80	4,90	9,16		9,16	9,41		9,41		79,24				2,99
27.02.2025	24,00		118,53	110,82	7,71	80,39	58,80	21,59	6,80	4,90	10,44		10,44	10,74		10,74		79,78				3,02
28.02.2025	24,00		125,02	119,18	5,84	78,90	58,51	20,39	6,80	4,90	8,97		8,97	9,22		9,22		78,02				2,90
01.03.2025	24,00		129,24	121,26	7,98	78,95	58,83	20,12	6,80	4,90	11,23		11,23	11,54		11,54		78,57				3,08
02.03.2025	24,00		129,02	120,25	8,77	78,50	58,52	19,98	6,80	4,90	12,07		12,07	12,37		12,37		77,72				3,10
03.03.2025	24,00		125,44	118,93	6,51	78,06	58,11	19,95	6,80	4,90	9,58		9,58	9,84		9,84		77,30				2,89
04.03.2025	24,00		126,59	118,81	7,78	77,42	57,87	19,55	6,80	4,90	10,86		10,86	11,15		11,15		76,81				2,93
05.03.2025	24,00 *		65,60	59,46	6,14	72,39	56,33	16,06	6,80	4,90	10,10		10,10	10,24		10,24		54,43				1,40
06.03.2025	24,00		117,91	110,45	7,46	73,47	52,73	20,74	6,80	4,90	10,85		10,85	11,13		11,13		73,75				2,84
07.03.2025	24,00		123,23	115,07	8,16	76,01	56,35	19,66	6,80	4,90	11,53		11,53	11,83		11,83		75,51				2,89
08.03.2025	24,00		109,37	102,63	6,74	76,42	55,54	20,88	6,80	4,90	9,57		9,57	9,80		9,80		76,08				2,66
09.03.2025	24,00		126,72	116,94	9,78	76,45	56,70	19,75	6,80	4,90	13,07		13,07	13,42		13,42		76,15				3,06
10.03.2025	24,00		116,35	109,35	7,00	76,06	56,26	19,80	6,80	4,90	9,66		9,66	9,92		9,92		75,49				2,70
11.03.2025	24,00		120,44	113,98	6,46	76,65	57,11	19,54	6,80	4,90	9,11		9,11	9,33		9,33		76,30				2,72
12.03.2025	24,00		128,46	121,16	7,30	78,61	58,42	20,19	6,80	4,90	10,00		10,00	10,26		10,26		78,22				3,03
13.03.2025	24,00 *		128,76	120,93	7,83	78,35	58,62	19,73	6,80	4,90	10,49		10,49	10,79		10,79		77,88				3,00
14.03.2025	24,00		129,00	121,91	7,09	76,90	57,46	19,44	6,80	4,90	9,75		9,75	10,02		10,02		76,42				2,92
15.03.2025	24,00		128,72	121,57	7,15	78,55	58,08	20,47	6,80	4,90	9,78		9,78	10,03		10,03		77,85				3,05
16.03.2025	24,00		129,91	121,35	8,56	78,48	58,52	19,96	6,80	4,90	11,16		11,16	11,44		11,44		77,92				3,10
17.03.2025	24,00		131,08	121,96	9,12	77,88	56,88	21,00	6,80	4,90	11,84		11,84	12,14		12,14		77,41				3,28
18.03.2025	24,00		126,72	120,50	6,22	78,18	57,74	20,44	6,80	4,90	8,81		8,81	9,06		9,06		77,39				2,95
19.03.2025	24,00		121,54	114,27	7,27	76,88	56,72	20,16	6,80	4,90	9,63		9,63	9,87		9,87		75,84				2,87
20.03.2025	24,00		124,31	117,08	7,23	75,51	56,30	19,21	6,80	4,90	9,66		9,66	9,90		9,90		74,61				2,80
21.03.2025	24,00 *		123,14	116,21	6,93	70,99	53,70	17,29	6,80	4,90	9,73		9,73	9,94		9,94		70,04				2,50
22.03.2025	24,00		126,92	119,19	7,73	71,94	53,27	18,67	6,80	4,90	10,28		10,28	10,51		10,51		71,28				2,78
Среднее	24,00		122,09	114,71	7,37	77,65	57,45	20,20	6,80	4,90	10,24		10,24	10,51		10,51		76,41				2,90
Итого	672,00		3418,39	3211,96	206,43						286,78		286,78	294,23		294,23						81,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	83156,1	78432,50	11103,80		11363,30			2943,82	27816,00
23.03.2025	86700,4	81762,10	11401,70		11669,00			3051,44	28511,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	0,29 °C		
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):	0,06 Гкал		
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	81,14 Гкал		
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	294,23 м.куб.		

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 86с7101f-495а-45еа-971с-с422b577а96

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович

Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

27.03.25 11:43 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:17 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D