

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пер. Матюшенко, д.16, лит. В				Договор:	32785.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий			
Адрес:	Матюшенко пер, д. 16, лит. В				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	105379			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	котельная 2 Невская				Схема подключения:	2-х трубная схема									график:	149/70			
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:	17.08.2025				Режим (схема):									
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207187				расходомер:	Gmin= Gmax=				Термопреобр.:	Преобр.давления:								
Подающий трубопровод (M1)					ПРЭМ	0,1 45				КТСП-Н									
Обратный трубопровод (M2)					ПРЭМ	0,1 45				КТСП-Н									
Подающий ГВС (M3)					ПРЭМ	0,067 30				ТСП-Н									
Циркуляционный ГВС (M4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)				лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)														
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3512 Qвент.= 0				Qтех.= 0				Qтех.гвс= 0,0089 Qгвс.= 0,3211										
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:									Qтех.гвс.ср 0,0089 Qгвс.ср= 0,0869										
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 106,694 Gвент.= 0				Gтех.= 0				Gтех.гвс= 3,56 Gгвс.= 34,76 Gгвс.м=										

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.02.2025	24,00	*	95,22	78,30	16,92	84,99	45,27	39,72	6,80	4,90	14,88		14,88	15,19		15,19		67,91				4,55
24.02.2025	24,00	*	101,96	84,12	17,84	83,60	45,15	38,45	6,80	4,90	15,69		15,69	16,00		16,00		65,46				4,73
25.02.2025	24,00	*	101,40	85,24	16,16	81,41	44,55	36,86	6,80	4,90	14,01		14,01	14,27		14,27		64,34				4,46
26.02.2025	24,00	*	101,41	85,75	15,66	80,36	44,20	36,16	6,80	4,90	13,55		13,55	13,83		13,83		65,81				4,36
27.02.2025	24,00	*	93,05	79,58	13,47	81,71	45,17	36,54	6,80	4,90	11,94		11,94	12,17		12,17		64,54				4,01
28.02.2025	24,00	*	101,68	86,48	15,20	79,13	44,32	34,81	6,80	4,90	13,00		13,00	13,25		13,25		65,02				4,22
01.03.2025	24,00	*	102,19	86,08	16,11	77,03	43,41	33,62	6,80	4,90	13,90		13,90	14,20		14,20		65,66				4,14
02.03.2025	24,00	*	104,40	85,87	18,53	76,69	43,30	33,39	6,80	4,90	16,30		16,30	16,60		16,60		63,00				4,29
03.03.2025	24,00	*	103,11	87,19	15,92	77,66	43,80	33,86	6,80	4,90	13,72		13,72	13,95		13,95		63,24				4,19
04.03.2025	24,00	*	103,75	87,35	16,40	76,22	43,47	32,75	6,80	4,90	14,10		14,10	14,34		14,34		62,16				4,11
05.03.2025	24,00	*	103,92	87,26	16,66	74,12	42,34	31,78	6,80	4,90	14,40		14,40	14,65		14,65		63,67				4,01
06.03.2025	24,00	*	104,61	87,98	16,63	74,47	42,90	31,57	6,80	4,90	14,39		14,39	14,66		14,66		64,56				4,02
07.03.2025	24,00	*	104,34	88,02	16,32	74,55	42,96	31,59	6,80	4,90	14,15		14,15	14,41		14,41		64,57				4,00
08.03.2025	24,00	*	104,77	86,48	18,29	74,63	43,05	31,58	6,80	4,90	16,20		16,20	16,48		16,48		62,42				4,10
09.03.2025	24,00	*	103,88	85,59	18,29	74,00	42,61	31,39	6,80	4,90	16,13		16,13	16,43		16,43		63,90				4,04
10.03.2025	24,00	*	102,89	85,32	17,57	74,32	43,00	31,32	6,80	4,90	14,17		14,17	14,46		14,46		64,69				3,98
11.03.2025	24,00	*	102,73	86,00	16,73	75,51	43,45	32,06	6,80	4,90	14,48		14,48	14,76		14,76		63,72				4,02
12.03.2025	24,00	*	102,05	85,45	16,60	76,52	43,34	33,18	6,80	4,90	14,31		14,31	14,60		14,60		65,63				4,11
13.03.2025	24,00	*	102,13	85,69	16,44	76,62	43,31	33,31	6,80	4,90	14,18		14,18	14,47		14,47		63,33				4,12
14.03.2025	24,00	*	101,39	85,71	15,68	77,05	43,42	33,63	6,80	4,90	13,36		13,36	13,63		13,63		63,40				4,09
15.03.2025	24,00	*	102,31	85,35	16,96	77,51	43,26	34,25	6,80	4,90	14,72		14,72	14,98		14,98		62,43				4,24
16.03.2025	24,00	*	103,71	84,70	19,01	77,69	43,27	34,42	6,80	4,90	16,70		16,70	17,02		17,02		64,91				4,40
17.03.2025	24,00	*	103,33	84,91	18,42	77,10	42,62	34,48	6,80	4,90	16,12		16,12	16,42		16,42		63,40				4,35
18.03.2025	24,00	*	101,33	85,99	15,34	77,44	42,95	34,49	6,80	4,90	13,10		13,10	13,32		13,32		62,85				4,16
19.03.2025	24,00	*	103,95	88,79	15,16	75,74	42,71	33,03	6,80	4,90	12,88		12,88	13,19		13,19		69,98				4,08
20.03.2025	24,00	*	105,15	90,60	14,55	72,47	41,65	30,82	6,80	4,90	12,43		12,43	12,71		12,71		71,30				3,85
21.03.2025	24,00	*	105,91	90,34	15,57	70,95	41,04	29,91	6,80	4,90	13,43		13,43	13,71		13,71		70,09				3,81
22.03.2025	24,00	*	105,87	90,71	15,16	71,59	41,34	30,25	6,80	4,90	13,09		13,09	13,36		13,36		70,78				3,83
Среднее	24,00		102,59	86,10	16,49	76,82	43,28	33,54	6,80	4,90	14,26		14,26	14,54		14,54		65,10				4,15
Итого	672,00		2872,44	2410,85	461,59						399,33		399,33	407,06		407,06						116,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	158351	142364,00	13396,00		13739,00			5484,17	27322,00
23.03.2025	161324	144858,00	13810,90		14161,90			5632,22	28016,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)		
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м			
Период расчета по договору:	час				
Период превышения t2:					
Корректировка на температуру холодной воды	1,64 °C				
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):	0,76 Гкал				
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	115,51 Гкал				
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	407,06 м.куб.				

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 86с7101f-495а-45еа-971с-с4227b577а96

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович

Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

27.03.25 11:43 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:17 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D