

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2025
за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 25
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 25

Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЗ:

Установленные приборы:		Режим (схема):		Приборы УУТЗ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.29	
Вычислитель: БКТ-7 №206408							
Подающ.тр.(М1): № 517973		Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17552Г	Преобр.давления: №
Обратн.тр.(М2): № 534347		Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17552Х	Преобр.давления: №
Тр. ГВС(М3): № 530457		Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4532	Преобр.давления: №
Тр.цирк.ГВС(М4): №		Расходомер:		Gmin=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=		

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																							Общее теплототр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Гкал	
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4		
ч	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа			
23.02.25	24,00	-	91,75	84,69	7,06	85,40	49,36	36,04	0,69	0,49	25,28	-	25,28	26,10	-	26,10	-	85,31	-	-	-	3,66	
24.02.25	24,00	-	90,53	84,37	6,16	83,80	48,29	35,51	0,69	0,49	24,34	-	24,34	25,11	-	25,11	-	83,67	-	-	-	3,51	
25.02.25	24,00	-	91,24	84,55	6,69	80,20	46,97	33,23	0,69	0,49	24,87	-	24,87	25,58	-	25,58	-	80,13	-	-	-	3,35	
26.02.25	24,00	-	91,12	84,72	6,40	79,29	46,91	32,38	0,69	0,49	24,63	-	24,63	25,31	-	25,31	-	79,22	-	-	-	3,25	
27.02.25	24,00	-	91,27	85,48	5,79	79,56	47,44	32,12	0,69	0,49	23,98	-	23,98	24,67	-	24,67	-	79,52	-	-	-	3,21	
28.02.25	24,00	-	90,76	85,28	5,48	78,74	47,03	31,71	0,69	0,49	23,65	-	23,65	24,29	-	24,29	-	78,66	-	-	-	3,14	
01.03.25	24,00	-	90,65	84,99	5,66	78,14	46,67	31,47	0,69	0,49	23,73	-	23,73	24,38	-	24,38	-	78,16	-	-	-	3,12	
02.03.25	24,00	-	91,23	84,53	6,70	77,69	46,28	31,41	0,69	0,49	24,70	-	24,70	25,38	-	25,38	-	77,61	-	-	-	3,18	
03.03.25	24,00	-	90,03	84,78	5,25	77,26	46,34	30,92	0,69	0,49	23,31	-	23,31	23,93	-	23,93	-	77,17	-	-	-	3,03	
04.03.25	24,00	-	90,26	84,48	5,78	76,52	46,27	30,25	0,69	0,49	23,89	-	23,89	24,51	-	24,51	-	76,43	-	-	-	3,00	
05.03.25	24,00	-	92,59	86,51	6,08	75,67	46,29	29,38	0,69	0,49	24,18	-	24,18	24,79	-	24,79	-	75,59	-	-	-	3,00	
06.03.25	24,00	-	92,14	85,74	6,40	74,07	45,80	28,27	0,69	0,49	24,56	-	24,56	25,18	-	25,18	-	74,18	-	-	-	2,90	
07.03.25	24,00	-	90,69	84,97	5,72	75,08	46,00	29,08	0,69	0,49	23,89	-	23,89	24,50	-	24,50	-	75,03	-	-	-	2,90	
08.03.25	24,00	-	90,47	85,31	5,16	75,55	46,05	29,50	0,69	0,49	23,30	-	23,30	23,90	-	23,90	-	75,57	-	-	-	2,91	
09.03.25	24,00	-	92,04	84,47	7,57	75,52	45,88	29,64	0,69	0,49	25,70	-	25,70	26,37	-	26,37	-	75,56	-	-	-	3,08	
10.03.25	24,00	-	90,05	84,83	5,22	75,19	45,60	29,59	0,69	0,49	23,48	-	23,48	24,05	-	24,05	-	75,11	-	-	-	2,90	
11.03.25	24,00	-	86,84	81,52	5,32	75,69	45,88	29,81	0,69	0,49	22,81	-	22,81	23,39	-	23,39	-	75,64	-	-	-	2,83	
12.03.25	24,00	-	88,73	83,53	5,20	77,68	46,11	31,57	0,69	0,49	23,29	-	23,29	23,93	-	23,93	-	77,64	-	-	-	3,04	
13.03.25	24,00	-	90,10	84,38	5,72	77,61	46,32	31,29	0,69	0,49	23,86	-	23,86	24,50	-	24,50	-	77,59	-	-	-	3,09	
14.03.25	24,00	-	88,78	83,37	5,41	76,80	45,75	31,05	0,69	0,49	23,67	-	23,67	24,30	-	24,30	-	76,75	-	-	-	3,01	
15.03.25	24,00	-	89,62	83,24	6,38	77,63	45,69	31,94	0,69	0,49	24,64	-	24,64	25,30	-	25,30	-	77,61	-	-	-	3,16	
16.03.25	24,00	-	91,95	83,55	8,40	77,64	46,20	31,44	0,69	0,49	26,63	-	26,63	27,34	-	27,34	-	77,65	-	-	-	3,28	
17.03.25	24,00	-	87,62	81,55	6,07	76,95	44,94	32,01	0,69	0,49	24,31	-	24,31	24,96	-	24,96	-	76,93	-	-	-	3,08	
18.03.25	24,00	-	89,10	84,00	5,10	77,27	45,99	31,28	0,69	0,49	23,25	-	23,25	23,88	-	23,88	-	77,17	-	-	-	3,03	
19.03.25	24,00	-	91,10	85,10	6,00	76,07	46,31	29,76	0,69	0,49	24,07	-	24,07	24,69	-	24,69	-	75,95	-	-	-	2,99	
20.03.25	24,00	-	89,92	84,47	5,45	74,71	45,69	29,02	0,69	0,49	23,59	-	23,59	24,19	-	24,19	-	74,61	-	-	-	2,86	
21.03.25	24,00	-	88,54	82,67	5,87	70,36	43,53	26,83	0,69	0,49	24,06	-	24,06	24,61	-	24,61	-	69,93	-	-	-	2,63	
22.03.25	24,00	-	88,48	81,62	6,86	71,46	43,31	28,15	0,69	0,49	24,94	-	24,94	25,55	-	25,55	-	71,46	-	-	-	2,79	
Среднее	24,00	-	90,27	84,24	6,03	77,06	46,18	30,88	0,69	0,49	24,16	-	24,16	24,81	-	24,81	-	76,99	-	-	0,00	3,07	
Итого	672,00	-	2527,60	2358,70	168,90	-	-	-	-	-	676,61	-	676,61	694,69	-	694,69	-	-	-	-	-	85,93	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.02.25							-	-	-
	22.03.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizil, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час

0.29
°C

85,88
172,35

Гкал
м3

Гкал
Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 86c7101f-495a-45ea-971c-c4227b577a96

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

27.03.25 11:43 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:17 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D