

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2025
за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 27
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 27

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы:		Вычислитель: БКТ-7 №206117		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.29	
Подающ.тр.(М1): № 519305	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 47818Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2): № 515427	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 47818Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3): № 528421	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4491	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	№	
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час):		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						Общее теплопотр-е
Дата	Ти ч	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ. Гкал
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив) м3	Vподп м3	T3 °C	T4 °C	P3 МПа	P4 МПа	
23.02.25	24,00	-	133,10	105,68	27,42	86,56	48,54	38,02	0,69	0,49	72,45	-	72,45	74,85	-	74,85	-	86,42	-	-	-	6,40
24.02.25	24,00	-	131,86	105,22	26,64	84,92	47,79	37,13	0,69	0,49	71,53	-	71,53	73,82	-	73,82	-	84,77	-	-	-	6,17
25.02.25	24,00	-	132,95	105,53	27,42	81,33	46,65	34,68	0,69	0,49	72,44	-	72,44	74,58	-	74,58	-	81,23	-	-	-	5,90
26.02.25	24,00	-	132,14	105,79	26,35	80,38	46,45	33,93	0,69	0,49	71,54	-	71,54	73,61	-	73,61	-	80,26	-	-	-	5,71
27.02.25	24,00	-	134,14	106,82	27,32	80,66	46,90	33,76	0,69	0,49	72,83	-	72,83	74,95	-	74,95	-	80,56	-	-	-	5,82
28.02.25	24,00	-	134,72	106,54	28,18	79,81	46,53	33,28	0,69	0,49	73,57	-	73,57	75,70	-	75,70	-	79,67	-	-	-	5,80
01.03.25	24,00	-	133,03	106,22	26,81	79,22	46,11	33,11	0,69	0,49	72,14	-	72,14	74,16	-	74,16	-	79,14	-	-	-	5,65
02.03.25	24,00	-	133,65	105,48	28,17	78,71	45,78	32,93	0,69	0,49	73,12	-	73,12	75,15	-	75,15	-	78,59	-	-	-	5,69
03.03.25	24,00	-	132,95	105,89	27,06	78,34	45,76	32,58	0,69	0,49	72,22	-	72,22	74,22	-	74,22	-	78,23	-	-	-	5,57
04.03.25	24,00	-	121,32	105,61	15,71	77,52	45,39	32,13	0,69	0,49	61,22	-	61,22	62,86	-	62,86	-	77,39	-	-	-	4,62
05.03.25	24,00	-	124,90	108,51	16,39	76,64	45,34	31,30	0,69	0,49	62,90	-	62,90	64,56	-	64,56	-	76,53	-	-	-	4,65
06.03.25	24,00	-	123,61	107,19	16,42	75,08	44,86	30,22	0,69	0,49	62,31	-	62,31	63,91	-	63,91	-	75,04	-	-	-	4,48
07.03.25	24,00	-	122,61	105,95	16,66	76,09	45,00	31,09	0,69	0,49	61,88	-	61,88	63,49	-	63,49	-	75,99	-	-	-	4,56
08.03.25	24,00	-	123,49	106,58	16,91	76,59	45,28	31,31	0,69	0,49	62,47	-	62,47	64,14	-	64,14	-	76,50	-	-	-	4,64
09.03.25	24,00	-	121,93	105,85	16,08	76,53	45,39	31,14	0,69	0,49	61,64	-	61,64	63,27	-	63,27	-	76,43	-	-	-	4,53
10.03.25	24,00	-	120,94	106,26	14,68	76,19	45,21	30,98	0,69	0,49	60,41	-	60,41	62,03	-	62,03	-	76,05	-	-	-	4,41
11.03.25	24,00	-	120,59	105,69	14,90	76,83	45,52	31,31	0,69	0,49	60,30	-	60,30	61,91	-	61,91	-	76,70	-	-	-	4,45
12.03.25	24,00	-	130,09	115,53	14,56	78,84	47,00	31,84	0,69	0,49	70,34	-	70,34	72,30	-	72,30	-	78,76	-	-	-	4,83
13.03.25	24,00	-	142,99	127,16	15,83	78,70	48,12	30,58	0,69	0,49	82,18	-	82,18	84,46	-	84,46	-	78,59	-	-	-	5,14
14.03.25	23,00	-	134,46	120,13	14,33	77,84	47,39	30,45	0,69	0,49	80,34	-	80,34	82,51	-	82,51	-	77,75	-	-	-	4,78
15.03.25	24,00	-	141,53	125,23	16,30	78,72	47,64	31,08	0,69	0,49	81,86	-	81,86	84,13	-	84,13	-	78,60	-	-	-	5,18
16.03.25	24,00	-	142,97	126,01	16,96	78,70	47,81	30,89	0,69	0,49	82,96	-	82,96	85,28	-	85,28	-	78,59	-	-	-	5,23
17.03.25	24,00	-	141,11	122,03	19,08	78,06	46,78	31,28	0,69	0,49	82,95	-	82,95	85,22	-	85,22	-	77,94	-	-	-	5,31
18.03.25	24,00	-	140,95	126,68	14,27	78,38	47,79	30,59	0,69	0,49	80,60	-	80,60	82,82	-	82,82	-	78,27	-	-	-	4,99
19.03.25	24,00	-	143,14	128,80	14,34	77,08	48,07	29,01	0,69	0,49	81,69	-	81,69	83,91	-	83,91	-	76,96	-	-	-	4,85
20.03.25	24,00	-	143,28	127,30	15,98	75,71	47,32	28,39	0,69	0,49	82,51	-	82,51	84,65	-	84,65	-	75,60	-	-	-	4,83
21.03.25	24,00	-	139,89	123,74	16,15	71,18	44,98	26,20	0,69	0,49	80,85	-	80,85	82,70	-	82,70	-	70,91	-	-	-	4,39
22.03.25	24,00	-	139,74	121,75	17,99	72,47	44,71	27,76	0,69	0,49	81,56	-	81,56	83,49	-	83,49	-	72,38	-	-	-	4,69
Среднее	23,96	-	132,79	113,18	19,60	78,11	46,43	31,68	0,69	0,49	72,60	-	72,60	74,60	-	74,60	-	77,99	-	-	0,00	5,12
Итого	671,00	-	3718,08	3169,17	548,91	-	-	-	-	-	2032,81	-	2032,81	2088,68	-	2088,68	-	-	-	-	-	143,26

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.02.25							-	-	-
	22.03.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizsl, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час

0.29
°C

Гкал
м3

-0,16
143,10
560,11
Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____
Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 86с7101f-495а-45еа-971с-с4227б577а96

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

27.03.25 11:43 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:17 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D