

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 30
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 30
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №207933
Подающ.тр.(М1): № 133156
Обратн.тр.(М2): № 400192
Тр. ГВС(М3): №
Тр.цирк.ГВС(М4): №
Тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм:

Режим (схема):
Gmin=
Gmin=
Gmin=
Gmin=
Gmin=
зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)
лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 0.29
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Qот=
Qтех.гвс.ср=
Gот=
Qвент.=
Qгвс.ср=
Gвент.=
Qтех.пот.=
Gгвс.=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						Общее теплототр-е
Учет СЦО (ТВ-1)											Контроль СЦО (ТВ-2)											Qобщ.
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.02.25	24,00	-	103,10	103,10	0,00	86,69	54,90	31,79	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,28
24.02.25	24,00	-	102,71	102,54	0,17	85,01	54,13	30,88	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,18
25.02.25	24,00	-	102,91	102,91	0,00	81,43	52,72	28,71	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,96
26.02.25	24,00	-	103,25	103,25	0,00	80,51	52,32	28,19	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,91
27.02.25	24,00	-	104,34	104,34	0,00	80,78	52,83	27,95	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,92
28.02.25	24,00	-	103,96	103,96	0,00	79,95	52,38	27,57	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,87
01.03.25	24,00	-	103,66	103,66	0,00	79,29	51,97	27,32	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,83
02.03.25	24,00	-	102,92	102,92	0,00	78,80	51,61	27,19	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,80
03.03.25	24,00	-	103,35	103,35	0,00	78,45	51,60	26,85	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77
04.03.25	24,00	-	102,84	102,84	0,00	77,59	51,26	26,33	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,71
05.03.25	24,00	-	106,13	106,13	0,00	76,68	51,16	25,52	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,71
06.03.25	24,00	-	104,60	104,60	0,00	75,14	50,46	24,68	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,58
07.03.25	24,00	-	103,46	103,46	0,00	76,18	50,81	25,37	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,63
08.03.25	24,00	-	104,03	104,03	0,00	76,66	51,10	25,56	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
09.03.25	24,00	-	102,82	102,82	0,00	76,64	50,93	25,71	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65
10.03.25	24,00	-	103,27	103,27	0,00	76,30	50,96	25,34	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,62
11.03.25	24,00	-	102,85	102,85	0,00	76,97	51,26	25,71	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65
12.03.25	24,00	-	101,42	101,42	0,00	78,91	51,51	27,40	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,78
13.03.25	24,00	-	102,84	102,84	0,00	78,79	51,82	26,97	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,78
14.03.25	24,00	-	96,72	96,55	0,17	77,98	51,01	26,97	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,62
15.03.25	24,00	-	100,89	100,89	0,00	78,81	51,13	27,68	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,79
16.03.25	24,00	-	101,53	101,53	0,00	78,79	51,32	27,47	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,79
17.03.25	24,00	-	98,27	98,27	0,00	78,18	50,16	28,02	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
18.03.25	24,00	-	102,19	102,19	0,00	78,49	51,22	27,27	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,79
19.03.25	24,00	-	104,10	103,93	0,17	77,17	51,19	25,98	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,72
20.03.25	24,00	-	102,87	102,87	0,00	75,79	50,44	25,35	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,61
21.03.25	24,00	-	99,90	99,74	0,16	71,46	47,93	23,53	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,36
22.03.25	24,00	-	98,46	98,46	0,00	72,58	47,87	24,71	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,44
Среднее	24,00	-	102,48	102,45	0,02	78,22	51,36	26,86	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
Итого	672,00	-	2869,39	2868,72	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,17

Показания счетчиков на
момент снятия данных

Дата и время

M1 (т)

M2 (т)

M3 (т)

M4 (т)

V3 (м3)

V4 (м3)

Qотопл (Гкал)

Qгвс (Гкал)

Ти (ч)

22.02.25

22.03.25

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час
°C
0.29
°C
77,17

Гкал
м3
Гкал
Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____
Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 86с7101f-495а-45еа-971с-с4227b577а96

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

27.03.25 11:43 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:34 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D