

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 229/7, лит. В				Договор:	38389.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий			
Адрес:	Обуховской Обороны пр-кт, д. 229, корп. 7				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	132584			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема									график:	150/70			
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до:					12.08.2025				
Вычислитель: БКТ-7.04 № 207152					расходомер: Gmin=					Термопреобр.: Gmax=					Режим (схема):				
Подающий трубопровод (M1)					ПРЭМ-50-B1 0,16					72					ПДТВХ-1-02				
Обратный трубопровод (M2)					ПРЭМ-50-B1 0,16					72					ПДТВХ-1-02				
Подающий ГВС (M3)					ПРЭМ-32-B1 0,067					30					ТСП-Н				
Циркуляционный ГВС (M4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,2874					Qвент.= 0					Qтех.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:															Qтех.гв= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 86,22					Gвент.= 0					Gтех.= 0				
															Qгвс.= 0,231				
															Qтех.гвс.ср 0				
															Qгвс.ср= 0,105				
															Gгвс.= 42 Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.02.2025	24,00		131,40	117,49	13,91	85,78	51,27	34,51	8,00	4,90	11,96		11,96	12,33		12,33		84,34				5,26
24.02.2025	24,00	*	129,52	117,18	12,34	84,21	50,62	33,59	8,10	5,00	10,38		10,38	10,69		10,69		82,58				4,98
25.02.2025	24,00	*	130,27	117,50	12,77	80,70	49,36	31,34	8,10	5,00	10,81		10,81	11,14		11,14		79,46				4,72
26.02.2025	24,00	*	130,94	117,71	13,23	79,77	49,13	30,64	8,10	4,90	11,27		11,27	11,60		11,60		78,43				4,67
27.02.2025	24,00	*	131,18	118,77	12,41	80,00	49,66	30,34	8,10	4,90	10,42		10,42	10,72		10,72		78,61				4,61
28.02.2025	24,00		132,48	118,19	14,29	79,23	49,21	30,02	8,10	4,90	12,35		12,35	12,66		12,66		77,87				4,69
01.03.2025	24,00		131,48	117,83	13,65	78,62	48,92	29,70	8,10	4,90	11,67		11,67	11,97		11,97		77,63				4,58
02.03.2025	24,00		130,90	117,25	13,65	78,15	48,72	29,43	8,00	4,90	11,75		11,75	12,05		12,05		76,71				4,52
03.03.2025	24,00		130,44	117,62	12,82	77,75	48,70	29,05	8,10	4,90	10,94		10,94	11,22		11,22		76,41				4,42
04.03.2025	24,00	*	131,32	116,89	14,43	77,00	48,37	28,63	8,00	4,90	12,63		12,63	12,95		12,95		75,66				4,47
05.03.2025	24,00	*	132,00	119,64	12,36	76,16	48,25	27,91	8,00	4,70	10,51		10,51	10,74		10,74		74,91				4,29
06.03.2025	24,00	*	133,67	118,79	14,88	74,62	47,59	27,03	8,00	4,80	13,01		13,01	13,34		13,34		73,98				4,33
07.03.2025	24,00		132,03	117,55	14,48	75,61	48,00	27,61	8,00	4,90	12,61		12,61	12,93		12,93		74,45				4,35
08.03.2025	24,00		130,51	118,32	12,19	76,10	48,38	27,72	8,10	4,90	10,37		10,37	10,63		10,63		75,05				4,21
09.03.2025	24,00		129,95	117,20	12,75	76,04	48,31	27,73	8,00	4,90	10,94		10,94	11,21		11,21		75,00				4,22
10.03.2025	24,00		131,43	117,40	14,03	75,78	48,23	27,55	8,10	4,90	12,17		12,17	12,47		12,47		74,56				4,30
11.03.2025	24,00		130,39	117,06	13,33	76,43	48,96	27,47	8,00	4,90	11,53		11,53	11,82		11,82		75,34				4,24
12.03.2025	24,00		130,18	116,34	13,84	78,26	48,95	29,31	8,10	5,00	11,87		11,87	12,18		12,18		77,12				4,50
13.03.2025	24,00		130,59	118,05	12,54	78,13	48,88	29,25	8,10	5,00	10,55		10,55	10,82		10,82		76,89				4,44
14.03.2025	24,00		128,96	115,25	13,71	77,55	48,22	29,33	8,00	5,00	11,79		11,79	12,09		12,09		76,28				4,45
15.03.2025	24,00		127,75	115,23	12,52	78,34	48,21	30,13	8,00	5,00	10,70		10,70	10,95		10,95		77,07				4,46
16.03.2025	24,00		129,67	115,87	13,80	78,25	48,20	30,05	8,00	5,00	11,81		11,81	12,12		12,12		77,04				4,57
17.03.2025	24,00	*	125,13	110,26	14,87	77,59	47,05	30,54	7,80	5,00	11,52		11,52	11,81		11,81		76,34				4,53
18.03.2025	24,00	*	130,77	112,31	18,46	77,94	48,22	29,72	8,00	4,90	12,46		12,46	12,79		12,79		76,50				4,78
19.03.2025	24,00	*	138,79	128,54	10,25	76,87	54,85	22,02	8,10	7,70	72,77		72,77	74,76		74,76		78,07				3,62
20.03.2025	24,00	*	132,17	116,22	15,95	77,33	53,70	23,63	8,10	8,00	14,67		14,67	15,06		15,06		78,00				3,98
21.03.2025	24,00	*	128,01	114,01	14,00	71,14	45,20	25,94	8,00	4,10	12,26		12,26	12,52		12,52		69,46				3,96
22.03.2025	24,00	*	125,23	113,08	12,15	72,02	44,83	27,19	7,90	4,90	10,27		10,27	10,50		10,50		70,79				3,96
Среднее	24,00		130,61	117,06	13,56	77,69	48,86	28,84	8,04	5,10	13,79		13,79	14,15		14,15		76,59				4,43
Итого	672,00		3657,16	3277,55	379,61						385,99		385,99	396,07		396,07						124,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	3814,57	3410,77	674,47		694,20			204,44	707,00
23.03.2025	7604,22	6807,51	1071,84		1102,03			364,42	1403,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	0,29 °C		
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):	0,11 Гкал		
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	124 Гкал		
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	396,07 м.куб.		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5	27.03.25 11:44 (MSK)	Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.03.25 16:07 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D