Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2025 Телефон: Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Ольги Берггольц, д. 29, корп. 1, лит. А Договор: 32795.046.6 Узел учета: Отопление Ольги Берггольц ул, д. 29, корп. 1, лит. А Строит.адрес: Код УУТЭ: 105279 Адрес: Телефон: Обслуживающая организация: Источник: котельная по адресу Елизарова пр., д.32а Схема подключения: 2-х трубная схема график: 95/70 Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: 17.08.2025 Режим (схема) Вычислитель: BKT-7.04 № 204738 расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления: Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ 0,48 72 КТСП-Н ПРЭМ 0,48 72 КТСП-Н Обратный трубопровод (М2) Подающий ГВС (М3) Циркуляционный ГВС (M4) Подпиточный трубопровод (Vn) Расчетный алгоритм: Q=M1\*(h1-hxB)-M2\*(h2-hxB) OFRC=M3\*(h3-hxr) зима: пето Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0.262 **Овент.=** 0 Qтех.= **Qтех.гв=** 0 Qгвс.= 0 0 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.cp= 0 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: **G**от.= 251.52 **Свент.= Gтех.= Gтех.гв=** 0 Gгвс.= 0 Gгвс.м= Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025 Учет ГВС (ТВ-2) Учет отопление (ТВ-1) Ти М2 dΜ T1 T2 dΤ P1 P2 М3 М4 dM V3 V4 dV (излив) Уподпит T3 P4 Qобш HC Дата час °C °C °C кгс/см2 кгс/см2 м3 мЗ м3 м3 °C °C. кгс/см2 кгс/см2 Гкал 24,00 324,06 324,06 63,10 53,21 9,89 23.02.202 0,00 6,80 4,90 3,22 325,18 0.00 51,89 9.39 4.90 3,06 24.02.202 24.00 325.18 61,28 6,80 25.02.202 24,00 326,48 326,48 0,00 59,54 50,70 8,84 6,80 4,90 2,90 26.02.202 24.00 326,41 326,41 0.00 59,39 50.65 8.74 6,80 4.90 2,86 27.02.202 24.00 327,70 327,70 0,00 59,82 51,29 8,53 6,80 4.90 2,81 28.02.202 24,00 325,59 325,59 0,00 58,70 50,33 8,37 6,80 4,90 2,73 48,90 4,90 2,69 01.03.202 24,00 324,52 324,52 0,00 57,16 6,80 8,26 02.03.202 24,00 325,75 325,75 0,00 56,99 48,73 8,26 6,80 4,90 2,70 03.03.202 24,00 323,77 323,77 0,00 56,80 48,55 8,25 6,80 4,90 2,68 04.03.202 24.00 322.23 322.23 0.00 56,49 48.30 8,19 6,80 4.90 2,65 2,63 05.03.202 24,00 320,15 320,15 0,00 56,23 48,05 8,18 6,80 4.90 2,58 06.03.202 24,00 321,25 321,25 0,00 56,43 48,42 8,01 6,80 4,90 2,53 07.03.202 24,00 319,75 319.75 55,97 48.08 7,89 4,90 0.00 6,80 08.03.202 24.00 318.12 318.12 0.00 56.14 48.24 7.90 6.80 4.90 2.52 09.03.202 24.00 319.69 319.69 0.00 56.16 48.28 7.88 6.80 4.90 2.52 10.03.202 24.00 319.62 319.62 0.00 56.04 48.19 7.85 6.80 4.90 2,52 11.03.2025 24.00 319.43 319.43 0.00 56.49 48.59 7.90 6.80 4.90 2,53 12.03.202 2,66 24.00 319.93 319.93 0.00 56,85 48.58 8.27 4.90 6,80 13.03.202 24.00 322.23 322.23 0.00 57.37 48.93 8.44 6.80 4.90 2.73 14.03.202 24.00 322.71 322,71 0.00 57,44 48.92 8.52 6,80 4.90 2,76 15.03.202 24.00 322.09 322.09 0.00 57.29 48.68 8.61 6.80 4.90 2.78 16.03.202 24.00 323.04 323.04 0.00 56.91 48.42 8.49 6.80 4.90 2.75 17.03.202 24,00 320,98 320,98 56,77 48,09 8,68 6,80 4,90 2,80 0,00 18.03.202 24,00 320,53 320,53 0,00 57,09 48,59 8,50 6,80 4,90 2,74 321,37 57,35 8.23 2,65 19.03.202 24.00 321.37 0.00 49.12 6.80 4.90 20.03.202 24,00 319.75 319,75 0,00 55,67 47.90 7,77 6,80 4.90 2,49 21.03.202 46.40 2,41 24.00 315.24 315.24 0.00 54.02 7.62 6,80 4.90 22.03.202 24,00 314,75 314,75 0,00 54,21 46.46 7,75 6,80 4.90 2,45 Среднее 24,00 321,87 321,87 0,00 57,27 48,95 8,33 6,80 4,90 2,69 672.00 9012,32 75,35 9012.32 0.00 Итого Показания счетчиков на момент снятия данных: М3. т М1. т М2, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м **Q**общ, Гкал Траб, ч Дата, время Vп. т 22.02.2025 285401 287052.00 2207.75 29796.00 23.03.2025 294738 296389.00 2286.32 30492.00 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) **0** час Гкал

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,64 °C Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 75,35 Гкал Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

о час куб.м час

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: ff035a58-015b-4ba3-bfaa-a1c19a3c9d35 Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ"**, Соколов Дмитрий Александрович Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

**27.03.25** 11:44 (MSK) Сертификат 057778В60094В1С9А446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

**27.03.25** 16:07 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D