

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Ольги Берггольц, д. 29, корп. 3, лит. А	Договор:	32797.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Ольги Берггольц ул, д. 29, корп. 3, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	105283
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная по адресу Елизарова пр., д.32а	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	95/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	05.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 204701	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-50-D	0,48	72	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-50-D	0,48	72	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,31	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 297,6	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
			Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.02.2025	24,00		377,83	377,83	0,00	63,17	53,36	9,81	6,80	4,90												3,72
24.02.2025	24,00		377,82	377,82	0,00	61,30	52,01	9,29	6,80	4,90												3,52
25.02.2025	24,00		377,56	377,56	0,00	59,59	50,84	8,75	6,80	4,90												3,31
26.02.2025	24,00		377,89	377,89	0,00	59,46	50,77	8,69	6,80	4,90												3,29
27.02.2025	24,00		379,71	379,71	0,00	59,88	51,21	8,67	6,80	4,90												3,31
28.02.2025	24,00		379,47	379,47	0,00	58,70	50,33	8,37	6,80	4,90												3,19
01.03.2025	24,00		379,74	379,74	0,00	57,20	49,17	8,03	6,80	4,90												3,06
02.03.2025	24,00		379,62	379,62	0,00	57,05	49,01	8,04	6,80	4,90												3,06
03.03.2025	24,00		378,64	378,64	0,00	56,85	48,92	7,93	6,80	4,90												3,01
04.03.2025	24,00		377,66	377,66	0,00	56,53	48,68	7,85	6,80	4,90												2,97
05.03.2025	24,00		376,86	376,86	0,00	56,29	48,45	7,84	6,80	4,90												2,96
06.03.2025	24,00		378,03	378,03	0,00	56,47	48,74	7,73	6,80	4,90												2,93
07.03.2025	24,00		377,50	377,50	0,00	56,00	48,35	7,65	6,80	4,90												2,90
08.03.2025	24,00		376,70	376,70	0,00	56,19	48,53	7,66	6,80	4,90												2,90
09.03.2025	24,00		377,86	377,86	0,00	56,20	48,50	7,70	6,80	4,90												2,92
10.03.2025	24,00		377,66	377,66	0,00	56,08	48,43	7,65	6,80	4,90												2,90
11.03.2025	24,00		377,62	377,62	0,00	56,54	48,79	7,75	6,80	4,90												2,93
12.03.2025	24,00		378,05	378,05	0,00	56,91	48,90	8,01	6,80	4,90												3,04
13.03.2025	24,00		379,58	379,58	0,00	57,43	49,30	8,13	6,80	4,90												3,10
14.03.2025	24,00		379,49	379,49	0,00	57,48	49,30	8,18	6,80	4,90												3,12
15.03.2025	24,00		379,15	379,15	0,00	57,35	49,11	8,24	6,80	4,90												3,13
16.03.2025	24,00		379,51	379,51	0,00	56,95	48,87	8,08	6,80	4,90												3,08
17.03.2025	24,00		378,23	378,23	0,00	56,83	48,59	8,24	6,80	4,90												3,13
18.03.2025	24,00		378,05	378,05	0,00	57,15	48,93	8,22	6,80	4,90												3,12
19.03.2025	24,00		378,52	378,52	0,00	57,41	49,25	8,16	6,80	4,90												3,10
20.03.2025	24,00		377,31	377,31	0,00	55,65	48,02	7,63	6,80	4,90												2,89
21.03.2025	24,00		374,70	374,70	0,00	54,06	46,70	7,36	6,80	4,90												2,76
22.03.2025																						
Среднее	24,00		378,18	378,18	0,00	57,43	49,30	8,14	6,80	4,90												3,09
Итого	648,00		10210,80	10210,80	0,00																	83,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.02.2025	314699	314639,00						2524,51	29840,00
22.03.2025	324532	324472,00						2604,14	30464,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Исправление на температуру холодной воды 1,64 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 86,44 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

24 час 3,09 Гкал

24 час 0 куб.м

час

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Документ подписан электронной подписью

Идентификатор: ff035a58-015b-4ba3-bfaa-a1c19a3c9d35

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович

27.03.25 11:44 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

27.03.25 16:17 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР