

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Ольминского, д. 14, лит. А	Договор:	42660.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Ольминского ул, д. 14, лит. А ИТП	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	149108
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 1 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема				график: 147/71
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	30.06.2026	Режим (схема):			
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 131456	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,139	34,78	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60		
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,139	34,78	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60		
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,193	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 60,9474	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.02.2025	24,00		89,31	87,04	2,27	83,51	46,11	37,40	6,10	3,20												3,45
24.02.2025	24,00		89,27	87,06	2,21	82,65	45,83	36,82	6,10	3,20												3,39
25.02.2025	24,00		89,09	86,82	2,27	80,29	45,25	35,04	6,10	3,20												3,23
26.02.2025	24,00		89,92	87,67	2,25	79,25	45,03	34,22	6,20	3,20												3,18
27.02.2025	24,00		90,38	88,63	1,75	79,04	45,35	33,69	6,20	3,20												3,13
28.02.2025	24,00		89,77	88,46	1,31	77,17	44,64	32,53	6,10	3,20												2,98
01.03.2025	24,00		89,20	87,91	1,29	76,10	44,02	32,08	6,10	3,20												2,92
02.03.2025	24,00		88,99	87,69	1,30	75,97	43,80	32,17	6,10	3,20												2,92
03.03.2025	24,00		89,48	88,19	1,29	76,59	44,23	32,36	6,20	3,20												2,96
04.03.2025	24,00		88,43	87,15	1,28	74,21	43,40	30,81	6,10	3,30												2,78
05.03.2025	24,00		87,88	86,55	1,33	73,29	42,74	30,55	6,10	3,20												2,74
06.03.2025	24,00		89,80	88,51	1,29	73,10	43,31	29,79	6,20	3,20												2,73
07.03.2025	24,00		88,36	87,06	1,30	72,18	42,66	29,52	6,10	3,20												2,67
08.03.2025	24,00		89,50	88,20	1,30	72,84	43,20	29,64	6,10	3,20												2,71
09.03.2025	24,00		88,21	87,02	1,19	73,02	43,09	29,93	6,10	3,20												2,69
10.03.2025	24,00		89,02	87,81	1,21	72,33	42,90	29,43	6,10	3,20												2,68
11.03.2025	24,00		88,42	87,23	1,19	73,64	43,46	30,18	6,10	3,20												2,72
12.03.2025	24,00		86,63	85,46	1,17	74,90	43,14	31,76	6,00	3,20												2,80
13.03.2025	24,00		86,89	85,72	1,17	75,10	43,11	31,99	6,00	3,30												2,83
14.03.2025	24,00		85,94	84,76	1,18	74,25	42,60	31,65	6,00	3,30												2,77
15.03.2025	24,00		86,78	85,63	1,15	75,44	42,91	32,53	6,00	3,20												2,88
16.03.2025	24,00		87,84	86,69	1,15	75,79	43,36	32,43	6,10	3,20												2,90
17.03.2025	24,00		85,86	84,74	1,12	75,63	42,51	33,12	5,90	3,20												2,89
18.03.2025	24,00		87,98	86,85	1,13	76,43	43,49	32,94	6,10	3,20												2,95
19.03.2025	24,00		89,85	88,70	1,15	74,76	43,59	31,17	6,20	3,20												2,85
20.03.2025	24,00		89,30	88,09	1,21	71,65	42,48	29,17	6,10	3,20												2,66
21.03.2025	24,00		87,55	86,38	1,17	69,55	41,27	28,28	6,00	3,20												2,53
22.03.2025	24,00		88,14	86,98	1,16	71,01	41,75	29,26	6,00	3,20												2,63
Среднее	24,00		88,49	87,11	1,39	75,35	43,54	31,80	6,09	3,21												2,88
Итого	672,00		2477,79	2439,00	38,79																	80,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	159178	155673,00						4390,89	51946,60
23.03.2025	161744	158198,00						4474,92	52642,60

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,55 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 80,57 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Документ подписан электронной подписью

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: ff035a58-015b-4ba3-bfaa-a1c19a3c9d35

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

27.03.25 11:44 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:17 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D