

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: Перевозная наб., д. 29, лит. Д	Договор:	37276.046.6	Телефон:		Узел учета:		Отопление	
Адрес:	Перевозная наб, д. 29, лит. Д	Строит.адрес:				Код УУТЭ:		126875	
Обслуживающая организация:		Телефон:							
Источник:	котельная по адресу Обуховской обороны пр., 56а	Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	95/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):					
Вычислитель:	СПТ940 № 2075	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (М1)		РС32-30	0,2	30	КТПТР-05				
Обратный трубопровод (М2)		РС32-30	0,2	30	КТПТР-05				
Подающий ГВС (М3)									
Циркуляционный ГВС (М4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,096	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 92,16	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.02.2025	24,00		139,79	139,01	0,78	57,32	49,76	7,56	6,80	4,10												1,10
24.02.2025	24,00		139,83	139,04	0,79	57,00	49,51	7,49	6,80	4,10												1,09
25.02.2025	24,00		139,93	139,15	0,78	55,46	48,43	7,03	6,80	4,10												1,03
26.02.2025	24,00		139,98	139,23	0,75	54,86	47,99	6,87	6,80	4,10												1,00
27.02.2025	24,00		140,02	139,28	0,74	54,41	47,74	6,67	6,80	4,10												0,98
28.02.2025	24,00		140,17	139,48	0,69	53,70	47,21	6,49	6,80	4,10												0,95
01.03.2025	24,00		140,10	139,43	0,67	52,62	46,29	6,33	6,80	4,10												0,92
02.03.2025	24,00		140,10	139,46	0,64	52,48	46,17	6,31	6,80	4,10												0,92
03.03.2025	24,00		140,01	139,41	0,60	53,94	47,29	6,65	6,80	4,10												0,96
04.03.2025	24,00		140,26	139,66	0,60	53,46	46,99	6,47	6,80	4,10												0,94
05.03.2025	24,00		140,27	139,69	0,58	51,45	45,38	6,07	6,80	4,10												0,88
06.03.2025	24,00		140,29	139,59	0,70	51,99	45,84	6,15	6,80	4,10												0,90
07.03.2025	24,00		140,40	139,67	0,73	51,51	45,46	6,05	6,80	4,10												0,89
08.03.2025	24,00		140,37	139,63	0,74	51,94	45,84	6,10	6,80	4,10												0,90
09.03.2025	24,00		140,41	139,69	0,72	51,53	45,39	6,14	6,80	4,10												0,90
10.03.2025	24,00		140,33	139,66	0,67	51,68	45,61	6,07	6,80	4,10												0,89
11.03.2025	24,00		140,26	139,62	0,64	52,08	45,99	6,09	6,80	4,10												0,89
12.03.2025	24,00		140,31	139,65	0,66	52,39	46,10	6,29	6,80	4,10												0,92
13.03.2025	24,00		140,24	139,61	0,63	52,44	46,17	6,27	6,80	4,10												0,91
14.03.2025	24,00		140,34	139,73	0,61	51,99	45,80	6,19	6,80	4,10												0,90
15.03.2025	24,00		140,29	139,70	0,59	52,09	45,78	6,31	6,80	4,10												0,92
16.03.2025	24,00		140,90	140,32	0,58	52,16	45,88	6,28	6,80	4,10												0,92
17.03.2025	24,00		140,52	139,93	0,59	51,28	45,02	6,26	6,80	4,10												0,91
18.03.2025	24,00		140,43	139,85	0,58	51,79	45,51	6,28	6,80	4,10												0,91
19.03.2025	24,00		141,57	140,98	0,59	51,71	45,48	6,23	6,80	4,10												0,92
20.03.2025	24,00		140,84	140,25	0,59	50,52	44,67	5,85	6,80	4,10												0,86
21.03.2025	24,00		140,77	140,18	0,59	49,80	44,13	5,67	6,80	4,10												0,83
22.03.2025	24,00		140,68	140,10	0,58	49,75	44,05	5,70	6,80	4,10												0,83
Среднее	24,00		140,34	139,68	0,66	52,62	46,27	6,35	6,80	4,10												0,93
Итого	672,00		3929,41	3911,00	18,41																	25,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	18474	18265,70						134,91	3602,82
23.03.2025	22543,2	22315,70						161,98	4298,82

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Исправление на температуру холодной воды 1,64 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 25,97 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Документ подписан Электронной подписью

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: ff035a58-015b-4ba3-bfaa-a1c19a3c9d35
Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

27.03.25 11:44 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:17 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D