

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2025

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"	Договор: 8563.038.1	Телефон:	Узел учета: Общий
Адрес: Пинегина ул. д. 19, лит. А	Строит.адрес:		Код УУТЭ: 23604
Обслуживающая организация:	Телефон:		
Источник: котельная 1 Невская	Схема подключения: 2-х трубная схема		график: 147/71
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до: 29.08.2025	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207963	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,027	12
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,027	12
Циркуляционный ГВС (M4)			ТСП-Н
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,186	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 58,7368	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,1034
			Qгвс.ср= 0,047
			Gгвс.= 18,8 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2025	24,00	*	56,33	46,74	9,59	84,61	50,34	34,27	6,80	4,90	9,07		9,07	9,17		9,17		52,07				2,42
24.02.2025	24,00		56,28	48,90	7,38	83,67	49,90	33,77	6,80	4,90	6,87		6,87	6,92		6,92		51,61				2,27
25.02.2025	24,00		56,49	47,87	8,62	81,04	49,20	31,84	6,80	4,90	8,12		8,12	8,22		8,22		50,54				2,22
26.02.2025	24,00		56,76	49,54	7,22	80,10	48,94	31,16	6,80	4,90	6,87		6,87	6,92		6,92		50,86				2,12
27.02.2025	24,00		57,21	49,12	8,09	79,86	49,48	30,38	6,80	4,90	7,73		7,73	7,78		7,78		50,94				2,14
28.02.2025	24,00	*	56,66	48,76	7,90	78,07	48,49	29,58	6,80	4,90	7,54		7,54	7,60		7,60		49,47				2,06
01.03.2025	24,00		56,28	47,80	8,48	77,14	47,54	29,60	6,80	4,90	8,05		8,05	8,10		8,10		48,80				2,07
02.03.2025	24,00		56,37	46,38	9,99	76,70	47,24	29,46	6,80	4,90	9,48		9,48	9,57		9,57		48,35				2,13
03.03.2025	24,00		56,59	48,93	7,66	77,33	47,49	29,84	6,80	4,90	7,33		7,33	7,39		7,39		49,32				2,06
04.03.2025	24,00	*	55,98	48,08	7,90	75,01	46,48	28,53	6,80	4,90	7,55		7,55	7,60		7,60		47,63				1,96
05.03.2025	24,00		55,45	48,38	7,07	73,97	45,54	28,43	6,80	4,90	6,83		6,83	6,84		6,84		47,13				1,90
06.03.2025	24,00		56,94	49,89	7,05	73,78	46,23	27,55	6,80	4,90	6,79		6,79	6,84		6,84		47,90				1,89
07.03.2025	24,00		55,79	47,56	8,23	72,86	45,81	27,05	6,80	4,90	7,96		7,96	8,01		8,01		47,08				1,89
08.03.2025	24,00		56,50	48,39	8,11	73,66	46,50	27,16	6,80	4,90	7,83		7,83	7,88		7,88		48,03				1,91
09.03.2025	24,00		55,46	46,32	9,14	73,79	46,26	27,53	6,80	4,90	8,81		8,81	8,88		8,88		47,41				1,95
10.03.2025	24,00		56,26	48,31	7,95	73,12	46,04	27,08	6,80	4,90	7,60		7,60	7,64		7,64		47,59				1,89
11.03.2025	24,00		56,00	48,57	7,43	74,37	46,78	27,59	6,80	4,90	7,17		7,17	7,20		7,20		48,11				1,89
12.03.2025	24,00		54,64	46,67	7,97	75,72	46,37	29,35	6,80	4,90	7,61		7,61	7,65		7,65		47,84				1,98
13.03.2025	24,00		55,06	46,82	8,24	75,80	46,35	29,45	6,80	4,90	7,91		7,91	7,94		7,94		47,72				2,01
14.03.2025	24,00		54,31	46,72	7,59	74,92	45,65	29,27	6,80	4,90	7,34		7,34	7,37		7,37		46,96				1,94
15.03.2025	24,00		54,63	45,55	9,08	76,16	46,11	30,05	6,80	4,90	8,75		8,75	8,82		8,82		47,13				2,06
16.03.2025	24,00		55,55	45,90	9,65	76,58	46,62	29,96	6,80	4,90	9,20		9,20	9,30		9,30		47,88				2,12
17.03.2025	24,00		53,97	45,88	8,09	76,26	45,61	30,65	6,80	4,90	7,72		7,72	7,77		7,77		47,08				2,02
18.03.2025	24,00		55,54	47,35	8,19	77,17	46,71	30,46	6,80	4,90	7,86		7,86	7,91		7,91		48,44				2,08
19.03.2025	24,00		56,77	49,80	6,97	75,60	47,26	28,34	6,80	4,90	6,70		6,70	6,73		6,73		48,65				1,94
20.03.2025	24,00		56,04	48,32	7,72	72,42	45,88	26,54	6,80	4,90	7,56		7,56	7,58		7,58		47,02				1,84
21.03.2025	24,00		54,81	46,87	7,94	70,23	44,37	25,86	6,80	4,90	7,70		7,70	7,74		7,74		45,61				1,77
22.03.2025	24,00		54,81	46,65	8,16	71,83	44,80	27,03	6,80	4,90	7,98		7,98	8,01		8,01		46,14				1,85
Среднее	24,00		55,84	47,72	8,12	76,13	46,93	29,21	6,80	4,90	7,78		7,78	7,84		7,84		48,33				2,01
Итого	672,00		1563,48	1336,07	227,41						217,93		217,93	219,38		219,38						56,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	59970,2	51579,00	7632,41		7740,25			2253,21	28610,00
23.03.2025	61589,8	52962,70	7858,23		7967,62			2322,89	29306,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	1,55 °C		
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):	0,35 Гкал		
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	56,03 Гкал		
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	219,38 м.куб.		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5	27.03.25 11:44 (MSK)	Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.03.25 16:17 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D