

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Поляриков, д. 5, лит. В			Договор:	37475.046.6			Телефон:				Узел учета:	Отопление		
Адрес:	Поляриков ул, д. 5, лит. В ИТП2			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	128300		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	котельная 2 Невская			Схема подключения:	2-х трубная схема								график: 149/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	28.07.2025			Режим (схема):				Преобр.давления:			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 208385			расходомер:	Gmin= Gmax=			Термопреобр.:							
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ-32-D	0,2			30	КТСП-Н						
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ-32-D	0,2			30	КТСП-Н						
Подающий ГВС (M3)															
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,253			Qвент.= 0	Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0			Qгвс.ср= 0			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 76,8608			Gвент.= 0	Gтех.= 0			Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0			Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.02.2025	24,00		64,73	64,73	0,00	83,71	49,95	33,76	6,80	4,90												2,19
24.02.2025	24,00		64,09	64,09	0,00	82,28	49,33	32,95	6,80	4,90												2,11
25.02.2025	24,00		64,60	64,60	0,00	80,21	48,66	31,55	6,80	4,90												2,04
26.02.2025	24,00		65,05	65,05	0,00	79,12	48,49	30,63	6,80	4,90												1,99
27.02.2025	24,00		68,40	68,40	0,00	80,52	50,05	30,47	6,80	4,90												2,09
28.02.2025	24,00		66,53	66,53	0,00	78,04	48,76	29,28	6,80	4,90												1,95
01.03.2025	24,00		64,50	64,50	0,00	75,82	47,26	28,56	6,80	4,90												1,84
02.03.2025	24,00		64,41	64,41	0,00	75,52	47,09	28,43	6,80	4,90												1,83
03.03.2025	24,00		65,17	65,17	0,00	76,42	47,60	28,82	6,80	4,90												1,88
04.03.2025	24,00		64,97	64,97	0,00	75,14	47,24	27,90	6,80	4,90												1,81
05.03.2025	24,00		63,40	63,40	0,00	72,92	45,74	27,18	6,80	4,90												1,73
06.03.2025	24,00		66,46	66,46	0,00	73,33	46,66	26,67	6,80	4,90												1,77
07.03.2025	24,00		65,77	65,77	0,00	73,42	46,55	26,87	6,80	4,90												1,77
08.03.2025	24,00		66,61	66,61	0,00	73,51	47,05	26,46	6,80	4,90												1,76
09.03.2025	24,00		65,09	65,09	0,00	72,87	46,38	26,49	6,80	4,90												1,72
10.03.2025	24,00		65,65	65,65	0,00	73,22	46,62	26,60	6,80	4,90												1,75
11.03.2025	24,00		65,55	65,55	0,00	74,35	47,17	27,18	6,80	4,90												1,78
12.03.2025	24,00		63,42	63,42	0,00	75,32	46,74	28,58	6,80	4,90												1,81
13.03.2025	24,00		64,53	64,53	0,00	75,38	46,94	28,44	6,80	4,90												1,84
14.03.2025	24,00		64,05	64,05	0,00	75,84	46,94	28,90	6,80	4,90												1,85
15.03.2025	24,00		64,11	64,11	0,00	76,27	47,19	29,08	6,80	4,90												1,87
16.03.2025	24,00		64,28	64,28	0,00	76,43	47,32	29,11	6,80	4,90												1,87
17.03.2025	24,00		62,77	62,77	0,00	75,87	46,45	29,42	6,80	4,90												1,85
18.03.2025	24,00		64,30	64,30	0,00	76,21	47,08	29,13	6,80	4,90												1,87
19.03.2025	24,00		65,76	65,76	0,00	74,70	47,13	27,57	6,80	4,90												1,81
20.03.2025	24,00		64,21	64,21	0,00	71,33	45,38	25,95	6,80	4,90												1,67
21.03.2025	24,00		63,16	63,16	0,00	69,81	44,35	25,46	6,80	4,90												1,61
22.03.2025	24,00		63,19	63,19	0,00	70,44	44,55	25,89	6,80	4,90												1,64
Среднее	24,00		64,81	64,81	0,00	75,64	47,17	28,48	6,80	4,90												1,85
Итого	672,00		1814,76	1814,76	0,00																	51,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	61627,7	61630,90						1577,64	29123,00
23.03.2025	63506,6	63509,80						1631,55	29819,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			
Итог к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):	0 Гкал		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	51,7 Гкал		Идентификатор: ff035a58-015b-4ba3-bfaa-a1c19a3c9d35
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	м.куб.		Представитель теплоснабжающей организации

Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5	27.03.25 11:44 (MSK)	Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.03.25 16:07 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D