

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2025

|                                         |                                                          |  |  |  |                                    |                   |                        |          |                           |  |                |        |                  |                     |         |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|-------------------|------------------------|----------|---------------------------|--|----------------|--------|------------------|---------------------|---------|--|
| Абонент:                                | Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 101, корп. 1, лит. 3 |  |  |  | Договор:                           | 42664.046.6       |                        | Телефон: |                           |  | Узел учета:    | Общий  |                  |                     |         |  |
| Адрес:                                  | Седова ул, д. 101                                        |  |  |  | Строит.адрес:                      |                   |                        |          |                           |  | Код УУТЭ:      | 149124 |                  |                     |         |  |
| Обслуживающая организация:              |                                                          |  |  |  | Телефон:                           |                   |                        |          |                           |  |                |        |                  |                     |         |  |
| Источник:                               | ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"                                 |  |  |  | Схема подключения:                 | 2-х трубная схема |                        |          |                           |  | график: 150/70 |        |                  |                     |         |  |
| Установленные приборы:                  |                                                          |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: |                   |                        |          | Приборы УУТЭ поверены до: |  | 05.07.2026     |        | Режим (схема):   | ОП: СП-0; МП: СП-0; |         |  |
| Вычислитель: СПТ 943.2 № 6079           |                                                          |  |  |  | расходомер:                        |                   | Gmin=                  |          | Gmax=                     |  | Термопреобр.:  |        | Преобр.давления: |                     |         |  |
| Подающий трубопровод (М1)               |                                                          |  |  |  | ПРЭМ-32-B1                         |                   | 0,067                  |          | 30                        |  | КТПТР-05       |        |                  |                     |         |  |
| Обратный трубопровод (М2)               |                                                          |  |  |  | ПРЭМ-32-B1                         |                   | 0,067                  |          | 30                        |  | КТПТР-05       |        |                  |                     |         |  |
| Подающий ГВС (М3)                       |                                                          |  |  |  | ПРЭМ-20-D                          |                   | 0,08                   |          | 12                        |  | ТПТ-15-2       |        |                  |                     |         |  |
| Циркуляционный ГВС (М4)                 |                                                          |  |  |  |                                    |                   |                        |          |                           |  |                |        |                  |                     |         |  |
| Подпиточный трубопровод (Vп)            |                                                          |  |  |  |                                    |                   |                        |          |                           |  |                |        |                  |                     |         |  |
| Расчетный алгоритм:                     |                                                          |  |  |  | зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)    |                   | лето: Qгвс=M3*(h3-hxв) |          |                           |  |                |        |                  |                     |         |  |
| Договорные нагрузки, Гкал/час:          |                                                          |  |  |  | Qот.= 0,336                        |                   | Qвент.= 0              |          | Qтех.= 0                  |  | Qтех.гвс= 0    |        | Qгвс.= 0,132     |                     |         |  |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: |                                                          |  |  |  |                                    |                   |                        |          |                           |  | Qтех.гвс.ср= 0 |        | Qгвс.ср= 0,06    |                     |         |  |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:    |                                                          |  |  |  | Gот.= 100,8                        |                   | Gвент.= 0              |          | Gтех.= 0                  |  | Gтех.гвс= 0    |        | Gгвс.= 24        |                     | Gгвс.м= |  |

| Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025 |        |    |         |         |        |       |       |       |         |                     |        |    |        |        |    |            |         |       |    |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|---------------------|--------|----|--------|--------|----|------------|---------|-------|----|---------|---------|--------|
| Учет отопления (ТВ-1)                                                 |        |    |         |         |        |       |       |       |         | Контроль ГВС (ТВ-2) |        |    |        |        |    |            |         |       |    |         |         |        |
| Дата                                                                  | Ти     | НС | M1      | M2      | dM     | T1    | T2    | dT    | P1      | P2                  | M3     | M4 | dM     | V3     | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3    | T4 | P3      | P4      | Qобщ   |
|                                                                       | час    |    | т       | т       | т      | °C    | °C    | °C    | кгс/см2 | кгс/см2             | т      | т  | т      | м3     | м3 | м3         | м3      | °C    | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал   |
| 23.02.2025                                                            | 24,00  | *  | 119,47  | 98,94   | 20,53  | 86,96 | 51,91 | 35,05 | 7,10    | 3,50                | 21,39  |    | 21,39  | 22,07  |    | 22,07      |         | 84,58 |    | 3,70    |         | 5,27   |
| 24.02.2025                                                            | 24,00  | *  | 118,87  | 98,35   | 20,52  | 85,42 | 51,17 | 34,25 | 7,10    | 3,50                | 21,42  |    | 21,42  | 22,08  |    | 22,08      |         | 83,01 |    | 3,70    |         | 5,13   |
| 25.02.2025                                                            | 24,00  | *  | 118,04  | 98,83   | 19,21  | 81,67 | 49,80 | 31,87 | 7,10    | 3,50                | 20,10  |    | 20,10  | 20,67  |    | 20,67      |         | 79,59 |    | 3,70    |         | 4,73   |
| 26.02.2025                                                            | 24,00  | *  | 118,02  | 98,94   | 19,08  | 80,71 | 49,46 | 31,25 | 7,10    | 3,50                | 19,97  |    | 19,97  | 20,53  |    | 20,53      |         | 78,54 |    | 3,70    |         | 4,64   |
| 27.02.2025                                                            | 24,00  | *  | 118,86  | 99,97   | 18,89  | 80,94 | 50,01 | 30,93 | 7,10    | 3,50                | 19,76  |    | 19,76  | 20,31  |    | 20,31      |         | 78,90 |    | 3,70    |         | 4,63   |
| 28.02.2025                                                            | 24,00  | *  | 119,02  | 99,67   | 19,35  | 80,16 | 49,51 | 30,65 | 7,10    | 3,50                | 20,21  |    | 20,21  | 20,77  |    | 20,77      |         | 78,05 |    | 3,70    |         | 4,62   |
| 01.03.2025                                                            | 24,00  | *  | 118,81  | 99,18   | 19,63  | 79,54 | 48,90 | 30,64 | 7,10    | 3,50                | 20,48  |    | 20,48  | 21,04  |    | 21,04      |         | 77,67 |    | 3,70    |         | 4,61   |
| 02.03.2025                                                            | 24,00  | *  | 119,73  | 98,51   | 21,22  | 79,06 | 48,54 | 30,52 | 7,10    | 3,50                | 22,08  |    | 22,08  | 22,67  |    | 22,67      |         | 76,83 |    | 3,70    |         | 4,70   |
| 03.03.2025                                                            | 24,00  | *  | 118,86  | 98,87   | 19,99  | 78,59 | 48,60 | 29,99 | 7,10    | 3,50                | 20,83  |    | 20,83  | 21,38  |    | 21,38      |         | 76,41 |    | 3,70    |         | 4,55   |
| 04.03.2025                                                            | 24,00  | *  | 119,38  | 98,27   | 21,11  | 77,99 | 48,32 | 29,67 | 7,10    | 3,50                | 21,96  |    | 21,96  | 22,53  |    | 22,53      |         | 75,75 |    | 3,70    |         | 4,57   |
| 05.03.2025                                                            |        | *  |         |         |        |       |       |       |         |                     |        |    |        |        |    |            |         |       |    |         |         |        |
| 06.03.2025                                                            |        | *  |         |         |        |       |       |       |         |                     |        |    |        |        |    |            |         |       |    |         |         |        |
| 07.03.2025                                                            | 24,00  | *  | 118,75  | 99,08   | 19,67  | 76,56 | 48,55 | 28,01 | 7,10    | 3,50                | 20,04  |    | 20,04  | 20,55  |    | 20,55      |         | 74,54 |    | 3,70    |         | 4,29   |
| 08.03.2025                                                            | 24,00  | *  | 118,95  | 99,68   | 19,27  | 77,05 | 48,65 | 28,40 | 7,10    | 3,50                | 19,65  |    | 19,65  | 20,15  |    | 20,15      |         | 75,15 |    | 3,70    |         | 4,33   |
| 09.03.2025                                                            | 24,00  | *  | 120,09  | 98,66   | 21,43  | 76,93 | 48,14 | 28,79 | 7,10    | 3,50                | 22,01  |    | 22,01  | 22,57  |    | 22,57      |         | 75,02 |    | 3,70    |         | 4,50   |
| 10.03.2025                                                            | 24,00  | *  | 119,42  | 98,91   | 20,51  | 76,69 | 48,04 | 28,65 | 7,10    | 3,50                | 21,06  |    | 21,06  | 21,60  |    | 21,60      |         | 74,74 |    | 3,70    |         | 4,42   |
| 11.03.2025                                                            | 24,00  | *  | 119,40  | 98,63   | 20,77  | 77,21 | 48,19 | 29,02 | 7,10    | 3,50                | 21,41  |    | 21,41  | 21,96  |    | 21,96      |         | 75,33 |    | 3,70    |         | 4,48   |
| 12.03.2025                                                            |        | *  |         |         |        |       |       |       |         |                     |        |    |        |        |    |            |         |       |    |         |         |        |
| 13.03.2025                                                            |        | *  |         |         |        |       |       |       |         |                     |        |    |        |        |    |            |         |       |    |         |         |        |
| 14.03.2025                                                            | 24,00  | *  | 116,37  | 98,26   | 18,11  | 78,20 | 47,63 | 30,57 | 7,10    | 3,50                | 19,66  |    | 19,66  | 20,18  |    | 20,18      |         | 75,95 |    | 3,70    |         | 4,43   |
| 15.03.2025                                                            | 24,00  | *  | 115,87  | 97,98   | 17,89  | 79,03 | 47,91 | 31,12 | 7,10    | 3,50                | 19,36  |    | 19,36  | 19,88  |    | 19,88      |         | 76,63 |    | 3,70    |         | 4,47   |
| 16.03.2025                                                            | 24,00  | *  | 120,15  | 98,60   | 21,55  | 78,97 | 48,18 | 30,79 | 7,10    | 3,50                | 22,96  |    | 22,96  | 23,58  |    | 23,58      |         | 76,72 |    | 3,70    |         | 4,75   |
| 17.03.2025                                                            | 24,00  | *  | 116,01  | 95,22   | 20,79  | 78,34 | 47,14 | 31,20 | 7,10    | 3,50                | 22,18  |    | 22,18  | 22,77  |    | 22,77      |         | 76,03 |    | 3,70    |         | 4,61   |
| 18.03.2025                                                            | 24,00  | *  | 117,60  | 98,91   | 18,69  | 78,67 | 48,17 | 30,50 | 7,10    | 3,50                | 20,14  |    | 20,14  | 20,67  |    | 20,67      |         | 76,40 |    | 3,70    |         | 4,50   |
| 19.03.2025                                                            | 24,00  | *  | 119,94  | 100,75  | 19,19  | 77,41 | 48,21 | 29,20 | 7,10    | 3,50                | 20,67  |    | 20,67  | 21,20  |    | 21,20      |         | 74,93 |    | 3,70    |         | 4,44   |
| 20.03.2025                                                            | 24,00  | *  | 119,90  | 99,55   | 20,35  | 76,05 | 47,63 | 28,42 | 7,10    | 3,50                | 21,86  |    | 21,86  | 22,41  |    | 22,41      |         | 73,80 |    | 3,70    |         | 4,39   |
| 21.03.2025                                                            | 24,00  | *  | 118,79  | 96,96   | 21,83  | 71,65 | 45,54 | 26,11 | 7,10    | 3,50                | 23,43  |    | 23,43  | 23,95  |    | 23,95      |         | 69,37 |    | 3,70    |         | 4,11   |
| 22.03.2025                                                            | 24,00  | *  | 115,93  | 96,14   | 19,79  | 72,69 | 45,23 | 27,46 | 7,10    | 3,50                | 21,23  |    | 21,23  | 21,72  |    | 21,72      |         | 70,82 |    | 3,70    |         | 4,09   |
| Среднее                                                               | 24,00  |    | 118,59  | 98,62   | 19,97  | 78,60 | 48,48 | 30,13 | 7,10    | 3,50                | 20,99  |    | 20,99  | 21,55  |    | 21,55      |         | 76,45 |    | 3,70    |         | 4,55   |
| Итого                                                                 | 576,00 |    | 2846,23 | 2366,86 | 479,37 |       |       |       |         |                     | 503,86 |    | 503,86 | 517,24 |    | 517,24     |         |       |    |         |         | 109,26 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т   | M2, т    | M3, т    | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч  |
|-------------|---------|----------|----------|-------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| 22.02.2025  | 88712,4 | 75604,10 | 16021,50 |       | 16428,70  |           |       | 4238,79    | 21443,80 |
| 23.03.2025  | 92008,4 | 78376,40 | 16635,30 |       | 17058,40  |           |       | 4410,17    | 22139,80 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

96 час 18,2 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

96 час 86,2 куб.м

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 127,3 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 603,44 м.куб.

Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович  
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

27.03.25 11:45 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН  
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:08 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D