

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 102, лит. А	Договор:	41163.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 102, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	146434
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	17.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 208236	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,184	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,088		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,04		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 55,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 16	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2025	24,00		84,02	72,62	11,40	86,44	53,85	32,59	6,80	4,90	10,80		10,80	11,14		11,14		85,28				3,36
24.02.2025	24,00		83,32	72,24	11,08	84,89	53,02	31,87	6,80	4,90	10,42		10,42	10,75		10,75		83,74				3,25
25.02.2025	24,00	*	82,53	72,37	10,16	81,23	51,64	29,59	6,80	4,90	9,56		9,56	9,82		9,82		80,36				2,97
26.02.2025	24,00	*	84,25	72,40	11,85	80,29	51,31	28,98	6,80	4,90	11,16		11,16	11,48		11,48		79,27				3,05
27.02.2025	24,00		84,09	73,23	10,86	80,55	51,84	28,71	6,80	4,90	10,27		10,27	10,57		10,57		79,66				2,98
28.02.2025	24,00	*	83,40	72,97	10,43	79,77	51,37	28,40	6,80	4,90	9,91		9,91	10,17		10,17		78,93				2,91
01.03.2025	24,00	*	83,17	72,49	10,68	79,13	50,82	28,31	6,80	4,90	10,16		10,16	10,40		10,40		78,43				2,90
02.03.2025	24,00		84,18	71,86	12,32	78,64	50,41	28,23	6,80	4,90	11,80		11,80	12,10		12,10		77,55				3,00
03.03.2025	24,00		83,00	72,18	10,82	78,20	50,33	27,87	6,80	4,90	10,25		10,25	10,53		10,53		77,15				2,86
04.03.2025	24,00		82,77	71,70	11,07	77,59	50,00	27,59	6,80	4,90	10,48		10,48	10,74		10,74		76,70				2,84
05.03.2025	24,00	*	40,47	45,51	-5,04	73,38	48,61	24,77	6,80	4,90	13,58		13,58	13,79		13,79		52,73				0,77
06.03.2025	24,00		87,32	75,75	11,57	74,14	48,38	25,76	6,80	4,90	12,26		12,26	12,57		12,57		72,54				2,81
07.03.2025	24,00		86,67	74,15	12,52	76,13	49,89	26,24	6,80	4,90	12,23		12,23	12,52		12,52		75,08				2,90
08.03.2025	24,00		84,93	74,81	10,12	76,65	50,19	26,46	6,80	4,90	9,79		9,79	10,03		10,03		75,99				2,76
09.03.2025	24,00		85,29	73,59	11,70	76,55	49,93	26,62	6,80	4,90	11,32		11,32	11,60		11,60		75,80				2,86
10.03.2025	24,00		85,17	73,92	11,25	76,29	49,95	26,34	6,80	4,90	10,82		10,82	11,11		11,11		75,34				2,81
11.03.2025	24,00		84,43	73,35	11,08	76,87	50,25	26,62	6,80	4,90	10,47		10,47	10,74		10,74		76,18				2,81
12.03.2025	24,00		83,41	72,37	11,04	78,81	50,45	28,36	6,80	4,90	10,23		10,23	10,50		10,50		78,03				2,93
13.03.2025	24,00	*	84,16	73,51	10,65	78,70	50,75	27,95	6,80	4,90	9,82		9,82	10,08		10,08		77,90				2,90
14.03.2025	24,00		83,62	72,27	11,35	77,88	50,16	27,72	6,80	4,90	10,63		10,63	10,89		10,89		76,80				2,89
15.03.2025	24,00		84,41	71,87	12,54	78,71	50,11	28,60	6,80	4,90	11,71		11,71	12,02		12,02		77,80				3,05
16.03.2025	24,00		84,57	72,22	12,35	78,66	50,25	28,41	6,80	4,90	11,45		11,45	11,77		11,77		77,78				3,02
17.03.2025	24,00	*	80,41	69,98	10,43	78,01	49,17	28,84	6,80	4,90	9,59		9,59	9,84		9,84		77,05				2,83
18.03.2025	24,00		83,83	72,56	11,27	78,38	50,28	28,10	6,80	4,90	10,19		10,19	10,46		10,46		77,60				2,92
19.03.2025	24,00		86,06	74,07	11,99	77,08	50,32	26,76	6,80	4,90	10,99		10,99	11,29		11,29		75,98				2,91
20.03.2025	24,00		83,98	73,36	10,62	75,76	49,77	25,99	6,80	4,90	9,81		9,81	10,07		10,07		74,88				2,71
21.03.2025	24,00		82,68	70,82	11,86	71,47	47,25	24,22	6,80	4,90	11,03		11,03	11,31		11,31		70,22				2,56
22.03.2025	24,00		82,04	70,18	11,86	72,42	47,22	25,20	6,80	4,90	10,92		10,92	11,16		11,16		71,63				2,63
Среднее	24,00		82,44	71,73	10,71	77,95	50,27	27,68	6,80	4,90	10,77		10,77	11,05		11,05		76,30				2,83
Итого	672,00		2308,18	2008,35	299,83						301,65		301,65	309,45		309,45						79,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	70890,8	63392,30	11244,10		11802,20			2941,96	26436,00
23.03.2025	73282,2	65474,90	11554,20		12120,30			3048,01	27132,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Документ подписан электронной подписью

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 8e83f717-0ed8-4c84-a969-811e3bf9f1af

Представитель теплоснабжающей организации

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.

79,1 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

309,45 м.куб.

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

27.03.25 11:45 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:08 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D