

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 118, лит. С	Договор:	32798.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 118, лит. С	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	105298
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	05.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 208195	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-20-В1	0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,184	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,099		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,045		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 55,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 18	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.02.2025	24,00	*	79,34	71,39	7,95	86,43	50,68	35,75	6,80	4,90	8,74		8,74	8,99		8,99		85,72				3,25
24.02.2025	24,00	*	78,26	71,26	7,00	84,85	49,95	34,90	6,80	4,90	7,50		7,50	7,74		7,74		83,78				3,09
25.02.2025	24,00	*	79,01	72,27	6,74	81,16	48,91	32,25	6,80	4,90	7,10		7,10	7,33		7,33		80,56				2,88
26.02.2025	24,00	*	79,77	72,46	7,31	80,24	48,55	31,69	6,80	4,90	7,67		7,67	7,90		7,90		79,64				2,89
27.02.2025	24,00	*	79,52	73,31	6,21	80,49	49,04	31,45	6,80	4,90	6,66		6,66	6,86		6,86		79,95				2,81
28.02.2025	24,00	*	79,60	73,06	6,54	79,68	48,66	31,02	6,80	4,90	6,90		6,90	7,12		7,12		78,91				2,79
01.03.2025	24,00	*	79,52	72,33	7,19	79,07	48,14	30,93	6,80	4,90	7,73		7,73	7,95		7,95		78,86				2,81
02.03.2025	24,00	*	78,86	71,85	7,01	78,62	47,84	30,78	6,80	4,90	7,72		7,72	7,91		7,91		77,91				2,77
03.03.2025	24,00	*	78,93	72,33	6,60	78,18	47,73	30,45	6,80	4,90	7,07		7,07	7,29		7,29		77,65				2,72
04.03.2025	24,00	*	78,62	72,02	6,60	77,53	47,47	30,06	6,80	4,90	7,16		7,16	7,36		7,36		76,76				2,68
05.03.2025	24,00	*	41,30	41,12	0,18	72,35	47,06	25,29	6,80	4,90	8,17		8,17	8,29		8,29		55,85				1,15
06.03.2025	24,00	*	82,48	75,98	6,50	73,59	45,79	27,80	6,80	4,90	7,72		7,72	7,92		7,92		74,25				2,59
07.03.2025	24,00	*	80,05	73,02	7,03	76,15	47,14	29,01	6,80	4,90	8,26		8,26	8,47		8,47		75,85				2,65
08.03.2025	24,00	*	79,93	73,44	6,49	76,62	47,52	29,10	6,80	4,90	7,27		7,27	7,48		7,48		76,37				2,63
09.03.2025	24,00	*	78,93	72,54	6,39	76,52	47,01	29,51	6,80	4,90	7,62		7,62	7,82		7,82		76,27				2,63
10.03.2025	24,00	*	79,61	72,93	6,68	76,24	47,13	29,11	6,80	4,90	7,52		7,52	7,73		7,73		75,73				2,64
11.03.2025	24,00	*	79,53	72,46	7,07	76,76	47,35	29,41	6,80	4,90	7,84		7,84	8,05		8,05		76,32				2,67
12.03.2025	24,00	*	78,20	71,24	6,96	78,69	47,31	31,38	6,80	4,90	7,66		7,66	7,89		7,89		78,31				2,78
13.03.2025	24,00	*	78,80	72,16	6,64	78,62	47,85	30,77	6,80	4,90	7,26		7,26	7,47		7,47		78,21				2,75
14.03.2025	24,00	*	77,73	71,07	6,66	77,83	47,27	30,56	6,80	4,90	7,43		7,43	7,63		7,63		77,19				2,69
15.03.2025	24,00	*	77,61	70,59	7,02	78,69	47,04	31,65	6,80	4,90	7,79		7,79	7,98		7,98		78,26				2,79
16.03.2025	24,00	*	78,15	70,94	7,21	78,63	47,06	31,57	6,80	4,90	8,04		8,04	8,24		8,24		78,19				2,81
17.03.2025	24,00	*	75,27	68,67	6,60	77,99	46,00	31,99	6,80	4,90	7,35		7,35	7,55		7,55		77,45				2,71
18.03.2025	24,00	*	78,13	71,42	6,71	78,30	47,25	31,05	6,80	4,90	7,34		7,34	7,55		7,55		77,59				2,74
19.03.2025	24,00	*	80,55	73,12	7,43	77,05	47,27	29,78	6,80	4,90	8,12		8,12	8,34		8,34		76,21				2,75
20.03.2025	24,00	*	78,91	72,47	6,44	75,68	46,80	28,88	6,80	4,90	7,19		7,19	7,38		7,38		74,86				2,58
21.03.2025	24,00	*	78,88	70,92	7,96	71,25	44,66	26,59	6,80	4,90	8,61		8,61	8,81		8,81		69,76				2,45
22.03.2025	24,00	*	77,71	70,19	7,52	72,33	44,55	27,78	6,80	4,90	8,03		8,03	8,23		8,23		71,89				2,49
Среднее	24,00		77,61	70,95	6,67	77,84	47,47	30,38	6,80	4,90	7,62		7,62	7,83		7,83		76,72				2,69
Итого	672,00		2173,20	1986,56	186,64						213,47		213,47	219,28		219,28						75,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	88701,5	81358,90	7951,11		8153,10			3009,86	29724,00
23.03.2025	90954,4	83418,20	8172,21		8380,27			3105,28	30420,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	0,29 °C		
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):	0,05 Гкал		
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	75,14 Гкал		
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	219,28 м.куб.		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5	27.03.25 11:46 (MSK)	Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.03.25 16:03 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D