

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 28, лит. А
Адрес: Седова ул, д. 28, лит. А
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 1 Невская

Договор: 37685.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета: Код УУТЗ:
Отопление 130708
график: 147/71

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЗ поверены до:		Режим (схема):	
Вычислитель: СПТ940 № 2187		расходомер: РС20-12		Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр.давления: СДВ-И-1,60	
Подающий трубопровод (M1)		РС20-12		12		СДВ-И-1,60	
Обратный трубопровод (M2)		РС20-12		12		СДВ-И-1,60	
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)		лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,15		Qвент.= 0		Qтех.гв.= 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0		Qгвс.ср= 0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 47,3684		Gвент.= 0		Gтех.гв.= 0	
				Gтех.гвс.= 0		Gгвс.= 0	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.02.2025	24,00		44,82	44,26	0,56	82,47	46,55	35,92	5,50	3,20												1,64
24.02.2025	24,00		44,83	44,30	0,53	81,65	46,36	35,29	5,50	3,20												1,61
25.02.2025	24,00		45,01	44,55	0,46	79,27	45,95	33,32	5,50	3,20												1,52
26.02.2025	24,00		45,05	44,67	0,38	77,96	45,36	32,60	5,50	3,20												1,49
27.02.2025	24,00		45,37	44,99	0,38	77,89	45,66	32,23	5,60	3,20												1,48
28.02.2025	24,00		45,03	44,72	0,31	76,42	45,05	31,37	5,50	3,20												1,43
01.03.2025	24,00		44,63	44,42	0,21	75,23	44,28	30,95	5,50	3,20												1,39
02.03.2025	24,00		44,60	44,41	0,19	74,88	44,10	30,78	5,50	3,20												1,38
03.03.2025	24,00		44,74	44,51	0,23	75,29	44,28	31,01	5,50	3,20												1,40
04.03.2025	24,00		44,35	44,22	0,13	73,38	43,65	29,73	5,50	3,20												1,32
05.03.2025	24,00		43,91	43,90	0,01	72,01	42,85	29,16	5,50	3,20												1,28
06.03.2025	24,00		44,78	44,78	0,00	71,81	43,27	28,54	5,60	3,20												1,28
07.03.2025	24,00		44,24	44,24	0,00	71,03	42,93	28,10	5,50	3,20												1,24
08.03.2025	24,00		44,72	44,64	0,08	71,83	43,34	28,49	5,50	3,20												1,28
09.03.2025	24,00		44,21	44,06	0,15	71,86	43,04	28,82	5,50	3,20												1,28
10.03.2025	24,00		44,40	44,38	0,02	71,19	42,87	28,32	5,50	3,20												1,26
11.03.2025	24,00		44,44	44,32	0,12	72,51	43,48	29,03	5,50	3,20												1,30
12.03.2025	24,00		43,58	43,43	0,15	73,72	43,21	30,51	5,40	3,20												1,34
13.03.2025	24,00		43,76	43,62	0,14	73,83	43,22	30,61	5,40	3,20												1,35
14.03.2025	24,00		43,38	43,28	0,10	72,94	42,76	30,18	5,40	3,20												1,31
15.03.2025	24,00		43,63	43,49	0,14	74,08	43,05	31,03	5,40	3,20												1,36
16.03.2025	24,00		44,13	43,92	0,21	74,69	43,60	31,09	5,50	3,20												1,38
17.03.2025	24,00		43,35	43,14	0,21	74,11	42,79	31,32	5,40	3,20												1,37
18.03.2025	24,00		44,25	43,99	0,26	75,10	43,73	31,37	5,50	3,20												1,40
19.03.2025	24,00		44,93	44,76	0,17	73,82	44,02	29,80	5,50	3,20												1,35
20.03.2025	24,00		44,47	44,49	-0,02	70,80	42,82	27,98	5,50	3,20												1,24
21.03.2025	24,00		43,71	43,89	-0,18	68,43	41,56	26,87	5,40	3,20												1,17
22.03.2025	24,00		43,89	43,95	-0,06	70,06	41,95	28,11	5,40	3,20												1,23
Среднее	24,00		44,36	44,19	0,17	74,22	43,78	30,45	5,48	3,20												1,36
Итого	672,00		1242,21	1237,33	4,88																	38,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	6030,21	5958,47						190,38	3641,62
23.03.2025	7317,11	7239,94						230,07	4337,62

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,55 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 38,08 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

27.03.25 11:45 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:08 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 8e83f717-0ed8-4c84-a969-811e3bf9faf
Представитель теплоснабжающей организации