

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 30, лит. А	Договор:	37687.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Седова ул, д. 30, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	130710
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 1 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	147/71

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	04.07.2026	Режим (схема):	ОП: А32-00;
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 131323	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,085	Gmax=	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,085		Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,183	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 57,7895	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.02.2025	24,00		62,03	61,24	0,79	79,14	45,21	33,93	5,30	3,20												2,14
24.02.2025	24,00		62,08	61,28	0,80	78,31	44,95	33,36	5,30	3,20												2,11
25.02.2025	24,00		62,32	61,47	0,85	76,00	44,36	31,64	5,30	3,20												2,01
26.02.2025	24,00		62,67	61,79	0,88	75,06	44,07	30,99	5,30	3,20												1,98
27.02.2025	24,00		63,02	62,12	0,90	74,91	44,40	30,51	5,30	3,20												1,96
28.02.2025	24,00		62,59	61,67	0,92	73,32	43,73	29,59	5,30	3,20												1,89
01.03.2025	24,00		62,22	61,37	0,85	72,38	43,14	29,24	5,30	3,20												1,86
02.03.2025	24,00		62,21	61,36	0,85	72,00	42,93	29,07	5,30	3,20												1,85
03.03.2025	24,00		62,39	61,54	0,85	72,51	43,16	29,35	5,30	3,20												1,87
04.03.2025	24,00		61,86	61,00	0,86	70,38	42,27	28,11	5,30	3,20												1,78
05.03.2025	24,00		61,55	60,71	0,84	69,30	41,54	27,76	5,20	3,20												1,74
06.03.2025	24,00		62,76	61,89	0,87	69,21	42,00	27,21	5,30	3,20												1,75
07.03.2025	24,00		61,95	61,11	0,84	68,36	41,54	26,82	5,20	3,20												1,70
08.03.2025	24,00		62,48	61,64	0,84	69,15	42,11	27,04	5,30	3,20												1,72
09.03.2025	24,00		61,68	60,85	0,83	69,16	41,84	27,32	5,20	3,20												1,72
10.03.2025	24,00		62,26	61,42	0,84	68,55	41,81	26,74	5,30	3,20												1,70
11.03.2025	24,00		61,91	61,05	0,86	69,78	42,38	27,40	5,30	3,20												1,73
12.03.2025	24,00		60,79	59,94	0,85	70,82	42,02	28,80	5,20	3,20												1,79
13.03.2025	24,00		61,09	60,22	0,87	70,98	42,10	28,88	5,20	3,20												1,80
14.03.2025	24,00		60,53	59,60	0,93	70,09	41,53	28,56	5,20	3,20												1,77
15.03.2025	24,00		60,93	60,13	0,80	71,18	41,72	29,46	5,20	3,20												1,83
16.03.2025	24,00		61,40	60,60	0,80	71,67	42,09	29,58	5,20	3,20												1,85
17.03.2025	24,00		60,42	59,62	0,80	71,18	41,42	29,76	5,20	3,20												1,83
18.03.2025	24,00		61,58	60,78	0,80	72,19	42,35	29,84	5,20	3,20												1,87
19.03.2025	24,00		62,62	61,80	0,82	70,92	42,37	28,55	5,30	3,20												1,82
20.03.2025	24,00		62,28	61,45	0,83	68,04	41,33	26,71	5,30	3,20												1,70
21.03.2025	24,00		61,37	60,56	0,81	65,92	40,19	25,73	5,20	3,20												1,61
22.03.2025																						
Среднее	24,00		61,89	61,04	0,84	71,50	42,54	28,96	5,26	3,20												1,83
Итого	648,00		1670,99	1648,21	22,78																	49,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.02.2025	99468,1	99318,60						3070,46	52536,30
22.03.2025	101077	100906,00						3117,70	53160,30

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,55 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 51,21 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

24 час 1,83 Гкал

24 час 0 куб.м

час

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 11:45 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

27.03.25 16:08 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Идентификатор: 8e83f717-0ed8-4c84-a969-811e3bf9f1af
Представитель теплоснабжающей организации