

Отчет о теплоте потреблении по приборам УУТЗ за Март 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 61, лит. А

Адрес: Седова ул, д. 61

Обслуживающая организация: Источник: котельная 2 Невская

Договор: 35025.046.6

Строит.адрес: Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Код УУТЭ: 112518

Отопление 112518

график: 149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 48493		расходомер: Gmin= Gmax=		Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ 0,2		30			
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ 0,2		30		КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)		лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,3255		Qвент.= 0		Qтех.= 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср 0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 98,8861		Gвент.= 0		Gтех.= 0	
						Gтех.гвс= 0	
						Gгвс.= 0	
						Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.02.2025	24,00		92,88	92,88	0,00	80,34	40,81	39,53	6,80	4,90												3,68
24.02.2025	24,00		90,69	90,69	0,00	78,96	40,16	38,80	6,80	4,90												3,52
25.02.2025	24,00		90,42	90,42	0,00	77,10	39,89	37,21	6,80	4,90												3,37
26.02.2025	24,00		91,98	91,98	0,00	75,92	39,90	36,02	6,80	4,90												3,31
27.02.2025	24,00	*	56,18	57,21	-1,03	76,63	40,53	36,10	6,80	4,90												2,02
28.02.2025	24,00		93,44	93,44	0,00	74,91	40,32	34,59	6,80	4,90												3,24
01.03.2025	24,00		87,92	87,92	0,00	72,83	39,30	33,53	6,80	4,90												2,95
02.03.2025	24,00		88,94	88,94	0,00	72,58	39,19	33,39	6,80	4,90												2,97
03.03.2025	24,00		90,31	90,31	0,00	73,34	39,43	33,91	6,80	4,90												3,06
04.03.2025	24,00		96,77	96,77	0,00	72,20	39,73	32,47	6,80	4,90												3,14
05.03.2025	24,00		101,67	101,67	0,00	70,30	39,73	30,57	6,80	4,90												3,11
06.03.2025	24,00		105,66	105,66	0,00	70,59	40,87	29,72	6,80	4,90												3,14
07.03.2025	24,00		102,14	102,14	0,00	70,69	40,91	29,78	6,80	4,90												3,04
08.03.2025	24,00		98,74	98,74	0,00	70,54	40,55	29,99	6,80	4,90												2,96
09.03.2025	24,00		93,74	93,74	0,00	69,97	39,76	30,21	6,80	4,90												2,83
10.03.2025	24,00		93,14	93,14	0,00	70,16	39,88	30,28	6,80	4,90												2,82
11.03.2025	24,00		91,35	91,35	0,00	71,19	40,23	30,96	6,80	4,90												2,83
12.03.2025	24,00		87,46	87,46	0,00	72,14	39,48	32,66	6,80	4,90												2,86
13.03.2025	24,00		87,62	87,62	0,00	72,22	39,18	33,04	6,80	4,90												2,90
14.03.2025	24,00		86,99	86,99	0,00	72,58	39,24	33,34	6,80	4,90												2,90
15.03.2025	24,00		86,39	86,39	0,00	72,94	38,80	34,14	6,80	4,90												2,95
16.03.2025	24,00		85,74	85,74	0,00	73,10	38,76	34,34	6,80	4,90												2,94
17.03.2025	24,00		84,05	84,05	0,00	72,51	38,24	34,27	6,80	4,90												2,88
18.03.2025	24,00		84,35	84,35	0,00	72,88	38,52	34,36	6,80	4,90												2,90
19.03.2025	24,00		85,66	85,66	0,00	71,48	38,54	32,94	6,80	4,90												2,82
20.03.2025	24,00		82,49	82,49	0,00	68,44	37,31	31,13	6,80	4,90												2,57
21.03.2025	24,00		79,81	79,81	0,00	66,92	36,48	30,44	6,80	4,90												2,43
22.03.2025	24,00		79,11	79,11	0,00	67,28	36,35	30,93	6,80	4,90												2,44
Среднее	24,00		89,13	89,17	-0,04	72,53	39,36	33,17	6,80	4,90												2,95
Итого	672,00		2495,64	2496,67	-1,03																	82,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	12527,9	12536,80						424,52	3587,00
23.03.2025	15116,8	15126,70						510,82	4283,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,64 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 82,58 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Документ подписан Электронной подписью

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 8e83f717-0ed8-4c84-a969-811e3bf9f1af
Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

27.03.25 11:45 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", Орлов Иван
Игоревич, Генеральный директор

27.03.25 16:08 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D