

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 73, лит. А**
Адрес: **Седова ул, д. 73**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **33095.046.6**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
Узел учета:
Код УУТЭ:
Отопление: **106228**
график: **149/70**

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		04.07.2026		Режим (схема):		ОП: СП-0;	
Вычислитель: СПТТ-941.11 № 24694		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-3-32-В		0,12	30	КТПТР-01					
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-3-32-В		0,12	30	КТПТР-01					
Подающий ГВС (М3)											
Циркуляционный ГВС (М4)											
Подпиточный трубопровод (Vп)											
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. =	0,3938	Qвент. =	0	Qтех. =	0	Qтех.гвс =	0	Qгвс. =	0
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:								Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср =	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	119,635	Gвент. =	0	Gтех. =	0	Gтех.гвс =	0	Gгвс. =	0
										Gгвс.м =	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.02.2025	24,00		114,12	114,07	0,05	83,67	47,66	36,01														4,12
24.02.2025	24,00		104,67	104,61	0,06	83,51	46,76	36,75														3,86
25.02.2025	24,00		115,20	115,12	0,08	82,44	48,28	34,16														3,95
26.02.2025	24,00		106,85	106,79	0,06	80,06	45,70	34,36														3,68
27.02.2025	24,00		101,96	101,85	0,11	78,75	45,06	33,69														3,44
28.02.2025	24,00		89,51	89,40	0,11	79,79	43,60	36,19														3,25
01.03.2025	24,00		104,78	104,60	0,18	77,74	44,82	32,92														3,46
02.03.2025	24,00		114,96	114,65	0,31	75,84	45,13	30,71														3,55
03.03.2025	24,00		116,98	116,59	0,39	75,58	45,32	30,26														3,56
04.03.2025	24,00		110,60	110,16	0,44	76,33	44,85	31,48														3,51
05.03.2025	24,00		112,74	112,41	0,33	74,90	44,34	30,56														3,47
06.03.2025	24,00		121,95	121,50	0,45	73,03	44,73	28,30														3,48
07.03.2025	24,00		89,47	89,12	0,35	72,82	40,72	32,10														2,89
08.03.2025	24,00		100,06	99,70	0,36	73,16	42,21	30,95														3,12
09.03.2025	24,00		92,51	92,19	0,32	72,98	41,85	31,13														2,90
10.03.2025	24,00		108,81	108,40	0,41	72,75	43,10	29,65														3,25
11.03.2025	24,00		99,92	99,55	0,37	72,88	42,73	30,15														3,03
12.03.2025	24,00		101,93	101,53	0,40	74,12	43,47	30,65														3,15
13.03.2025	24,00		139,95	139,17	0,78	75,68	47,86	27,82														3,94
14.03.2025	24,00		121,84	121,28	0,56	75,52	46,11	29,41														3,61
15.03.2025	24,00		129,61	129,05	0,56	76,09	46,94	29,15														3,81
16.03.2025	24,00		130,13	129,52	0,61	76,50	46,94	29,56														3,88
17.03.2025	24,00		124,34	123,65	0,69	76,62	46,31	30,31														3,81
18.03.2025	24,00		144,34	143,45	0,89	76,31	48,13	28,18														4,12
19.03.2025	24,00		114,16	113,48	0,68	76,20	45,46	30,74														3,55
20.03.2025	24,00		96,10	95,65	0,45	74,20	42,17	32,03														3,10
21.03.2025	24,00		109,60	109,12	0,48	71,42	43,02	28,40														3,14
22.03.2025	24,00		121,28	120,81	0,47	69,97	43,45	26,52														3,24
Среднее	24,00		112,08	111,69	0,39	76,03	44,88	31,15														3,50
Итого	672,00		3138,37	3127,42	10,95																	97,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	65443,5	65497,30						2778,19	21680,10
23.03.2025	68698,4	68741,20						2880,30	22376,10

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,64 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 97,87 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Документ подписан электронной подписью

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 8e83f717-0ed8-4c84-a969-811e3bf9f1af

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

27.03.25 11:45 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:08 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D