

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 76, лит. В	Договор:	38013.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 76, лит. В	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	132585
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	05.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 208187	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,343	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,2618		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,119		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 104,203	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 47,6	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2025	24,00	*	99,84	83,40	16,44	85,72	43,85	41,87	6,80	4,90	13,33		13,33	13,77		13,77		85,32				4,91
24.02.2025	24,00	*	98,94	82,89	16,05	84,21	43,27	40,94	6,80	4,90	13,04		13,04	13,44		13,44		83,69				4,75
25.02.2025	24,00	*	100,06	83,37	16,69	81,96	42,94	39,02	6,80	4,90	13,58		13,58	13,99		13,99		81,17				4,62
26.02.2025	24,00		100,47	83,77	16,70	80,99	42,74	38,25	6,80	4,90	13,52		13,52	13,93		13,93		80,73				4,56
27.02.2025	24,00		103,83	87,19	16,64	82,37	44,16	38,21	6,80	4,90	13,35		13,35	13,74		13,74		82,03				4,70
28.02.2025	24,00	*	100,57	85,07	15,50	79,68	43,11	36,57	6,80	4,90	12,25		12,25	12,58		12,58		78,82				4,35
01.03.2025	24,00		99,31	83,05	16,26	77,53	41,90	35,63	6,80	4,90	12,94		12,94	13,27		13,27		77,09				4,22
02.03.2025	24,00		100,99	83,04	17,95	77,16	41,74	35,42	6,80	4,90	14,67		14,67	15,03		15,03		76,48				4,33
03.03.2025	24,00		100,27	83,68	16,59	78,18	42,22	35,96	6,80	4,90	13,26		13,26	13,63		13,63		77,94				4,31
04.03.2025	24,00	*	99,55	83,49	16,06	76,72	41,90	34,82	6,80	4,90	12,80		12,80	13,13		13,13		76,07				4,14
05.03.2025	24,00		98,34	81,86	16,48	74,59	40,68	33,91	6,80	4,90	13,26		13,26	13,58		13,58		74,33				4,01
06.03.2025	24,00	*	100,82	84,98	15,84	74,94	41,58	33,36	6,80	4,90	12,71		12,71	13,01		13,01		74,60				4,03
07.03.2025	24,00	*	98,97	84,28	14,69	75,04	41,47	33,57	6,80	4,90	11,59		11,59	11,86		11,86		74,67				3,93
08.03.2025	24,00		102,00	85,25	16,75	75,14	41,62	33,52	6,80	4,90	13,58		13,58	13,91		13,91		74,88				4,12
09.03.2025	24,00	*	99,45	83,68	15,77	74,50	41,12	33,38	6,80	4,90	12,59		12,59	12,92		12,92		74,28				3,97
10.03.2025	24,00	*	100,58	84,26	16,32	74,86	41,31	33,55	6,80	4,90	13,20		13,20	13,53		13,53		74,57				4,05
11.03.2025	24,00		99,18	84,07	15,11	76,05	41,80	34,25	6,80	4,90	12,00		12,00	12,29		12,29		75,86				4,03
12.03.2025	24,00		97,87	82,02	15,85	77,03	41,45	35,58	6,80	4,90	12,67		12,67	13,03		13,03		76,70				4,14
13.03.2025	24,00	*	97,98	82,95	15,03	77,10	41,43	35,67	6,80	4,90	11,94		11,94	12,23		12,23		76,78				4,12
14.03.2025	24,00		97,26	82,76	14,50	77,57	41,56	36,01	6,80	4,90	11,34		11,34	11,64		11,64		77,23				4,11
15.03.2025	24,00		99,39	82,87	16,52	78,04	41,62	36,42	6,80	4,90	13,34		13,34	13,71		13,71		77,73				4,31
16.03.2025	24,00		100,36	82,88	17,48	78,20	41,78	36,42	6,80	4,90	14,34		14,34	14,70		14,70		77,88				4,39
17.03.2025	24,00	*	98,02	81,68	16,34	77,61	41,10	36,51	6,80	4,90	13,20		13,20	13,56		13,56		77,25				4,25
18.03.2025	24,00	*	98,53	82,86	15,67	77,96	41,57	36,39	6,80	4,90	12,53		12,53	12,87		12,87		77,65				4,24
19.03.2025	24,00	*	101,43	84,18	17,25	76,26	41,72	34,54	6,80	4,90	14,13		14,13	14,49		14,49		75,58				4,23
20.03.2025	24,00		99,76	82,48	17,28	72,91	40,29	32,62	6,80	4,90	14,14		14,14	14,49		14,49		72,55				3,95
21.03.2025	24,00		97,99	81,56	16,43	71,38	39,54	31,84	6,80	4,90	13,43		13,43	13,73		13,73		71,09				3,77
22.03.2025	24,00		98,01	81,74	16,27	72,07	39,58	32,49	6,80	4,90	13,29		13,29	13,61		13,61		71,87				3,83
Среднее	24,00		99,63	83,40	16,23	77,35	41,75	35,60	6,80	4,90	13,07		13,07	13,42		13,42		76,96				4,23
Итого	672,00		2789,77	2335,31	454,46						366,02		366,02	375,67		375,67						118,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	116420	102588,00	13027,00		14218,20			4747,93	25904,00
23.03.2025	119308	105006,00	13405,20		14606,40			4900,29	26600,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	1,64 °C		
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):	0,75 Гкал		
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	117,62 Гкал		
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	375,67 м.куб.		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5	27.03.25 11:45 (MSK)	Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.03.25 16:08 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D