

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 84, лит. А	Договор:	32821.046.6	Телефон:		Узел учета:		Отопление	
Адрес:	Седова ул, д. 84, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:		108047	
Обслуживающая организация:		Телефон:							
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	04.07.2026	Режим (схема):	ОП: А32-00;				
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 131891	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	28,98	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60				
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	28,98	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60				
Подающий ГВС (М3)									
Циркуляционный ГВС (М4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,346	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 105,114	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.02.2025	24,00		100,92	101,58	-0,66	85,20	50,48	34,72	6,20	3,70												3,48
24.02.2025	24,00		100,44	101,08	-0,64	83,75	49,87	33,88	6,20	3,70												3,37
25.02.2025	24,00		101,04	101,66	-0,62	81,58	49,26	32,32	6,20	3,70												3,24
26.02.2025	24,00		101,55	102,16	-0,61	80,49	48,95	31,54	6,20	3,70												3,18
27.02.2025	24,00		105,26	105,86	-0,60	81,89	50,45	31,44	6,30	3,60												3,28
28.02.2025	24,00		103,00	103,53	-0,53	79,30	49,17	30,13	6,20	3,60												3,08
01.03.2025	24,00		100,92	101,45	-0,53	77,11	47,68	29,43	6,10	3,60												2,95
02.03.2025	24,00		100,92	101,44	-0,52	76,77	47,47	29,30	6,10	3,60												2,94
03.03.2025	24,00		101,54	102,06	-0,52	77,72	47,87	29,85	6,20	3,60												3,01
04.03.2025	24,00		101,39	101,86	-0,47	76,33	47,45	28,88	6,20	3,60												2,91
05.03.2025	24,00		99,67	100,13	-0,46	74,14	46,17	27,97	6,10	3,60												2,77
06.03.2025	24,00		103,02	102,88	0,14	74,52	46,93	27,59	6,20	3,60												2,85
07.03.2025	24,00		102,29	102,70	-0,41	74,62	46,93	27,69	6,20	3,60												2,82
08.03.2025	24,00		103,35	103,72	-0,37	74,71	47,23	27,48	6,30	3,60												2,83
09.03.2025	24,00		101,74	102,09	-0,35	74,06	46,64	27,42	6,20	3,60												2,78
10.03.2025	24,00		102,33	102,69	-0,36	74,42	46,93	27,49	6,20	3,60												2,80
11.03.2025	24,00		102,07	102,41	-0,34	75,58	47,59	27,99	6,20	3,60												2,84
12.03.2025	24,00		99,88	100,20	-0,32	76,58	47,39	29,19	6,10	3,60												2,90
13.03.2025	24,00		100,84	101,06	-0,22	76,66	47,55	29,11	6,10	3,60												2,93
14.03.2025	24,00		100,66	101,01	-0,35	77,12	47,76	29,36	6,10	3,60												2,94
15.03.2025	24,00		100,83	101,17	-0,34	77,56	47,61	29,95	6,10	3,60												3,01
16.03.2025	24,00		100,83	101,18	-0,35	77,72	47,62	30,10	6,10	3,60												3,02
17.03.2025	24,00		99,57	99,93	-0,36	77,16	46,91	30,25	6,10	3,60												3,00
18.03.2025	24,00		100,83	101,17	-0,34	77,50	47,42	30,08	6,10	3,60												3,02
19.03.2025	24,00		102,20	102,53	-0,33	75,86	47,27	28,59	6,20	3,60												2,91
20.03.2025	24,00		100,48	100,83	-0,35	72,52	45,75	26,77	6,10	3,60												2,68
21.03.2025	24,00		99,48	99,20	0,28	70,99	44,83	26,16	6,10	3,60												2,62
22.03.2025	24,00		99,59	99,96	-0,37	71,64	45,02	26,62	6,10	3,60												2,64
Среднее	24,00		101,31	101,70	-0,39	76,91	47,58	29,33	6,16	3,61												2,96
Итого	672,00		2836,64	2847,54	-10,90																	82,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	191320	191867,00						4699,11	50643,60
23.03.2025	194257	194816,00						4785,37	51339,60

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,64 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 82,8 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 8e83f717-0ed8-4c84-a969-811e3bf9f1af

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

27.03.25 11:45 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:08 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D