

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 86, лит. Д	Договор:	33203.046.6	Телефон:		Узел учета:		Отопление	
Адрес:	Седова ул, д. 86, лит. Д ИТП1	Строит.адрес:				Код УУТЗ:		105560	
Обслуживающая организация:		Телефон:							
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	29.08.2025	Режим (схема):	ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;				
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207242	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,8	120	КТСП-Н					
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,8	120	КТСП-Н					
Подающий ГВС (М3)									
Циркуляционный ГВС (М4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1,0636	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 323,119	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.02.2025	24,00		83,88	83,88	0,00	85,76	51,68	34,08	6,80	4,90												2,86
24.02.2025	24,00		83,43	83,43	0,00	84,28	51,06	33,22	6,80	4,90												2,78
25.02.2025	24,00	*	79,59	80,57	-0,98	82,01	50,33	31,68	6,80	4,90												2,54
26.02.2025	24,00		84,33	84,33	0,00	81,05	50,56	30,49	6,80	4,90												2,58
27.02.2025	24,00	*	87,69	87,51	0,18	82,46	51,82	30,64	6,80	4,90												2,70
28.02.2025	24,00		85,65	85,65	0,00	79,77	50,01	29,76	6,80	4,90												2,55
01.03.2025	24,00		83,69	83,69	0,00	77,62	48,50	29,12	6,80	4,90												2,44
02.03.2025	24,00		83,69	83,69	0,00	77,28	48,35	28,93	6,80	4,90												2,42
03.03.2025	24,00		84,26	84,26	0,00	78,25	48,99	29,26	6,80	4,90												2,47
04.03.2025	24,00		84,03	84,03	0,00	76,81	48,55	28,26	6,80	4,90												2,37
05.03.2025	24,00		82,40	82,40	0,00	74,66	47,16	27,50	6,80	4,90												2,27
06.03.2025	24,00		85,25	85,25	0,00	75,04	48,14	26,90	6,80	4,90												2,30
07.03.2025	24,00		84,59	84,59	0,00	75,13	48,06	27,07	6,80	4,90												2,29
08.03.2025	24,00		85,51	85,51	0,00	75,22	48,20	27,02	6,80	4,90												2,31
09.03.2025	24,00		84,06	84,06	0,00	74,58	47,55	27,03	6,80	4,90												2,27
10.03.2025	24,00		84,64	84,64	0,00	74,95	47,88	27,07	6,80	4,90												2,29
11.03.2025	24,00	*	84,33	84,11	0,22	76,15	48,62	27,53	6,80	4,90												2,33
12.03.2025	24,00		82,43	82,43	0,00	77,11	48,30	28,81	6,80	4,90												2,38
13.03.2025	24,00		83,20	83,20	0,00	77,19	48,40	28,79	6,80	4,90												2,40
14.03.2025	24,00		83,06	83,06	0,00	77,66	48,54	29,12	6,80	4,90												2,42
15.03.2025	24,00		83,21	83,21	0,00	78,12	48,59	29,53	6,80	4,90												2,46
16.03.2025	24,00		83,16	83,16	0,00	78,27	48,64	29,63	6,80	4,90												2,47
17.03.2025	24,00		82,23	82,23	0,00	77,69	48,14	29,55	6,80	4,90												2,43
18.03.2025	24,00		83,18	83,18	0,00	78,05	48,71	29,34	6,80	4,90												2,44
19.03.2025	24,00		84,25	84,25	0,00	76,36	48,50	27,86	6,80	4,90												2,35
20.03.2025	24,00		82,72	82,72	0,00	73,00	46,70	26,30	6,80	4,90												2,18
21.03.2025	24,00		81,91	81,91	0,00	71,47	45,71	25,76	6,80	4,90												2,11
22.03.2025	24,00		82,10	82,10	0,00	72,16	45,87	26,29	6,80	4,90												2,16
Среднее	24,00		83,66	83,68	-0,02	77,43	48,63	28,80	6,80	4,90												2,41
Итого	672,00		2342,47	2343,05	-0,58																	67,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	70837,1	70836,30						2008,48	28450,00
23.03.2025	73262,9	73262,30						2078,93	29146,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,64 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 67,57 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 11:45 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

27.03.25 16:08 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Идентификатор: 8e83f717-0ed8-4c84-a969-811e3bf9f1af
Представитель теплоснабжающей организации