

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2025

Абонент:	ООО "ЖКС № 2 Невского района"	Договор:	9902.038.1	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 87, корп. 1, лит. 3	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	23515
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:		Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 203135	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,23	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,099		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,045		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 69	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 18	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2025	24,00	*	69,71	59,05	10,66	83,27	45,67	37,60	6,80	4,90	9,59		9,59	9,89		9,89		82,92				3,11
24.02.2025	24,00		69,18	59,40	9,78	81,76	45,23	36,53	6,80	4,90	8,73		8,73	8,97		8,97		81,38				2,97
25.02.2025	24,00	*	68,42	59,47	8,95	78,29	44,13	34,16	6,80	4,90	7,92		7,92	8,12		8,12		78,12				2,73
26.02.2025	24,00		68,49	59,48	9,01	77,41	43,87	33,54	6,80	4,90	7,99		7,99	8,20		8,20		77,06				2,70
27.02.2025	24,00		69,16	60,07	9,09	77,69	44,40	33,29	6,80	4,90	8,03		8,03	8,26		8,26		77,43				2,71
28.02.2025	24,00	*	69,52	59,92	9,60	76,85	44,02	32,83	6,80	4,90	8,54		8,54	8,76		8,76		76,53				2,70
01.03.2025	24,00		69,75	59,60	10,15	76,37	43,73	32,64	6,80	4,90	9,12		9,12	9,34		9,34		76,38				2,72
02.03.2025	24,00		69,53	59,08	10,45	75,90	43,31	32,59	6,80	4,90	9,36		9,36	9,59		9,59		75,44				2,72
03.03.2025	24,00		69,40	59,34	10,06	75,47	43,19	32,28	6,80	4,90	8,95		8,95	9,19		9,19		75,15				2,68
04.03.2025	24,00	*	69,16	58,97	10,19	74,85	42,80	32,05	6,80	4,90	9,07		9,07	9,29		9,29		74,47				2,65
05.03.2025	24,00	*	36,86	39,66	-2,80	68,08	42,53	25,55	6,80	4,90	11,07		11,07	11,20		11,20		49,38				0,83
06.03.2025	24,00		66,11	56,03	10,08	71,41	39,86	31,55	6,80	4,90	10,03		10,03	10,27		10,27		70,88				2,49
07.03.2025	24,00	*	65,21	55,21	10,00	73,46	41,55	31,91	6,80	4,90	9,37		9,37	9,59		9,59		73,19				2,50
08.03.2025	24,00		66,71	55,61	11,10	74,05	41,99	32,06	6,80	4,90	10,37		10,37	10,61		10,61		74,16				2,61
09.03.2025	24,00		66,91	54,86	12,05	73,91	41,64	32,27	6,80	4,90	11,24		11,24	11,49		11,49		73,86				2,66
10.03.2025	24,00		65,39	55,23	10,16	73,63	41,59	32,04	6,80	4,90	9,32		9,32	9,54		9,54		73,34				2,52
11.03.2025	24,00		66,15	54,93	11,22	74,16	41,67	32,49	6,80	4,90	10,31		10,31	10,58		10,58		73,98				2,62
12.03.2025	24,00		67,14	57,71	9,43	75,84	41,99	33,85	6,80	4,90	8,53		8,53	8,74		8,74		75,73				2,67
13.03.2025	24,00		69,86	60,52	9,34	75,78	43,12	32,66	6,80	4,90	8,44		8,44	8,66		8,66		75,52				2,68
14.03.2025	24,00		68,97	58,76	10,21	74,97	42,60	32,37	6,80	4,90	9,29		9,29	9,50		9,50		74,50				2,67
15.03.2025	24,00		68,74	58,09	10,65	75,82	42,49	33,33	6,80	4,90	9,77		9,77	10,00		10,00		75,57				2,75
16.03.2025	24,00		69,28	58,41	10,87	75,81	42,74	33,07	6,80	4,90	9,93		9,93	10,19		10,19		75,63				2,76
17.03.2025	24,00		68,12	56,33	11,79	75,14	41,64	33,50	6,80	4,90	10,77		10,77	11,06		11,06		74,94				2,77
18.03.2025	24,00		68,15	58,68	9,47	75,49	42,82	32,67	6,80	4,90	8,50		8,50	8,72		8,72		75,02				2,63
19.03.2025	24,00		70,12	59,78	10,34	74,41	43,03	31,38	6,80	4,90	9,42		9,42	9,65		9,65		73,92				2,65
20.03.2025	24,00		68,65	59,15	9,50	73,10	42,54	30,56	6,80	4,90	8,61		8,61	8,80		8,80		72,72				2,50
21.03.2025	24,00	*	67,58	57,46	10,12	68,81	40,37	28,44	6,80	4,90	9,21		9,21	9,40		9,40		67,26				2,33
22.03.2025	24,00		67,37	56,55	10,82	69,76	39,89	29,87	6,80	4,90	9,94		9,94	10,16		10,16		69,56				2,44
Среднее	24,00		67,13	57,41	9,72	75,05	42,66	32,40	6,80	4,90	9,34		9,34	9,56		9,56		74,07				2,60
Итого	672,00		1879,64	1607,35	272,29						261,42		261,42	267,77		267,77						72,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	11089,4	9380,56	1537,92		1574,40			508,65	4210,00
23.03.2025	13038	11047,60	1807,53		1850,60			604,43	4906,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,29 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 72,69 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 267,77 м.куб.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 11:45 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

27.03.25 16:08 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Идентификатор: 8e83f717-0ed8-4c84-a969-811e3bf9f1af
Представитель теплоснабжающей организации