

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2025
за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 148
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 148

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЗ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:		Часовые и суточные архивы в файлах:		Приборы УУТЗ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.29	
Вычислитель: БКТ-7 №208368		Режим (схема):		№		№	
Подающ.тр.(М1): №		Расходомер:		Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2): №		Расходомер:		Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Тр. ГВС(М3): №		Расходомер:		Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Тр.цирк.ГВС(М4): №		Расходомер:		Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Тр.подпитки(V5): №		Расходомер:		Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=		Qвент.=		Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час):		Qтех.гвс.ср=		Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=		Gвент.=		Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																							Общее теплотпр-е
			Учет ГВС (ТВ-1)									Контроль ГВС (ТВ-2)										Общее теплотпр-е Qобщ.	
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4		
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа		
23.02.25	24,00	-	74,80	65,72	9,08	84,18	46,93	37,25	0,69	0,49	23,41	-	23,41	24,15	-	24,15	-	83,76	-	-	-	3,22	
24.02.25	24,00	-	73,31	65,17	8,14	82,67	46,15	36,52	0,69	0,49	22,46	-	22,46	23,14	-	23,14	-	82,19	-	-	-	3,06	
25.02.25	24,00	-	75,37	65,31	10,06	79,16	45,04	34,12	0,69	0,49	24,40	-	24,40	25,09	-	25,09	-	78,80	-	-	-	3,03	
26.02.25	24,00	-	75,61	65,69	9,92	78,24	44,83	33,41	0,69	0,49	24,29	-	24,29	24,96	-	24,96	-	77,83	-	-	-	2,97	
27.02.25	24,00	-	76,16	66,96	9,20	78,49	45,47	33,02	0,69	0,49	23,74	-	23,74	24,39	-	24,39	-	78,11	-	-	-	2,93	
28.02.25	24,00	-	74,37	66,73	7,64	77,72	45,02	32,70	0,69	0,49	22,18	-	22,18	22,78	-	22,78	-	77,28	-	-	-	2,78	
01.03.25	24,00	-	74,71	65,83	8,88	77,10	44,49	32,61	0,69	0,49	23,28	-	23,28	23,92	-	23,92	-	76,79	-	-	-	2,83	
02.03.25	24,00	-	74,62	64,61	10,01	76,66	44,04	32,62	0,69	0,49	24,28	-	24,28	24,94	-	24,94	-	76,23	-	-	-	2,88	
03.03.25	24,00	-	73,01	64,24	8,77	76,23	43,78	32,45	0,69	0,49	23,27	-	23,27	23,87	-	23,87	-	75,84	-	-	-	2,76	
04.03.25	24,00	-	72,72	64,08	8,64	75,59	43,65	31,94	0,69	0,49	23,14	-	23,14	23,70	-	23,70	-	75,18	-	-	-	2,70	
05.03.25	24,00	-	39,02	38,45	0,57	67,26	43,00	24,26	0,69	0,49	14,22	-	14,22	14,44	-	14,44	-	60,12	-	-	-	0,98	
06.03.25	24,00	-	74,20	64,08	10,12	71,52	41,19	30,33	0,69	0,49	25,31	-	25,31	25,89	-	25,89	-	71,47	-	-	-	2,67	
07.03.25	24,00	-	69,96	59,95	10,01	73,99	42,49	31,50	0,69	0,49	24,68	-	24,68	25,28	-	25,28	-	73,62	-	-	-	2,63	
08.03.25	24,00	-	70,45	61,84	8,61	74,47	43,13	31,34	0,69	0,49	23,52	-	23,52	24,10	-	24,10	-	74,17	-	-	-	2,58	
09.03.25	24,00	-	70,30	60,55	9,75	74,33	42,65	31,68	0,69	0,49	24,45	-	24,45	25,07	-	25,07	-	74,01	-	-	-	2,64	
10.03.25	24,00	-	68,88	59,74	9,14	74,09	42,46	31,63	0,69	0,49	23,94	-	23,94	24,55	-	24,55	-	73,75	-	-	-	2,57	
11.03.25	24,00	-	69,14	60,67	8,47	74,58	42,87	31,71	0,69	0,49	23,17	-	23,17	23,76	-	23,76	-	74,24	-	-	-	2,56	
12.03.25	24,00	-	66,95	59,01	7,94	76,39	42,23	34,16	0,69	0,49	22,33	-	22,33	22,90	-	22,90	-	76,02	-	-	-	2,63	
13.03.25	24,00	-	66,39	57,85	8,54	76,33	42,23	34,10	0,69	0,49	23,28	-	23,28	23,88	-	23,88	-	75,98	-	-	-	2,63	
14.03.25	24,00	-	64,68	56,29	8,39	75,56	41,69	33,87	0,69	0,49	22,69	-	22,69	23,29	-	23,29	-	75,18	-	-	-	2,54	
15.03.25	24,00	-	64,70	55,59	9,11	76,33	41,46	34,87	0,69	0,49	23,33	-	23,33	23,96	-	23,96	-	75,96	-	-	-	2,64	
16.03.25	24,00	-	67,04	56,83	10,21	76,32	41,78	34,54	0,69	0,49	24,50	-	24,50	25,14	-	25,14	-	75,98	-	-	-	2,75	
17.03.25	24,00	-	65,09	55,03	10,06	75,67	40,83	34,84	0,69	0,49	23,76	-	23,76	24,34	-	24,34	-	75,32	-	-	-	2,68	
18.03.25	24,00	-	67,74	58,69	9,05	76,06	42,27	33,79	0,69	0,49	23,57	-	23,57	24,19	-	24,19	-	75,69	-	-	-	2,67	
19.03.25	24,00	-	69,54	60,61	8,93	74,94	42,78	32,16	0,69	0,49	23,86	-	23,86	24,45	-	24,45	-	74,52	-	-	-	2,62	
20.03.25	24,00	-	69,76	60,07	9,69	73,64	42,47	31,17	0,69	0,49	24,32	-	24,32	24,92	-	24,92	-	73,25	-	-	-	2,59	
21.03.25	24,00	-	65,67	57,10	8,57	69,61	40,56	29,05	0,69	0,49	22,51	-	22,51	23,01	-	23,01	-	69,16	-	-	-	2,26	
22.03.25	24,00	-	64,90	55,42	9,48	70,34	39,89	30,45	0,69	0,49	23,36	-	23,36	23,88	-	23,88	-	70,02	-	-	-	2,36	
Среднее	24,00	-	69,25	60,43	8,82	75,62	43,05	32,57	0,69	0,49	23,26	-	23,26	23,86	-	23,86	-	75,02	-	-	0,00	2,65	
Итого	672,00	-	1939,09	1692,11	246,98	-	-	-	-	-	651,25	-	651,25	667,99	-	667,99	-	-	-	-	-	74,12	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.02.25							-	-	-
	22.03.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час

0.29
°C

74,04
252,02

Гкал
м3

Гкал
Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 30ff2a3f-34b7-4e4f-baba-3c4ac8621884

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5 **27.03.25** 11:46 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **27.03.25** 16:03 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D