

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2025
за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 160
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 160

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Установленные приборы:		Часовые и суточные архивы в файлах:	
Вычислитель: БКТ-7 №207793		Приборы УУТЭ поверены до:	
Подающ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Термопреобр.: №
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmax=	Термопреобр.: №
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Термопреобр.: №
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmax=	Термопреобр.: №
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Термопреобр.: №
Расчетный алгоритм:		Тхв, гр.С= 0.29	
зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час):		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gтех.пот.=
		Gвент.=	Gгвс.=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						Общее теплопотр-е
Дата	Ти ч	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ. Гкал
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 МПа	P2 МПа	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV(излив) м3	Vподп м3	T3 °C	T4 °C	P3 МПа	P4 МПа	
23.02.25	24,00	-	173,70	157,65	16,05	87,13	63,29	23,84	0,69	0,49	45,65	-	45,65	46,67	-	46,67	-	70,06	-	-	-	5,17
24.02.25	24,00	-	175,60	161,66	13,94	85,51	61,84	23,67	0,69	0,49	44,16	-	44,16	45,15	-	45,15	-	69,92	-	-	-	5,03
25.02.25	24,00	-	181,06	165,98	15,08	81,82	60,06	21,76	0,69	0,49	45,17	-	45,17	46,17	-	46,17	-	70,20	-	-	-	4,86
26.02.25	24,00	-	181,89	168,27	13,62	80,88	59,84	21,04	0,69	0,49	43,83	-	43,83	44,80	-	44,80	-	70,20	-	-	-	4,65
27.02.25	24,00	-	181,92	168,42	13,50	81,15	60,55	20,60	0,69	0,49	43,72	-	43,72	44,69	-	44,69	-	70,13	-	-	-	4,57
28.02.25	24,00	-	182,97	170,11	12,86	80,30	59,70	20,60	0,69	0,49	43,26	-	43,26	44,25	-	44,25	-	70,02	-	-	-	4,55
01.03.25	24,00	-	183,59	169,68	13,91	79,70	59,40	20,30	0,69	0,49	44,41	-	44,41	45,41	-	45,41	-	70,12	-	-	-	4,56
02.03.25	24,00	-	185,17	169,08	16,09	79,23	59,04	20,19	0,69	0,49	46,53	-	46,53	47,57	-	47,57	-	70,13	-	-	-	4,70
03.03.25	24,00	-	184,91	171,10	13,81	78,81	58,77	20,04	0,69	0,49	44,19	-	44,19	45,15	-	45,15	-	69,94	-	-	-	4,53
04.03.25	24,00	-	185,85	171,35	14,50	78,14	58,35	19,79	0,69	0,49	44,78	-	44,78	45,80	-	45,80	-	69,97	-	-	-	4,53
05.03.25	24,00	-	191,30	177,96	13,34	77,23	57,92	19,31	0,69	0,49	43,30	-	43,30	44,27	-	44,27	-	69,86	-	-	-	4,47
06.03.25	24,00	-	189,98	176,48	13,50	75,66	57,89	17,77	0,69	0,49	44,23	-	44,23	45,21	-	45,21	-	69,64	-	-	-	4,16
07.03.25	24,00	-	186,70	173,51	13,19	76,77	58,54	18,23	0,69	0,49	44,51	-	44,51	45,51	-	45,51	-	70,05	-	-	-	4,19
08.03.25	24,00	-	187,38	172,45	14,93	77,25	58,77	18,48	0,69	0,49	45,95	-	45,95	46,96	-	46,96	-	69,95	-	-	-	4,35
09.03.25	24,00	-	186,62	171,67	14,95	77,18	58,33	18,85	0,69	0,49	46,03	-	46,03	47,06	-	47,06	-	70,02	-	-	-	4,40
10.03.25	24,00	-	186,49	174,03	12,46	76,85	57,89	18,96	0,69	0,49	43,66	-	43,66	44,67	-	44,67	-	69,87	-	-	-	4,27
11.03.25	24,00	-	185,81	171,34	14,47	77,45	58,25	19,20	0,69	0,49	45,52	-	45,52	46,54	-	46,54	-	70,10	-	-	-	4,42
12.03.25	24,00	-	182,46	167,49	14,97	79,43	58,37	21,06	0,69	0,49	45,99	-	45,99	47,04	-	47,04	-	70,07	-	-	-	4,72
13.03.25	24,00	-	183,66	169,94	13,72	79,29	58,42	20,87	0,69	0,49	44,79	-	44,79	45,79	-	45,79	-	70,03	-	-	-	4,64
14.03.25	24,00	-	182,93	169,76	13,17	78,52	58,00	20,52	0,69	0,49	44,54	-	44,54	45,54	-	45,54	-	69,95	-	-	-	4,53
15.03.25	24,00	-	182,87	166,90	15,97	79,36	58,11	21,25	0,69	0,49	47,13	-	47,13	48,16	-	48,16	-	69,99	-	-	-	4,82
16.03.25	24,00	-	182,73	167,81	14,92	79,31	58,45	20,86	0,69	0,49	46,10	-	46,10	47,12	-	47,12	-	69,86	-	-	-	4,69
17.03.25	24,00	-	181,90	168,71	13,19	78,68	57,17	21,51	0,69	0,49	44,72	-	44,72	45,71	-	45,71	-	69,91	-	-	-	4,67
18.03.25	24,00	-	184,32	172,04	12,28	78,96	58,54	20,42	0,69	0,49	43,61	-	43,61	44,58	-	44,58	-	70,08	-	-	-	4,49
19.03.25	24,00	-	188,34	174,36	13,98	77,66	58,90	18,76	0,69	0,49	45,08	-	45,08	46,11	-	46,11	-	69,82	-	-	-	4,37
20.03.25	24,00	-	189,22	175,86	13,36	76,27	58,25	18,02	0,69	0,49	44,79	-	44,79	45,80	-	45,80	-	69,98	-	-	-	4,20
21.03.25	24,00	-	197,24	183,71	13,53	71,30	54,88	16,42	0,69	0,49	48,26	-	48,26	49,24	-	49,24	-	66,58	-	-	-	3,99
22.03.25	24,00	-	195,40	182,32	13,08	72,96	55,52	17,44	0,69	0,49	46,56	-	46,56	47,57	-	47,57	-	68,19	-	-	-	4,14
Среднее	24,00	-	185,07	171,06	14,01	78,67	58,68	19,99	0,69	0,49	45,02	-	45,02	46,02	-	46,02	-	69,81	-	-	0,00	4,52
Итого	672,00	-	5182,01	4789,64	392,37	-	-	-	-	-	1260,47	-	1260,47	1288,54	-	1288,54	-	-	-	-	-	126,64

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.02.25							-	-	-
	22.03.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizl, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл:

час
час
0.29 °C

Гкал
м3
-0,12
Гкал
126,53
400,38
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____
Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 30ff2a3f-34b7-4e4f-baba-3c4ac8621884

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

27.03.25 11:46 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:03 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D