

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 86 ТЦ-3
Обслуживающая организация:
Источник:

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2025
за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 86 ТЦ-3
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЗ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №205536
Подающ.тр.(М1): №
Обратн.тр.(М2): №
Тр. ГВС(М3): №
Тр.цирк.ГВС(М4): №
Тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм:

Режим (схема):
Gmin=
Gmin=
Gmin=
Gmin=
Gmin=
Gmax=
Gmax=
Gmax=
Gmax=
Gmax=
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЗ поверены до: Тхв, гр.С= 1.64
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №

зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)
лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Qот=
Qтех.гвс.ср=
Gот=
Qвент.=
Qгвс.ср=
Gвент.=
Qтех.пот.=
Gтех.пот.=
Qгвс=
Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						Общее теплототр-е
Учет СЦО (ТВ-1)											Контроль СЦО (ТВ-2)											Qобщ.
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.02.25	24,00	-	110,09	110,09	0,00	85,74	55,05	30,69	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,39
24.02.25	24,00	-	109,44	109,44	0,00	84,26	54,24	30,02	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,29
25.02.25	24,00	-	110,11	110,11	0,00	82,06	53,51	28,55	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,15
26.02.25	24,00	-	110,69	110,69	0,00	81,01	53,16	27,85	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,09
27.02.25	24,00	-	114,99	114,99	0,00	82,40	54,72	27,68	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,19
28.02.25	24,00	-	112,48	112,48	0,00	79,78	53,20	26,58	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00
01.03.25	24,00	-	109,98	109,98	0,00	77,59	51,69	25,90	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,85
02.03.25	24,00	-	110,06	110,06	0,00	77,25	51,51	25,74	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84
03.03.25	24,00	-	110,81	110,81	0,00	78,21	52,02	26,19	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,91
04.03.25	24,00	-	110,67	110,67	0,00	76,80	51,58	25,22	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,79
05.03.25	24,00	-	108,74	108,74	0,00	74,61	50,11	24,50	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,67
06.03.25	24,00	-	112,33	112,33	0,00	74,98	50,98	24,00	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,70
07.03.25	24,00	-	111,47	111,47	0,00	75,08	50,93	24,15	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,70
08.03.25	24,00	-	112,72	112,72	0,00	75,17	51,17	24,00	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,71
09.03.25	24,00	-	110,88	110,88	0,00	74,52	50,68	23,84	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65
10.03.25	24,00	-	111,58	111,58	0,00	74,89	51,01	23,88	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,67
11.03.25	24,00	-	111,22	111,22	0,00	76,09	51,63	24,46	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,72
12.03.25	24,00	-	108,62	108,62	0,00	77,09	51,31	25,78	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,80
13.03.25	24,00	-	109,58	109,58	0,00	77,16	51,53	25,63	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,81
14.03.25	11,00	-	50,70	50,70	0,00	77,34	51,94	25,40	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,29
15.03.25																						
16.03.25																						
17.03.25																						
18.03.25																						
19.03.25																						
20.03.25																						
21.03.25																						
Среднее	23,35	-	107,86	107,86	0,00	78,10	52,10	26,00	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,81
Итого	467,00	-	2157,16	2157,16	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,20

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.02.25								-	-
	21.03.25								-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **205** час
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: час
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 1.64 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 80,20 Гкал
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл: м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 30ff2a3f-34b7-4e4f-baba-3c4ac8621884

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

27.03.25 11:46 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:03 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D