

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 16, лит. Н			Договор:	34975.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Фарфоровская ул, д. 16, лит. И			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	112503		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	котельная 2 Невская			Схема подключения:	2-х трубная схема								график: 149/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	12.08.2025			Режим (схема):							
Вычислитель:	ВКТ-7.03 № 208349			расходомер:	Gmin= Gmax=			Термопреобр.:	Преобр.давления:						
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ				0,067 30				КТСП-Н						
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ				0,067 30				КТСП-Н						
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ				0,067 30				ТСП-Н						
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,203			Qвент.= 0	Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1496						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,068						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 61,6709			Gвент.= 0	Gтех.= 0			Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 27,2 Gгвс.м=						

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.02.2025	24,00	*	70,11	62,63	7,48	84,80	49,06	35,74	6,80	4,90	7,36		7,36	7,58		7,58		83,89				2,88
24.02.2025	24,00	*	68,58	62,28	6,30	83,32	48,35	34,97	6,80	4,90	6,09		6,09	6,25		6,25		82,25				2,71
25.02.2025	24,00	*	69,01	62,63	6,38	81,18	47,90	33,28	6,80	4,90	6,19		6,19	6,36		6,36		80,00				2,61
26.02.2025	24,00	*	69,56	62,91	6,65	80,13	47,54	32,59	6,80	4,90	6,49		6,49	6,67		6,67		79,46				2,58
27.02.2025	24,00	*	73,14	65,47	7,67	81,55	49,03	32,52	6,80	4,90	7,51		7,51	7,73		7,73		80,94				2,76
28.02.2025	24,00	*	70,66	63,71	6,95	78,97	47,74	31,23	6,80	4,90	6,84		6,84	7,03		7,03		77,61				2,54
01.03.2025	24,00	*	69,88	62,14	7,74	76,76	46,28	30,48	6,80	4,90	7,42		7,42	7,62		7,62		76,10				2,49
02.03.2025	24,00	*	69,37	62,18	7,19	76,42	46,10	30,32	6,80	4,90	6,97		6,97	7,16		7,16		75,51				2,44
03.03.2025	24,00	*	68,89	62,64	6,25	77,37	46,57	30,80	6,80	4,90	6,11		6,11	6,26		6,26		76,64				2,42
04.03.2025	24,00	*	69,36	62,52	6,84	75,99	46,09	29,90	6,80	4,90	6,70		6,70	6,87		6,87		74,76				2,39
05.03.2025	24,00	*	68,80	61,49	7,31	73,80	44,60	29,20	6,80	4,90	7,22		7,22	7,40		7,40		73,38				2,34
06.03.2025	24,00	*	70,64	63,67	6,97	74,22	45,68	28,54	6,80	4,90	6,69		6,69	6,86		6,86		73,60				2,34
07.03.2025	24,00	*	69,96	63,12	6,84	74,30	45,55	28,75	6,80	4,90	6,63		6,63	6,77		6,77		73,64				2,33
08.03.2025	24,00	*	71,50	63,82	7,68	74,41	46,00	28,41	6,80	4,90	7,48		7,48	7,66		7,66		73,85				2,39
09.03.2025	24,00	*	70,48	62,65	7,83	73,75	45,31	28,44	6,80	4,90	7,67		7,67	7,84		7,84		73,31				2,36
10.03.2025	24,00	*	70,56	63,13	7,43	74,08	45,42	28,66	6,80	4,90	7,12		7,12	7,29		7,29		73,52				2,36
11.03.2025	24,00	*	70,67	62,92	7,75	75,29	45,83	29,46	6,80	4,90	7,52		7,52	7,70		7,70		75,07				2,44
12.03.2025	24,00	*	68,50	61,62	6,88	76,21	45,33	30,88	6,80	4,90	6,66		6,66	6,83		6,83		75,50				2,43
13.03.2025	24,00	*	69,62	62,16	7,46	76,28	45,67	30,61	6,80	4,90	7,14		7,14	7,34		7,34		75,68				2,47
14.03.2025	24,00	*	68,16	62,10	6,06	76,73	45,78	30,95	6,80	4,90	5,83		5,83	5,98		5,98		75,92				2,39
15.03.2025	24,00	*	69,72	62,12	7,60	77,20	45,76	31,44	6,80	4,90	7,38		7,38	7,56		7,56		76,64				2,54
16.03.2025	24,00	*	70,29	62,04	8,25	77,38	45,98	31,40	6,80	4,90	8,00		8,00	8,21		8,21		76,83				2,59
17.03.2025	24,00	*	69,28	61,39	7,89	76,78	45,29	31,49	6,80	4,90	7,75		7,75	7,97		7,97		76,14				2,54
18.03.2025	24,00	*	68,60	62,09	6,51	77,14	45,91	31,23	6,80	4,90	6,25		6,25	6,44		6,44		76,53				2,44
19.03.2025	24,00	*	71,54	63,02	8,52	75,55	46,02	29,53	6,80	4,90	8,30		8,30	8,50		8,50		74,46				2,50
20.03.2025	24,00	*	69,16	61,91	7,25	72,22	44,18	28,04	6,80	4,90	7,20		7,20	7,36		7,36		71,52				2,26
21.03.2025	24,00	*	67,40	61,15	6,25	70,67	43,18	27,49	6,80	4,90	6,11		6,11	6,25		6,25		70,07				2,13
22.03.2025	24,00	*	67,85	61,25	6,60	71,32	43,13	28,19	6,80	4,90	6,47		6,47	6,62		6,62		70,90				2,20
Среднее	24,00		69,69	62,53	7,16	76,57	46,05	30,52	6,80	4,90	6,97		6,97	7,15		7,15		75,85				2,46
Итого	672,00		1951,29	1750,76	200,53						195,10		195,10	200,11		200,11						68,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	165044	156762,00	8246,86		8435,77			2874,88	28914,00
23.03.2025	167065	158575,00	8448,70		8642,83			2961,92	29610,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

1,64 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.

68,54 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

200,11 м.куб.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 11:46 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

27.03.25 16:03 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Идентификатор: 30ff2a3f-34b7-4e4f-baba-3c4ac8621884
Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"