

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 18, лит. А	Договор:	36984.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Фарфоровская ул, д. 18/20, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	126847
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	28.07.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 205588	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,3	45	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,3	45	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,2	30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,1554	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,0925		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,042		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 47,2101	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 16,8	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2025	24,00	*	98,90	88,44	10,46	85,47	45,80	39,67	6,80	4,90	11,12		11,12	11,49		11,49		85,26				4,40
24.02.2025	24,00		98,10	87,88	10,22	84,00	45,16	38,84	6,80	4,90	10,88		10,88	11,23		11,23		83,75				4,28
25.02.2025	24,00		98,82	88,47	10,35	81,86	44,85	37,01	6,80	4,90	10,99		10,99	11,33		11,33		81,41				4,12
26.02.2025	24,00	*	99,23	88,83	10,40	80,72	44,55	36,17	6,80	4,90	11,12		11,12	11,45		11,45		80,63				4,06
27.02.2025	24,00	*	101,79	92,48	9,31	82,11	46,00	36,11	6,80	4,90	10,00		10,00	10,29		10,29		81,91				4,11
28.02.2025	24,00	*	98,81	90,37	8,44	79,63	44,84	34,79	6,80	4,90	9,12		9,12	9,37		9,37		79,04				3,82
01.03.2025	24,00		98,74	88,23	10,51	77,33	43,43	33,90	6,80	4,90	11,21		11,21	11,53		11,53		77,07				3,81
02.03.2025	24,00		100,03	88,27	11,76	77,00	43,37	33,63	6,80	4,90	12,54		12,54	12,85		12,85		76,71				3,88
03.03.2025	24,00		98,73	88,92	9,81	77,92	43,85	34,07	6,80	4,90	10,55		10,55	10,81		10,81		77,80				3,80
04.03.2025	24,00		98,13	88,73	9,40	76,62	43,51	33,11	6,80	4,90	10,05		10,05	10,34		10,34		76,15				3,66
05.03.2025	24,00	*	96,62	87,05	9,57	74,33	42,14	32,19	6,80	4,90	10,25		10,25	10,53		10,53		74,18				3,52
06.03.2025	24,00		100,47	90,50	9,97	74,72	43,16	31,56	6,80	4,90	10,81		10,81	11,08		11,08		74,54				3,60
07.03.2025	24,00		100,09	89,72	10,37	74,82	43,11	31,71	6,80	4,90	11,17		11,17	11,44		11,44		74,63				3,62
08.03.2025	24,00		100,61	90,79	9,82	74,91	43,34	31,57	6,80	4,90	10,65		10,65	10,91		10,91		74,80				3,60
09.03.2025	24,00		100,63	89,09	11,54	74,28	42,88	31,40	6,80	4,90	12,37		12,37	12,65		12,65		74,23				3,65
10.03.2025	24,00		98,83	89,70	9,13	74,61	42,98	31,63	6,80	4,90	9,96		9,96	10,21		10,21		74,47				3,52
11.03.2025	24,00	*	99,16	89,53	9,63	75,78	43,50	32,28	6,80	4,90	10,46		10,46	10,74		10,74		75,86				3,62
12.03.2025	24,00	*	96,25	87,52	8,73	76,78	42,99	33,79	6,80	4,90	9,44		9,44	9,71		9,71		76,60				3,63
13.03.2025	24,00	*	97,68	88,41	9,27	76,85	43,16	33,69	6,80	4,90	10,01		10,01	10,28		10,28		76,69				3,69
14.03.2025	24,00		98,25	88,34	9,91	77,31	43,21	34,10	6,80	4,90	10,66		10,66	10,95		10,95		77,19				3,78
15.03.2025	24,00		98,68	88,43	10,25	77,76	43,24	34,52	6,80	4,90	10,98		10,98	11,28		11,28		77,62				3,85
16.03.2025	24,00	*	100,54	88,41	12,13	77,95	43,38	34,57	6,80	4,90	12,96		12,96	13,30		13,30		77,85				4,00
17.03.2025	24,00	*	98,12	87,22	10,90	77,36	42,64	34,72	6,80	4,90	11,66		11,66	11,96		11,96		77,17				3,87
18.03.2025	24,00	*	98,09	88,28	9,81	77,71	43,28	34,43	6,80	4,90	10,47		10,47	10,73		10,73		77,57				3,80
19.03.2025	24,00		100,58	89,52	11,06	76,16	43,43	32,73	6,80	4,90	11,52		11,52	11,81		11,81		75,66				3,77
20.03.2025	24,00		97,15	87,54	9,61	72,75	41,88	30,87	6,80	4,90	10,06		10,06	10,30		10,30		72,49				3,40
21.03.2025	24,00		97,50	86,40	11,10	71,18	41,04	30,14	6,80	4,90	11,56		11,56	11,82		11,82		71,04				3,40
22.03.2025	24,00	*	97,53	86,52	11,01	71,82	40,88	30,94	6,80	4,90	11,51		11,51	11,76		11,76		71,79				3,47
Среднее	24,00		98,86	88,70	10,16	77,13	43,41	33,72	6,80	4,90	10,86		10,86	11,15		11,15		76,93				3,78
Итого	672,00		2768,06	2483,59	284,47						304,08		304,08	312,15		312,15						105,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	114693	102152,00	11923,70		12201,20			4353,42	27583,00
23.03.2025	117559	104723,00	12239,40		12525,50			4488,02	28279,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,64 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 105,26 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 312,15 м.куб.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

27.03.25 11:46 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:03 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Идентификатор: 30ff2a3f-34b7-4e4f-baba-3c4ac8621884
Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"