

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2025

|                                         |                                                      |                           |  |                           |                   |       |        |                  |  |             |   |                  |                |              |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------|--------|------------------|--|-------------|---|------------------|----------------|--------------|--|
| Абонент:                                | Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 22, лит. Ш |                           |  | Договор:                  | 35031.046.6       |       |        | Телефон:         |  |             |   | Узел учета:      | Общий          |              |  |
| Адрес:                                  | Фарфоровская ул, д. 22, лит. Ш                       |                           |  | Строит.адрес:             |                   |       |        |                  |  |             |   | Код УУТЭ:        | 112521         |              |  |
| Обслуживающая организация:              |                                                      |                           |  | Телефон:                  |                   |       |        |                  |  |             |   |                  |                |              |  |
| Источник:                               | котельная 2 Невская                                  |                           |  | Схема подключения:        | 2-х трубная схема |       |        |                  |  |             |   |                  | график: 149/70 |              |  |
| Установленные приборы:                  | Часовые и суточн. архивы в файлах:                   |                           |  | Приборы УУТЭ поверены до: | 17.08.2025        |       |        | Режим (схема):   |  |             |   |                  |                |              |  |
| Вычислитель:                            | ВКТ-7.04 № 205802                                    |                           |  | расходомер:               | Gmin=             | Gmax= |        | Термопреобр.:    |  |             |   | Преобр.давления: |                |              |  |
| Подающий трубопровод (M1)               | ПРЭМ                                                 |                           |  |                           | 0,067             | 30    |        | КТСП-Н           |  |             |   |                  |                |              |  |
| Обратный трубопровод (M2)               | ПРЭМ                                                 |                           |  |                           | 0,067             | 30    |        | КТСП-Н           |  |             |   |                  |                |              |  |
| Подающий ГВС (M3)                       | ПРЭМ                                                 |                           |  |                           | 0,027             | 12    |        | ТСП-Н            |  |             |   |                  |                |              |  |
| Циркуляционный ГВС (M4)                 |                                                      |                           |  |                           |                   |       |        |                  |  |             |   |                  |                |              |  |
| Подпиточный трубопровод (Vп)            |                                                      |                           |  |                           |                   |       |        |                  |  |             |   |                  |                |              |  |
| Расчетный алгоритм:                     | зима:                                                | Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) |  |                           |                   |       | лето:  | Qгвс=M3*(h3-hxв) |  |             |   |                  |                |              |  |
| Договорные нагрузки, Гкал/час:          | Qот.=                                                | 0,167                     |  | Qвент.=                   | 0                 |       | Qтех.= | 0                |  | Qтех.гвс=   | 0 |                  | Qгвс.=         | 0,1342       |  |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: |                                                      |                           |  |                           |                   |       |        |                  |  | Qтех.гвс.ср | 0 |                  | Qгвс.ср=       | 0,061        |  |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:    | Gот.=                                                | 50,7342                   |  | Gвент.=                   | 0                 |       | Gтех.= | 0                |  | Gтех.гвс=   | 0 |                  | Gгвс.=         | 24,4 Gгвс.м= |  |

| Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025 |        |    |         |         |        |       |       |       |         |                     |        |    |        |        |    |            |         |       |    |         |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|---------------------|--------|----|--------|--------|----|------------|---------|-------|----|---------|---------|-------|
| Учет отопление (ТВ-1)                                                 |        |    |         |         |        |       |       |       |         | Контроль ГВС (ТВ-2) |        |    |        |        |    |            |         |       |    |         |         |       |
| Дата                                                                  | Ти час | НС | M1      | M2      | dM     | T1    | T2    | dT    | P1      | P2                  | M3     | M4 | dM     | V3     | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3    | T4 | P3      | P4      | Qобщ  |
|                                                                       |        |    | т       | т       | т      | °C    | °C    | °C    | кгс/см2 | кгс/см2             | т      | т  | т      | м3     | м3 | м3         | м3      | °C    | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал  |
| 23.02.2025                                                            | 24,00  | *  | 78,58   | 73,69   | 4,89   | 85,34 | 55,86 | 29,48 | 6,80    | 4,90                | 4,31   |    | 4,31   | 4,43   |    | 4,43       |         | 84,61 |    |         |         | 2,59  |
| 24.02.2025                                                            | 24,00  | *  | 78,00   | 73,30   | 4,70   | 83,88 | 55,06 | 28,82 | 6,80    | 4,90                | 4,17   |    | 4,17   | 4,29   |    | 4,29       |         | 82,97 |    |         |         | 2,51  |
| 25.02.2025                                                            | 24,00  |    | 78,48   | 73,77   | 4,71   | 81,77 | 54,42 | 27,35 | 6,80    | 4,90                | 4,18   |    | 4,18   | 4,29   |    | 4,29       |         | 80,76 |    |         |         | 2,40  |
| 26.02.2025                                                            | 24,00  | *  | 79,23   | 74,01   | 5,22   | 80,62 | 53,83 | 26,79 | 6,80    | 4,90                | 4,65   |    | 4,65   | 4,79   |    | 4,79       |         | 80,20 |    |         |         | 2,41  |
| 27.02.2025                                                            | 24,00  | *  | 81,80   | 76,99   | 4,81   | 82,01 | 55,47 | 26,54 | 6,80    | 4,90                | 4,10   |    | 4,10   | 4,21   |    | 4,21       |         | 81,30 |    |         |         | 2,44  |
| 28.02.2025                                                            | 24,00  | *  | 80,16   | 75,25   | 4,91   | 79,54 | 53,90 | 25,64 | 6,80    | 4,90                | 4,34   |    | 4,34   | 4,43   |    | 4,43       |         | 78,18 |    |         |         | 2,32  |
| 01.03.2025                                                            | 24,00  |    | 79,00   | 73,38   | 5,62   | 77,24 | 52,19 | 25,05 | 6,80    | 4,90                | 5,03   |    | 5,03   | 5,17   |    | 5,17       |         | 76,64 |    |         |         | 2,28  |
| 02.03.2025                                                            | 24,00  |    | 78,77   | 73,42   | 5,35   | 76,91 | 52,03 | 24,88 | 6,80    | 4,90                | 4,78   |    | 4,78   | 4,89   |    | 4,89       |         | 76,08 |    |         |         | 2,24  |
| 03.03.2025                                                            | 24,00  | *  | 78,59   | 73,99   | 4,60   | 77,82 | 52,48 | 25,34 | 6,80    | 4,90                | 4,08   |    | 4,08   | 4,18   |    | 4,18       |         | 77,26 |    |         |         | 2,24  |
| 04.03.2025                                                            | 24,00  | *  | 78,74   | 73,86   | 4,88   | 76,53 | 52,02 | 24,51 | 6,80    | 4,90                | 4,33   |    | 4,33   | 4,40   |    | 4,40       |         | 75,29 |    |         |         | 2,18  |
| 05.03.2025                                                            | 24,00  | *  | 77,39   | 72,39   | 5,00   | 74,24 | 50,36 | 23,88 | 6,80    | 4,90                | 4,46   |    | 4,46   | 4,54   |    | 4,54       |         | 73,76 |    |         |         | 2,10  |
| 06.03.2025                                                            | 24,00  | *  | 80,21   | 75,30   | 4,91   | 74,64 | 51,45 | 23,19 | 6,80    | 4,90                | 4,38   |    | 4,38   | 4,46   |    | 4,46       |         | 74,03 |    |         |         | 2,12  |
| 07.03.2025                                                            | 24,00  | *  | 79,65   | 74,68   | 4,97   | 74,74 | 51,57 | 23,17 | 6,80    | 4,90                | 4,40   |    | 4,40   | 4,51   |    | 4,51       |         | 74,15 |    |         |         | 2,10  |
| 08.03.2025                                                            | 24,00  | *  | 80,74   | 75,56   | 5,18   | 74,83 | 51,78 | 23,05 | 6,80    | 4,90                | 4,66   |    | 4,66   | 4,79   |    | 4,79       |         | 74,34 |    |         |         | 2,13  |
| 09.03.2025                                                            | 24,00  | *  | 80,40   | 74,08   | 6,32   | 74,20 | 51,10 | 23,10 | 6,80    | 4,90                | 5,78   |    | 5,78   | 5,92   |    | 5,92       |         | 73,95 |    |         |         | 2,18  |
| 10.03.2025                                                            | 24,00  | *  | 79,66   | 74,63   | 5,03   | 74,53 | 51,54 | 22,99 | 6,80    | 4,90                | 4,56   |    | 4,56   | 4,65   |    | 4,65       |         | 74,10 |    |         |         | 2,09  |
| 11.03.2025                                                            | 24,00  |    | 80,22   | 74,51   | 5,71   | 75,68 | 52,13 | 23,55 | 6,80    | 4,90                | 5,22   |    | 5,22   | 5,32   |    | 5,32       |         | 75,42 |    |         |         | 2,19  |
| 12.03.2025                                                            | 24,00  | *  | 77,41   | 72,83   | 4,58   | 76,67 | 51,89 | 24,78 | 6,80    | 4,90                | 4,08   |    | 4,08   | 4,17   |    | 4,17       |         | 76,06 |    |         |         | 2,16  |
| 13.03.2025                                                            | 24,00  |    | 79,15   | 73,48   | 5,67   | 76,75 | 51,81 | 24,94 | 6,80    | 4,90                | 5,06   |    | 5,06   | 5,20   |    | 5,20       |         | 76,26 |    |         |         | 2,27  |
| 14.03.2025                                                            | 24,00  |    | 78,54   | 73,53   | 5,01   | 77,20 | 51,99 | 25,21 | 6,80    | 4,90                | 4,55   |    | 4,55   | 4,65   |    | 4,65       |         | 76,66 |    |         |         | 2,24  |
| 15.03.2025                                                            | 24,00  |    | 79,70   | 73,56   | 6,14   | 77,65 | 51,87 | 25,78 | 6,80    | 4,90                | 5,63   |    | 5,63   | 5,79   |    | 5,79       |         | 77,22 |    |         |         | 2,38  |
| 16.03.2025                                                            | 24,00  |    | 78,51   | 73,58   | 4,93   | 77,84 | 52,13 | 25,71 | 6,80    | 4,90                | 4,45   |    | 4,45   | 4,56   |    | 4,56       |         | 77,22 |    |         |         | 2,28  |
| 17.03.2025                                                            | 24,00  | *  | 77,33   | 72,58   | 4,75   | 77,25 | 51,25 | 26,00 | 6,80    | 4,90                | 4,26   |    | 4,26   | 4,36   |    | 4,36       |         | 76,59 |    |         |         | 2,26  |
| 18.03.2025                                                            | 24,00  | *  | 78,79   | 73,53   | 5,26   | 77,60 | 51,84 | 25,76 | 6,80    | 4,90                | 4,81   |    | 4,81   | 4,93   |    | 4,93       |         | 77,06 |    |         |         | 2,30  |
| 19.03.2025                                                            | 24,00  |    | 80,29   | 74,75   | 5,54   | 76,07 | 51,73 | 24,34 | 6,80    | 4,90                | 5,03   |    | 5,03   | 5,16   |    | 5,16       |         | 74,87 |    |         |         | 2,24  |
| 20.03.2025                                                            | 24,00  | *  | 78,35   | 73,10   | 5,25   | 72,65 | 49,80 | 22,85 | 6,80    | 4,90                | 4,88   |    | 4,88   | 4,96   |    | 4,96       |         | 71,83 |    |         |         | 2,06  |
| 21.03.2025                                                            | 24,00  |    | 77,73   | 72,26   | 5,47   | 71,10 | 48,66 | 22,44 | 6,80    | 4,90                | 5,11   |    | 5,11   | 5,22   |    | 5,22       |         | 70,63 |    |         |         | 2,01  |
| 22.03.2025                                                            | 24,00  |    | 77,50   | 72,37   | 5,13   | 71,71 | 48,82 | 22,89 | 6,80    | 4,90                | 4,81   |    | 4,81   | 4,92   |    | 4,92       |         | 71,19 |    |         |         | 2,03  |
| Среднее                                                               | 24,00  |    | 79,03   | 73,87   | 5,16   | 77,04 | 52,11 | 24,93 | 6,80    | 4,90                | 4,65   |    | 4,65   | 4,76   |    | 4,76       |         | 76,38 |    |         |         | 2,24  |
| Итого                                                                 | 672,00 |    | 2212,92 | 2068,38 | 144,54 |       |       |       |         |                     | 130,10 |    | 130,10 | 133,19 |    | 133,19     |         |       |    |         |         | 62,75 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т   | M2, т    | M3, т   | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч  |
|-------------|---------|----------|---------|-------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| 22.02.2025  | 86511,5 | 79396,80 | 5389,07 |       | 5493,10   |           |       | 2456,73    | 28844,00 |
| 23.03.2025  | 88802,3 | 81538,40 | 5523,25 |       | 5630,52   |           |       | 2532,34    | 29540,00 |

|                                                             |               |       |                                                      |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------------------------------------------------|
| Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | 0 час         | Гкал  | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) |
| Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему          | 0 час         | куб.м |                                                      |
| Период расчета по договору:                                 | час           |       |                                                      |
| Период превышения t2:                                       |               |       |                                                      |
| Корректировка на температуру холодной воды                  | 1,64 °C       |       |                                                      |
| Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | 0,24 Гкал     |       |                                                      |
| Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.              | 62,51 Гкал    |       |                                                      |
| Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.                 | 133,19 м.куб. |       |                                                      |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

|            |                                                                                                      |                      |                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| ОТПРАВЛЕНО | АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович<br>Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5 | 27.03.25 11:46 (MSK) | Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 |
| УТВЕРЖДЕНО | ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН<br>ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР                           | 27.03.25 16:03 (MSK) | Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D |