

Отчет о теплоте потреблении по приборам УУТЗ за Март 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 30, лит. А	Договор:	36990.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Фарфоровская ул, д. 30, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	126852
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	04.07.2026	Режим (схема):	ОП: А32-00;		
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 131886	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,085	21,23	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60		
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,085	21,23	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60		
Подающий ГВС (М3)							
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,183	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 55,5949	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °С	T2 °С	dT °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °С	T4 °С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.02.2025	24,00	*	69,46	70,47	-1,01	84,41	54,13	30,28	6,00	0,00												2,06
24.02.2025	24,00	*	70,17	71,16	-0,99	83,00	53,33	29,67	6,00	0,00												2,04
25.02.2025	24,00	*	69,23	70,16	-0,93	80,91	52,70	28,21	6,00	0,00												1,91
26.02.2025	24,00	*	70,40	71,30	-0,90	79,76	52,27	27,49	6,00	0,00												1,90
27.02.2025	24,00	*	73,70	74,65	-0,95	81,19	53,76	27,43	6,10	0,00												1,98
28.02.2025	24,00	*	70,45	71,30	-0,85	78,71	52,39	26,32	6,00	0,00												1,82
01.03.2025	24,00	*	69,89	70,68	-0,79	76,44	50,83	25,61	6,00	0,00												1,76
02.03.2025	24,00	*	68,66	69,42	-0,76	76,12	50,65	25,47	6,00	0,00												1,72
03.03.2025	24,00	*	70,71	71,46	-0,75	77,02	51,15	25,87	6,00	0,00												1,80
04.03.2025	24,00	*	71,31	72,02	-0,71	75,75	50,63	25,12	6,00	0,00												1,76
05.03.2025	24,00	*	69,88	70,53	-0,65	73,40	49,13	24,27	5,90	0,00												1,67
06.03.2025	24,00	*	73,50	74,12	-0,62	73,70	50,07	23,63	6,10	0,00												1,71
07.03.2025	24,00	*	72,88	73,46	-0,58	73,75	50,14	23,61	6,10	0,00												1,70
08.03.2025	24,00	*	72,93	73,49	-0,56	73,85	50,31	23,54	6,10	0,00												1,70
09.03.2025	24,00	*	72,33	72,87	-0,54	73,20	49,77	23,43	6,00	0,00												1,68
10.03.2025	24,00	*	72,71	73,23	-0,52	73,55	50,05	23,50	6,10	0,00												1,69
11.03.2025	24,00	*	72,24	72,75	-0,51	74,67	50,60	24,07	6,00	0,00												1,72
12.03.2025	24,00	*	70,95	71,47	-0,52	75,64	50,37	25,27	5,90	0,00												1,77
13.03.2025	24,00	*	70,98	71,49	-0,51	75,74	50,47	25,27	6,00	0,00												1,78
14.03.2025	24,00	*	70,79	71,29	-0,50	76,18	50,66	25,52	6,00	0,00												1,79
15.03.2025	24,00	*	71,00	71,53	-0,53	76,63	50,75	25,88	6,00	0,00												1,82
16.03.2025	24,00	*	71,14	71,70	-0,56	76,81	50,90	25,91	6,00	0,00												1,82
17.03.2025	24,00	*	69,47	70,03	-0,56	76,22	50,29	25,93	5,90	0,00												1,78
18.03.2025	24,00	*	70,23	70,78	-0,55	76,58	50,76	25,82	6,00	0,00												1,79
19.03.2025	24,00	*	72,45	73,00	-0,55	75,11	50,60	24,51	6,00	0,00												1,76
20.03.2025	24,00	*	70,38	70,88	-0,50	71,80	48,68	23,12	6,00	0,00												1,61
21.03.2025	24,00	*	68,72	69,19	-0,47	70,29	47,68	22,61	5,90	0,00												1,54
22.03.2025	24,00	*	70,08	70,56	-0,48	70,90	47,87	23,03	5,90	0,00												1,60
Среднее	24,00		70,95	71,61	-0,66	76,12	50,75	25,37	6,00	0,00												1,77
Итого	672,00		1986,64	2004,99	-18,35																	49,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2025	141280	142190,00						3266,26	50970,60
23.03.2025	143336	144266,00						3317,99	51666,60

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,64 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 49,68 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 30ff2a3f-34b7-4e4f-baba-3c4ac8621884

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

27.03.25 11:46 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:03 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D